

消防団機械器具維持管理点検票

第 分団

実施日時	月 日 曜日	立会者
	時 分～ 時 分	点検 責任者

点検項目	内 容	備 考
エンジン始動	車両（照明関係を含む）	良 ・ 否
	小型ポンプ	良 ・ 否
バッテリー	比重 手入れ 液量	良 ・ 否
真空度	Hg	良 ・ 否
ポンプ内の 残 水	有 無	良 ・ 否
給油状況	燃料	良 ・ 否
	エンジンオイル	良 ・ 否
	真空オイル	良 ・ 否
車両装備 積載器具の 管理状況	ホース	良 ・ 否
	器具等	良 ・ 否
防火衣等の 管 理	防火衣	良 ・ 否
	ヘルメット	良 ・ 否
	長靴	良 ・ 否
建物、設備等の 管 理 状 況	庁舎外周	良 ・ 否
	車庫内	良 ・ 否
	会議室等	良 ・ 否
	分団日誌	良 ・ 否
そ の 他		

※ 備考欄には、チェックポイントの問題点、改善点等を簡記してください。

点検のチェックポイント

点 検 項 目	チェックポイント
エンジン始動	車両：スムーズに始動しないとき 否 小型ポンプ：5回以上 否
バッテリー	比重：1.18以下 否 手入れ：ターミナルのゆるみ、錆 否 液量：レベル以下 否
真空度	50Hg以下 否
ポンプ内の水	ドレンコック等により、残水の有無の確認
給油状況	(1) 燃料、メーター、ゲージ半分以下 否 (2) エンジンオイル、汚れ、量（レベルゲージL以下） 否 (3) 真空オイル
車両装備積載器具の管理状況	(1) 正規の位置に積載 (2) 保管手入れ
防火衣等の管理	(1) 正規の位置に掛けているか (2) 汚れ、ほこり
建物、設備等の管理状況	車庫内 (1) 整理整頓、清掃 (2) ガソリン、灯油等危険物の不法保管 会議室等 (1) 整理整頓、清掃 (2) 暖房器具等適正使用（故障、不良品） (3) 勝手、流し、トイレの清掃 (4) 水道の水漏れ、凍結防止対策 (5) 電気器具の使用（たこ足配線） 庁舎外周 枯草、不要品の放置、不法駐車
その他	