

コミュニティセンター（揖保・河内）空調機納入設置仕様書

- 1 物件番号 た社教物件第1号
- 2 物件名 コミュニティセンター（揖保・河内）空調機納入設置
- 3 履行期限 令和6年6月20日（木）
- 4 納入場所 ①揖保コミュニティセンター（電話 0791-67-1440）
たつの市揖保町栄327番地3
②河内コミュニティセンター（電話 0791-72-2211）
たつの市揖保川町浦部186番地2
（月曜日休館日、開館時間、午前9時～午後5時まで）
- 5 設置箇所 ①揖保コミュニティセンター 1階事務所、1階調理室
②河内コミュニティセンター 1階会議室2、2階集会所
- 6 納入台数 ①揖保コミュニティセンター 2台
②河内コミュニティセンター 2台

7 仕様

(1) 1階事務所空調機（①揖保コミュニティセンター）

天井吊形、1方向、1.5馬力 （参考機種・同等品可） 三菱 PCZ-ZRMP40SK3	1	台
既設撤去 （エアコン取外し・ガス破壊回収作業、雑材費）	1	式
設置作業 （配管材料、支持材料、機器搬入据付、配管工事、保温工事、 真空引き、試運転調整、雑材費、諸経費）	1	式

(2) 1階調理室空調機（①揖保コミュニティセンター）

天井吊形、1方向、5馬力 （参考機種・同等品可） 三菱 PCZ-ZRMP140K3	1	台
既設撤去 （エアコン取外し・ガス破壊回収作業、雑材費）	1	式
設置作業 （配管材料、支持材料、機器搬入据付、配管工事、保温工事、 真空引き、試運転調整、雑材費、諸経費）	1	式

(3) 1階会議室2空調機 (②河内コミュニティセンター)

天井吊形、1方向、2馬力 (参考機種・同等品可) 三菱 PCZ-ERMP50SKL3	1	台
既設撤去 (エアコン取外し・ガス破壊回収作業、雑材費)	1	式
設置作業 (配管材料、支持材料、機器搬入据付、配管工事、保温工事、 真空引き、試運転調整、雑材費、諸経費)	1	式

(4) 2階集会所空調機 (②河内コミュニティセンター)

床置形5馬力、三相200V、ナノイーX、エコナビ搭載 (参考機種・同等品可) パナソニック PA-P140B7G 室内、室外機・センサーCZ-CSEN1	1	台
既設撤去 (エアコン取外し、ガス破壊回収、雑材費)	1	式
設置作業 (配管材料、支持材料、機器搬入据付、配管工事、保温工事、 真空引き、試運転調整、雑材費、諸経費)	1	式

※同等品性能を有する機器でも可能とするが、入札募集情報に記載の質問期日
(4月26日)までに社会教育課に仕様書又はカタログをメールに添付し、了承
を受けること

8 特記事項

- (1) 機器の搬入、設置、試運転、調整及び既存機器の撤去、処分等は、すべて本業務に含むものとする。
- (2) 受注者は、業務の実施にあたり、本仕様書に基づくとともに、関係法令等を遵守すること。
- (3) 受注者は、設置後、事故等の緊急時には直ちに現場に到着し、対処すること。
- (4) 受注者は、業務の進捗に関して発注者に対して定期的に報告を行い、設置作業を施工する上での詳細な事項については、発注者の指示に従うこと。
- (5) 本仕様書に定めのない事項については、双方協議の上で決定するものとする。

9 提出書類

以下のものを紙媒体で提出すること。

(1) 着手前

- ① 作業計画書
- ② 連絡体制表
- ③ 物品明細書
- ④ その他、担当者との協議により必要と認めるもの

(2) 完了後

- ① 機器仕様書・機器取扱説明書
- ② 操作運用マニュアル
- ③ その他、担当者との協議により必要と認めるもの

10 問合せ先

たつの市教育委員会事務局

教育事業部社会教育課

住所：679-4192 たつの市龍野町富永1005番地1

電話：0791-64-3180（直通）