

# 設計図書等に対する回答書

令和5年2月22日

工事(業務)番号 水道第20号

工事(業務)名 山下工区給配水管布設替工事

工事等担当課名 上下水道部上水道課

番号 1	質問内容・設計図書(P )・図面番号( ) 見積参考図書及び工事設計図書の契約数量表において、地下式消火栓(単口)及びボール式補修弁が内面粉体塗装となっておりますが、工事設計図書の設計単価等根拠表では、内外面粉体塗装となっております。どちらが正?
	回答内容 地下式消火栓(単口)とボール式補修弁ともに「内外面粉体塗装」を正とします。
番号 2	質問内容・設計図書(P )・図面番号(3/8) 本工事材料(送水管)の受挿し片落管(GX形)φ400×φ350ですが、設計単価等根拠表には見積となっております。物価資料に記載のある材料だと思いましたが、見積が正でよろしいでしょうか?
	回答内容 物価資料(積算資料)により算出しています。