

設計図書等に対する回答書

平成23年7月6日

たつの市公営企業部
水道事業所

工事番号 委託第 1 号
工事名 曾我井加圧ポンプ場実施設計業務委託

1	質問内容 本設計における測量業務は必要最小限ということですが、地質調査業務は何点で何mの深さで見積を行えばよいのでしょうか。
	回答内容 地質業務は別途調査します。
2	質問内容 本件は、国庫補助対象事業なののでしょうか。(委託・工事) 基本計画の中では、補助要望書作成やアロケーション等の算出も含まれるのでしょうか。
	回答内容 現状では、国庫補助対象事業ではありません。 御質問の業務はありません。
3	質問内容 水理検討は、ポンプ及び加圧配管の口径決定のことでしょうか。 本施設は、ポンプからの直接加圧給水でしょうか。
	回答内容 御質問の通りです。
4	質問内容 加圧所受水槽、ポンプ室の構造(材質)は何かお考えでしょうか。
	回答内容 基本設計時に提案をお願いします。
5	質問内容 送配水管の布設実施設計とあるのは、場内配管のことでしょうか。
	回答内容 場内配管及び前面道路の本管との接続配管です。