

設計図書等に対する回答書

平成 23 年 11 月 1 日

たつの市公営企業部
水道事業所

工事番号 水道第 6 号
工事名 揖保川横断推進工事

1	質問内容 (ピット間) 水平延長=251.00m (推進延長=254.90m) は、(推進延長=255.90m) では、ないでしょうか。
	回答内容 発進ピット面から到達ピット面まで推進延長L=254.90mです。
2	質問内容
	回答内容
3	質問内容
	回答内容
4	質問内容