

設計図書等に対する回答書

令和6年1月31日

工事(業務)番号 教育環境第36号

工事(業務)名 御津中学校部室屋根等改修工事

工事等担当課名 教育部教育環境整備課

番号 1	質問内容・設計図書 (P8)・図面番号 () 母屋□3.2x100x100 と臥梁との接合方法ですが、ケミカルアンカーでどのような形状で接合すればよろしいでしょうか？
	回答内容 臥梁に打ち込んだアンカーボルトに母屋を貫通させ、ナット締めとしています。
番号 2	質問内容・設計図書 (P8)・図面番号 () ケミカルアンカーは引抜き検査が必要でしょうか？ もし必要であれば全数ですか？それとも抜き打ち数量でしょうか？
	回答内容 抜き取り試験を3カ所実施します。

工事(業務)番号 教育環境第37号

工事(業務)名 揖西西小学校北側屋外倉庫解体工事

工事等担当課名 教育部教育環境整備課

番号 1	質問内容・設計図書 (P)・図面番号 (2/A) 図面にて、「北側屋外倉庫 概要に外壁：モルタル塗 リシン吹付」とありますが、石綿は含まれていませんか？
	回答内容 調査の結果、含まれておりません。
番号 2	質問内容・設計図書 (P6)・図面番号 () 内訳書の3. 環境配慮工事の軒天天井は、石綿含有となっておりますが、それ以外の場所は石綿は使用されていないのでしょうか？
	回答内容 使用しておりません。