

設計図書等に対する回答書

令和5年5月17日

工事(業務)番号 町並み第2号

工事(業務)名 旧新宮町役場解体撤去工事

工事等担当課名 都市政策部町並み対策課

| | |
|---------|---|
| 番号 1 | 質問内容・設計図書()・図面番号(4)見積参考図書 2階床の長尺シート及び長尺シート用接着剤について、石綿含有の有無をお知らせください。 |
| | 回答内容 石綿含有なしです。 |
| 番号 2 | 質問内容・設計図書()・図面番号(2)見積参考図書 庁舎棟の外壁ALC板の吹付タイルに関しては石綿含有無しと考えていいですか? |
| | 回答内容 お見込みのとおりです |
| 番号 3 | 質問内容・内訳書(P1)・図面番号()見積参考図書 廃石綿含有廃棄物を除く建設副産物処理費における発生材積込みは、すべて機械積込みであり、かつ発生材運搬は、すべてダンプトラック10t積級で見込むものと考えてよろしいでしょうか。 |
| | 回答内容 お見込みのとおりです。 |
| 番号 4 | 質問内容・内訳書(P1)・図面番号()見積参考図書 廃石綿含有廃棄物にかかる建設副産物処理費における発生材積込みは、すべて人力積込みであり、かつ発生材運搬は、すべてダンプトラック2t積級で見込むものと考えてよろしいでしょうか。 |
| | 回答内容 発生材積込みは人力積込みで、発生材運搬はダンプトラック10t級で積算しています。 |