

設計図書等に対する回答書

令和5年5月31日

工事(業務)番号 教育環境第4号

工事(業務)名 揖西東小学校屋外プール改築工事設計業務委託

工事等担当課名 教育部教育環境整備課

番号 1	質問内容・内訳書()・図面番号() 見積参考図書 地盤調査作業がない為、過去地盤調査報告書の貸与を頂けると考えてよろしいでしょうか。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 2	質問内容・内訳書(3,4)・図面番号() 見積参考図書 3 関係法規の計画について、兵庫県例規「環境の保全と創造に関する条例」第112条2項については、決定、及び実施済みであり、本設計に含まないと考えてよろしいでしょうか。
	回答内容 該当なしと考えております。
番号 3	質問内容・内訳書(3,4)・図面番号() 見積参考図書 3 関係法規の計画について、建築基準法の日影規制は、現段階で日影検討図により適法であり、日影検討図の貸与をして頂けると考えてよろしいでしょうか。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 4	質問内容・内訳書(3)・図面番号() 見積参考図書 第6、1 現地測量について、敷地測量はプール周辺の測量と考えて、測量精度は現況のプールからメジャー測量程度と考えてよろしいでしょうか。(平板測量、TS測量等の機器の利用は考えておりません。)
	回答内容 敷地測量データがあり、貸与可能です。その他設計図書の作成に必要な測量は対応いたします。
番号 5	質問内容・内訳書()・図面番号() 見積参考図書 確認申請用敷地図、敷地求積図は、貸与頂けると考えてよろしいでしょうか。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 6	質問内容・内訳書()・図面番号() 見積参考図書 確認申請の確認済証の提出期限は、12月19日と考えてよろしいでしょうか。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 7	質問内容・内訳書()・図面番号(委託要綱2) 見積参考図書 提案する①案②案共に現状と同じ位置に設置すると考えるのでしょうか それとも別の場所に設置すると考えるのでしょうか。

	<p>回答内容</p> <p>同じ場所で検討ください。</p>
番号 8	<p>質問内容・内訳書（ ）・図面番号（委託要綱4）見積参考図書</p> <p>単価の統一という記載があり、他業務の委託業者と協議するよう記載があります。本件の場合、他業務とはどのような業務で何を協議するのでしょうか。</p>
	<p>回答内容</p> <p>本市発注の設計委託業務で共通事項の調整等を行うものです。</p>
番号 9	<p>質問内容・内訳書（ ）・図面番号（委託要綱3,5）見積参考図書</p> <p>アスベストの検体数の記載に齟齬があります。1検体で2ヶ所採取でしょうか。2検体でしょうか。</p>
	<p>回答内容</p> <p>1検体2カ所の合計2検体としています。</p>
番号 10	<p>質問内容・内訳書（ ）・図面番号（委託要綱5）見積参考図書</p> <p>建築確認通知書その他行政手続き上必要な書類すべてと記載がありますが、申請業務は本業務対象外と考えてよろしいでしょうか。</p>
	<p>回答内容</p> <p>申請業務は本業務の対象です。</p>
番号 11	<p>質問内容・内訳書（ ）・図面番号（委託要綱5）見積参考図書</p> <p>申請業務が本業務に含まれる場合、申請費用は別途と考えてよろしいでしょうか。</p>
	<p>回答内容</p> <p>建築基準法による建築確認申請に係る手数料については別途とします。</p>
番号 12	<p>質問内容・内訳書（ ）・図面番号（委託要綱5）見積参考図書</p> <p>申請業務が本業務に含まれる場合、本件履行期限内に確認済証をおろさなければならないということよろしいでしょうか。</p>
	<p>回答内容</p> <p>お見込みのとおりです。</p>
番号 13	<p>質問内容・内訳書（ ）・図面番号（委託要綱6）見積参考図書</p> <p>貸与する図書に当初図面が無いとのことですが、増築図面は、AEMS全て揃っており、CADデータにて提供して頂けると考えてよろしいでしょうか。</p>
	<p>回答内容</p> <p>CADデータはありません。</p>
番号 14	<p>質問内容・内訳書（ ）・図面番号（委託要綱6）見積参考図書</p> <p>貸与する図書に当初図面が無いとのことですが、増築図面にて新築時部分の現状図面の作成は可能でしょうか。それとも、現地全実測が必要でしょうか。</p>
	<p>回答内容</p> <p>現地調査のうえ、図面作成願います。</p>
番号 15	<p>質問内容・内訳書（ ）・図面番号（委託要綱6）見積参考図書</p> <p>貸与する図書に当初図面が無いとのことですが、増築図面にて新築時部分の設備関係の現状図面の作成は可能でしょうか。それとも、現地全実測が必要でしょうか。</p>
	<p>回答内容</p> <p>現地調査のうえ、図面作成願います。</p>

番号 16	質問内容・内訳書（ ）・図面番号（委託要綱6）見積参考図書 貸与する図書にボーリングデータがありませんが、ボーリング調査の実施も本業務に含まれていると考えてよろしいでしょうか。
	回答内容 ボーリング調査の実施は本業務対象外です。
番号 17	質問内容・内訳書（ ）・図面番号（委託要綱6）見積参考図書 貸与する図書に敷地測量図がありませんが、測量業務も本業務に含まれていると考えてよろしいでしょうか。
	回答内容 番号4のとおり
番号 18	質問内容・内訳書（ ）・図面番号（委託要綱6）見積参考図書 確認申請業務も本業務に含まれている場合、直近の確認申請書類は揃っており、確認済証も取得しており、それらを貸与していただけたらと考えてよろしいでしょうか。合わせて直近の確認申請の年月日をお聞かせください。
	回答内容 直近の確認申請書類は貸与可能です。 確認年月日番号「平成19年4月21日 第 HK07-10070 号」
番号 19	質問内容・内訳書（ ）・図面番号（委託要綱6）見積参考図書 提出期限の設定で実施設計業務が12/19に設定されていますが、この期日までにp5の実設計業務のすべてを提出するということでしょうか。それとも、図面と積算を提出するということでしょうか。
	回答内容 図面の完成予定を12月19日としています。
番号 20	質問内容・内訳書（ ）・図面番号（委託要綱6）見積参考図書 刊行物はR5.10を仕様と記載がありますが、別途R6.1で入替を行うことと。刊行物の単価入力は2回実施するよう記載がありますが、あくまでも、刊行物のみであり、見積については再取得しないと考えるとよろしいでしょうか。なお、最終成果物は2種類提出するのでしょうか。
	回答内容 見積についても入替するものとし、最終成果物は1種類提出してください。
番号 21	質問内容・内訳書（ ）・図面番号（委託要綱1）見積参考図書 既設のろ過システムを教えてください。
	回答内容 砂ろ過の方式です。
番号 22	質問内容・内訳書（ ）・図面番号（委託要綱1）見積参考図書 既設プールの給水方式を教えてください。
	回答内容 直圧方式です。
番号 23	質問内容・内訳書（ ）・図面番号（委託要綱2）見積参考図書 改築の付属棟において、各更衣室にはエアコン設置しますか。
	回答内容

	設計業務において検討します。
番号 24	質問内容・内訳書（ ）・図面番号（委託要綱5）見積参考図書 実施設計の業務に工事監理業務の見積書が含まれていますが、監理業務は対象外と考えてよろしいでしょうか。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 25	質問内容・内訳書（ ）・図面番号（ ）見積参考図書 電気設備から積算業務について、単価根拠として、たつの市標準単価はなく刊行物（建設物価等）の比較かでゼロベースからの単価作成でしょうか。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 26	質問内容・内訳書（P3）・図面番号（ ）見積参考図書 「敷地測量を行うこと」とありますが、改築するプール周囲とし、敷地全体の測量は不要と考えて宜しいでしょうか。
	回答内容 番号4のとおり
番号 27	質問内容・内訳書（P6）・図面番号（ ）見積参考図書 確認申請に必要な前回申請資料や既設建物の資料等は貸与して頂けると考えて宜しいでしょうか。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 28	質問内容・内訳書（P4）・図面番号（ ）見積参考図書 改修前・後等の図面作成においてCAD上に既存図面を画像貼付けしての利用は可能でしょうか。
	回答内容 設計図については、貼付ではなく作図とします。なお、画像や図面の貼付については、協議によるものとします。

工事(業務)番号 教育環境第5号

工事(業務)名 小宅小学校給食棟改修工事

工事等担当課名 教育部教育環境整備課

番号 1	質問内容・内訳書（ ）・図面番号（E-02）見積参考図書 第1QP低圧盤開閉器改造工事について、停電日は休日と検討して宜しいでしょうか御指示ください。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 2	質問内容・内訳書（ ）・図面番号（E-10）見積参考図書 電話、情報工事について、図面は空配管及びモジュージャック取付となっておりますので、結線及び調整は別途工事と考えて宜しいですか御指示ください。
	回答内容

	お見込みのとおりです。
番号 3	質問内容・内訳書 ()・図面番号 (E-11) 見積参考図書 非常放送設備について、既存メーカーの御指示ください。
	回答内容 株式会社 J V C (日本ビクター株式会社) EM-K100 です。
番号 4	質問内容・内訳書 ()・図面番号 (E-12) 見積参考図書 自火報設備について、既存メーカーの御指示ください。
	回答内容 ナショナル カジノン火災報知設備 受信機です。

工事(業務)番号 教育環境第11号

工事(業務)名 小学校(龍野・揖保)トイレ改修工事設計業務委託

工事等担当課名 教育部教育環境整備課

番号 1	質問内容・内訳書 (P3)・図面番号 () 見積参考図書 「敷地測量を行うこと」とありますが、改修に係る部分とし、敷地全体の測量は不要と 考えて宜しいでしょうか。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 2	質問内容・内訳書 (P5)・図面番号 () 見積参考図書 改修に必要な既存図面(建築、構造、電気・機械設備)や資料等は貸与して頂けると考 えて宜しいでしょうか。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 3	質問内容・内訳書 (P4)・図面番号 () 見積参考図書 改修前・後等の図面作成においてCAD上に既存図面を画像貼付けしての利用は可能でし ょうか。
	回答内容 改修前の図面に限り、現況と相違がなく、文字等の判別ができる場合は可能です。
番号 4	質問内容・内訳書 (P-3)・図面番号 () 見積参考図書 実施設計業務の項目で段差解消に係る嵩上げ及び出入口の開口拡張にかかる構造検討 とありますが構造計算書の再検討と行うものと考えてのでしょうか。また、耐震診断にか かる評価取得済であれば対処方法のご指示を下さい。
	回答内容 構造計算書の再検討は必要ありませんが、躯体に影響のない改修案を検討して頂きます。
番号 5	質問内容・内訳書 ()・図面番号 () 見積参考図書 アスベスト調査箇所は建築のみと考えて宜しいですか。
	回答内容 お見込みのとおりです。

工事(業務)番号 町並み第4号

工事(業務)名 市営松原住宅3棟火災復旧工事実施設計業務委託

工事等担当課名 都市政策部町並み対策課

番号 1	質問内容・内訳書 (P2)・図面番号 () 見積参考図書 2ページ 第4業務内容 ※はじめ～(設備機器等については試験等を実施)と記載があります。試験対象の設置設備機器の種類、数量をご指示ください。
	回答内容 各室につき、照明器具4か所、引掛シーリング4か所、コンセント10か所、住宅用火災警報器4か所及び階段室の火災報知設備です。
番号 2	質問内容・内訳書 (P2)・図面番号 () 見積参考図書 上記、設備機器の試験とは、稼働するかの可否だけでよく、設備基盤、配線の火災による損傷などの調査は火災調査報告書により明確であり対応不要と考えてよろしいでしょうか。
	回答内容 設備機器に対する試験は、動作確認試験を想定しています。なお、設備機器への配線設備に対しては、絶縁抵抗試験を想定しています。
番号 3	質問内容・内訳書 ()・図面番号 () 見積参考図書 上記、試験内容が相違する場合は、試験項目をご指示お願いいたします。
	回答内容 番号2以外の試験として、給水設備配管に対して水圧試験、排水設備配管に対して満水試験、ガス配管設備に対して気密試験を想定しています。
番号 4	質問内容・内訳書 (P1)・図面番号 () 見積参考図書 倉庫として利用する場合、内部間仕切りや給排水設備は無いものと考えて宜しいでしょうか？
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 5	質問内容・内訳書 (P3)・図面番号 () 見積参考図書 改修前・後等の図面作成においてCAD上に既存図面を画像貼付けしての利用は可能でしょうか。
	回答内容 改修前の図面に限り、現況と相違なく、文字等の判別ができる場合は可能です。
番号 6	質問内容・内訳書 (P2)・図面番号 () 見積参考図書 設計特記仕様書でアスベスト調査について定性分析・定量分析とありますが個々に分析を行うと考えて宜しいですか。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 7	質問内容・内訳書 ()・図面番号 () 見積参考図書 アスベスト調査箇所は建築のみと考えて宜しいですか。
	回答内容 外装材については火災調査にて実施済みのため、建築内装材及び配管保温材を想定しています。

工事(業務)番号 町並み第5号

工事(業務)名 たつの消防署トイレ改修工事設計業務委託

工事等担当課名 都市政策部町並み対

策課

番号 1	質問内容・内訳書 (P2)・図面番号 () 見積参考図書 仮設トイレは別棟増築の場合10㎡以下として、確認申請(計画通知)は不要と考えて宜しいでしょうか。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 2	質問内容・内訳書 (P2)・図面番号 () 見積参考図書 段差解消に伴う嵩上げの構造検討を行うにあたり構造計算書も貸与頂けると考えて宜しいでしょうか。
	回答内容 平成15年度の耐震診断調査及び補強設計委託業務の成果物(補強前後の耐震診断計算書共)を貸与します。
番号 3	質問内容・内訳書 (P4)・図面番号 () 見積参考図書 改修前・後等の図面作成においてCAD上に既存図面を画像貼付けしての利用は可能でしょうか。
	回答内容 改修前の図面に限り、現況と相違がなく、文字等の判別ができる場合は可能です。
番号 4	質問内容・内訳書 (P2)・図面番号 () 見積参考図書 設計特記仕様書でアスベスト調査について定性分析・定量分析とありますが個々に分析を行うと考えて宜しいですか。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 5	質問内容・内訳書 ()・図面番号 () 見積参考図書 アスベスト調査箇所は建築のみと考えて宜しいですか。
	回答内容 建築内装材及び配管保温材を想定しています。

工事(業務)番号 下水道第7号

工事(業務)名 ひばりヶ丘雨水幹線排水施設実施設計業務委託

工事等担当課名 上下水道部下水道施設課

番号 1	質問内容・設計図書 ()・図面番号 (12/15 13/15 14/15) 見積参考図書 施工状況図(基礎杭計画図)、施工状況図(右岸時)、施工状況図(左岸時)の土質柱状図より軟弱地盤が想定されます。軟弱地盤にも関わらず自立矢板の掘削深さが3mを越えおります。基本設計の見直しや再検討が必要になると想定されます。変更契約対象と考えてよろしいでしょうか。
	回答内容 地質調査の結果により、再検討が必要となった場合の検討も含まれます。

番号 2	質問内容・設計図書（ ）・図面番号（12/15）見積参考図書 杭打設のために栈橋が必要と想定されます。設計書に栈橋設計は見込まれておりません。変更契約対象と考えてよろしいでしょうか。
	回答内容 必要となった場合は変更対象とします。
番号 3	質問内容・設計図書（ ）・図面番号（ ）見積参考図書 設計書に国道（2号）・河川（馬路川）・架空線（移設）協議の資料作成や関係機関協議が見込まれておりません。資料作成や協議同行が必要となった場合、変更契約対象と考えてよろしいでしょうか。
	回答内容 資料作成については含みます。協議同行の必要が生じた場合については、変更対象とします。
番号 4	質問内容・設計図書（頁 0-0003/0006）・図面番号（ ）見積参考図書 ポンプ場実施設計の土木設計 ポンプ室について、流入管底深度に係る補正が適用されるかどうかをご教示願います。
	回答内容 補正については、特記仕様書（別紙）を参照願います。なお、本歩掛りは、見積りにより特記仕様書（別紙）を踏まえて作成したものです。
番号 5	質問内容・設計図書（頁 0-0003/0006）・図面番号（ ）見積参考図書 ポンプ場実施設計の土木設計について、杭基礎及び地盤に係る補正が適用されるかどうかをご教示願います。
	回答内容 番号4のとおりです。
番号 6	質問内容・設計図書（頁 0-0003/0006）・図面番号（ ）見積参考図書 ポンプ場実施設計の吐口について、吐口に係る補正が適用されるかどうかをご教示願います。
	回答内容 番号4のとおりです。
番号 7	質問内容・設計図書（頁 0-0003/0006）・図面番号（ ）見積参考図書 電子成果品作成費の算出は、下水道施設設計業務（管路・ポンプ場・終末処理場）の計算式を適用とされていますか。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 8	質問内容・設計図書（頁 0-0004/0006）・図面番号（ ）見積参考図書 一般調査の単価については建物物価と積算資料の平均価格を採用されていますか。異なる場合は出典をご教示願います。
	回答内容 物価資料等の採用はありません。土木工事積算単価表（兵庫県）を使用しています。

工事(業務)番号 都市計画第19号

工事(業務)名 片山公園実施設計等業務委託

工事等担当課名 都市政策部都市計画課

番号 1	質問内容・設計図書(数量総括表)・図面番号()見積参考図書 今回の公園設計は街区公園の実施設計となっておりますが、これに先立つ、基本計画や基本設計は必要ないのでしょうか？
	回答内容 基本計画及び基本設計は必要ありません。