

設計図書等に対する回答書

令和5年10月4日

工事(業務)番号 都市計画第38号

工事(業務)名 龍野公園再整備工事(その1)

工事等担当課名 都市政策部都市計画課

番号 1	質問内容 設計図書(頁0-0100)・図面番号() 「施工 第0-0066号内訳表 暗渠排水管」の「一般用硬質塩化ビニル薄肉管(VU管)径100mm×厚6.5mm×長4000mm」の単価出典元をお教えてください。
	回答内容 「一般用硬質塩化ビニル薄肉管(VU管)径100mm×厚6.5mm×長4000mm」の材料規格は無い ため、「一般用硬質塩化ビニル薄肉管(VU管)径100mm×厚3.1mm×長4000mm」で積算して下 さい。単価出典元は土木工事積算単価表(兵庫県)により積算しています。

工事(業務)番号 都市計画第39号

工事(業務)名 牧運動公園再整備工事(その1)

工事等担当課名 都市政策部都市計画課

番号 1	質問内容 設計図書()・図面番号() 施工 第0-0007号内訳表について 草交じり土(粘性土・草多量)の処分費について 積算資料の見積金額がt当りの金額が掲示されているが、積算ではm3での金額となっ ています。 比重はどのようにお考えでしょうか?
	回答内容 土砂と同等に積算しています。