

質問回答書

令和2年9月25日

物件番号：教育管理第59号

物件名：学校園手洗い場等自動水栓購入（龍野西地区）

担当課名 教育部教育環境整備課

番号 1	資料名 仕様書（項目4（1）⑥） 電源式自動水栓取付時のコンセント増設ですが、箇所によって電源分岐から取付箇所までの距離等の状況が違ふと思われまふ。 見積根拠となる標準的な状況を御指示ください。
	回答内容 トイレ室内等の天井点検口より、既存の電気配線を分岐し、天井から水栓設置箇所へモールカバーにより直下へ配線を行い、コンセント増設を行うことを想定しており、距離としては10m程度を見込んでいます。