

たつの市臨時記者発表資料	
発表年月日	令和7年3月25日（火）
担当課	上下水道部上水道課
電話	0791-64-3173

報道機関各位

機器トラブルに伴う断水の発生について

令和7年3月24日（月）に配水流量調整弁の機器トラブルにより、午後6時頃から龍野地区（龍野町・揖西町・神岡町）で断水が発生したものです。

この断水は、午後9時30分に復旧しましたが、市民の皆様に御迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

記

1 機器トラブルの概要

(1) 発生日時

令和7年3月24日（月） 午後6時頃

(2) 発生場所

たつの市龍野町片山130番3地先

(3) 原因

配水流量調整弁の機器トラブルにより、弁体開閉の自動制御が行われなかった。

(4) 復旧時間

令和7年3月24日（月） 午後9時30分

(5) 断水及び水圧低下戸数

約4,300戸（龍野町・揖西町・神岡町）

2 断水時の市民への周知

(1) 市ホームページへの掲載

(2) 防災行政無線による放送

(3) 防災ネットによる発信

3 今後の対応

原因を究明し、再発防止対策を講じる。