

たつの市臨時記者発表資料	
年 月 日	令和8年7月28日（火）
担 当 課	市民生活部環境課
電 話	0791-64-3150

報道機関各位

たつの市一般廃棄物最終処分場周辺における PFOS 及び PFOA の検出について（速報）

本市が自主的に実施した「たつの市一般廃棄物最終処分場」周辺における水質検査において、国の指針値（PFOS 及び PFOA の合算値で 0.000050mg/L 以下）を上回る数値が検出されましたので下記のとおり公表いたします。

ただし、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく法定の水質検査項目は市ホームページで公開しておりますとおり、すべて基準値内となっております。

記

1 たつの市一般廃棄物最終処分場水質検査の概要及び結果（PFOS・PFOA）

(1) 調査（採水）日

令和8年6月23日（火）

(2) 調査結果報告書到着日

令和8年7月23日（木）

(3) 調査結果

ア 地下水（上流）	0.000011mg/L
イ 地下水（下流）	0.000460mg/L
ウ 浸出水	0.003500mg/L
エ 放流水	0.002600mg/L
オ 下流池	0.000150mg/L

※ 国の指針値（公共用水域・地下水）

・PFOS 及び PFOA の合算値 0.000050mg/L 以下

2 水道水及び農作物の安全性について

- (1) 水道水については、水道法に規定される水質基準をすべて満たしており安全に飲用いただけます。

(2) 農林水産省の調査（令和 7 年 8 月公表）では、「PFOS・PFOA は土壌から作物の実（玄米等）へほとんど移行、蓄積しない」ことが実証されており、「生産現場での追加対策や出荷制限等は不要」との見解が示されています。

3 今後の対応について

本市では、市民の皆様の安全確保を最優先とし、関係行政機関とも協議の上、以下の対応を講じてまいります。

(1) 処分場からの放流水について

放流水については、当分の間、施設内循環に変更します。

(2) 追加水質調査の実施

河川等の追加の水質調査を速やかに実施します。

(3) 放流水等の水質浄化対策の検討及び実施

最終処分場の放流水等の PFOS・PFOA の濃度低減対策について早急に対策を検討し実施いたします。

(4) 周辺監視の継続

引き続き水質モニタリングを実施し、状況を注視してまいります。

(5) 正確な情報の迅速な提供

今後の調査結果等につきましても、市ホームページ等を通じて情報発信に努めてまいります。

たつの市一般廃棄物最終処分場 採水場所 位置図
(たつの市龍野町中井1067番地1)



北池

すりばち池

山陽自動車道

県道姫路上郡線

鴨池

浸出液処理施設

たつの市一般廃棄物
最終処分場

採取場所 凡例

- ① 地下水（上流）
- ② 地下水（下流）
- ③ 浸出水
- ④ 放流水
- ⑤ 下流池