

設計図書等に対する回答書

令和 7 年 5 月 1 日

工事(業務)番号 教育環境第 6 号

工 事 (業務)名 龍野東中学校屋内運動場空調設備整備工事

工事等担当課名 教育部教育環境整備課

番号 1	質問内容・設計図書（委託要項 ）・図面番号（E-03） 各変圧器撤去処分に伴う為に絶縁油中 P C B 検査成績書が必要となりますが、ありますでしょうか。無ければ見積りに P C B 検査費を見込んでよろしいでしょうか。
	回答内容 変圧器の製造年から P C B が含まれていない事を確認済みであり、検査費は不要です。メーカーの P C B 不含有証明書を手に入れるうえ、処分してください。

工事(業務)番号 教育環境第 7 号

工 事 (業務)名 揖保川中学校屋内運動場空調設備整備工事

工事等担当課名 教育部教育環境整備課

番号 1	質問内容・設計図書（委託要項 ）・図面番号（E-03） 各変圧器撤去処分に伴う為に絶縁油中 P C B 検査成績書が必要となりますが、ありますでしょうか。無ければ見積りに P C B 検査費を見込んでよろしいでしょうか。
	回答内容 変圧器の製造年から P C B が含まれていない事を確認済みであり、検査費は不要です。メーカーの P C B 不含有証明書を手に入れるうえ、処分してください。