

設計図書等に対する回答書

令和7年5月21日

工事(業務)番号 建築住宅第2号

工 事 (業務)名 霞城館空調設備改修工事実施設計業務委託

工事等担当課名 都市政策部建築住宅課

番号 1	質問内容・内訳書（ ）・図面番号（ ） 今回の業務では、天井材等のアスベスト含有調査は見込まなくてよろしいでしょうか。調査を行う場合、何検体程度見込めばよいでしょうか。
	回答内容 アスベスト含有調査は不要です。
番号 2	質問内容・内訳書（ ）・図面番号（ ） 第2設計与条件 2 工事計画（2）より ※原則空調機のための更新となっています。冷媒配管は、取り替えで考え、ダクトについては、調査により不具合があれば協議により部分撤去でよろしいか また、ダクトの調査費用は含むものと考えてよろしいか。
	回答内容 現時点では、原則空調機器のための更新を想定していますが、改修範囲については、本業務において、既存空調機器等（ダクト及び冷媒配管等含む）の現地調査を実施し、改修計画書を作成の上、協議により決定します。なお、ダクトの調査費用は本業務に含みます。