設計図書等に対する回答書

令和７年６月４日

工事(業務)番号　　下水道第６号
工 事（業務)名　　下水道管路施設点検調査業務委託
工事等担当課名　　上下水道部下水道施設課

番号 1	質問内容・設計図書（施工単価表第 0-0001 号内訳書)・図面番号（見積参考資料） 管口カメラ点検工 「名称・規格欄」について、計上する技術員は「測量技師」・「測量技師補」・「普通作業員」でよろしいでしょうか。ご教示ください。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 2	質問内容・設計図書（第２章点検業務)・図面番号（特記仕様書） 本業務の、調査対象は汚水管のみでしょうか。ご教示ください。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 3	質問内容・設計図書（　）・図面番号（特記仕様書） 業務を実施するにあたり、「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者」の資格は必要でしょうか。ご教示ください。
	回答内容 本業務は地上からの点検であるため必要ありません。
番号 4	質問内容・設計図書（第５章提出図書)・図面番号（特記仕様書） 成果品として提出する「報告書」は、貴市の指定様式があるのでしょうか。ご教示ください。
	回答内容 指定様式はありません。
番号 5	質問内容・設計図書（第４章事前確認)・図面番号（特記仕様書） 「業務着手前に、管路の状況(堆積土砂等)を確認する」とのことですが、状況確認は、どのように確認すればよろしいでしょうか。また、事前確認対象は、本業務における全エリアでしょうか。ご教示ください。
	回答内容 業務着手前の管路の状況確認は必要なしとします。ただし、点検時に管内に堆積土砂等ある場合は報告をお願いします。
番号 6	質問内容・設計図書（第２章点検業務)・図面番号（特記仕様書） 2.2 報告書作成 (1)管口カメラ点検工　貴市の判定基準はあるのでしょうか。ご教示ください。
	回答内容 本市の判定基準はありません。下水道維持管理指針を参考願います。