

設計図書等に対する回答書

令和 7 年 6 月 1 8 日

工事(業務)番号 道路維持第 5 号

工 事 (業務)名 市道松原 1 号線舗装修繕工事 (その 2)

工事等担当課名 都市建設部建設課

番号 1	質問内容・内訳書 ()・図面番号 () 処分費 A 種類 t 当り廃棄物 B 処分量 1 t C 投棄料 キョウドウになっています キョウドウでは 1m3 単価であり換算する必要が有ります 換算値はいくらですか
	回答内容 兵庫県が公表している「建設副産物の処理ならびに受入価格」に基づき、t 当り処理費(投棄料)を積算しています。

工事(業務)番号 河川改良第 9 号

工 事 (業務)名 普通河川スゲノ谷川河川改良工事

工事等担当課名 都市建設部建設課

番号 1	質問内容 工期が 11 月 7 日までとなっていますが、出水期に作業を行っても良いのですか
	回答内容 工期は、令和 7 年 11 月 17 日までです。 出水期においても作業可能です。

工事(業務)番号 都市計画第 2 0 号

工 事 (業務)名 立地適正化計画等基礎資料作成業務

工事等担当課名 都市政策部都市計画課

番号 1	質問内容・内訳書 (特記仕様書 7 (4 頁))・図面番号 () アンケートの設問数の想定はありますか。また、アンケートの設問の検討は不要との認識でよろしいですか。
	回答内容 アンケートは、18 問を想定しています。設問の検討は本市で行います。
番号 2	質問内容・内訳書 (特記仕様書 7 (5 頁))・図面番号 () 庁内関係課へのヒアリングについて、ヒアリング内容の検討やヒアリングへの同席は不要との理解でよろしいでしょうか。また、出席・資料作成する必要のある庁内会議はないと考えてよろしいでしょうか。
	回答内容 お見込みのとおりです。

工事(業務)番号 建築住宅第3号

工事(業務)名 龍野体育館競技場及び屋内プール空調設備整備工事実施設計業務委託
工事等担当課名 都市政策部建築住宅課

番号 1	質問内容・内訳書（ ）・図面番号（ ） 貸与図書の設計図等について、貸与頂ける方式はC A Dデータと考えてよろしいでしょうか？
	回答内容 貸与図書は製本です。C A Dデータはありません。
番号 2	質問内容・内訳書（ ）・図面番号（ ） 上記貸与頂ける方式が、製本など紙面にて頂けて、一部C A Dデータになる場合のC A Dデータの図面名等をご提示ください。
	回答内容 番号1のとおり。

工事(業務)番号 教育環境第16号

工事(業務)名 特定建築物等定期調査業務委託（小学校①）

工事等担当課名 教育部教育環境整備課

番号 1	質問内容・設計図書（ ）・図面番号（ ） 外壁全面調査の実施が規定されている建築物 （竣工後10年が越えるもの、外壁改修後10年を超えるの、全面打診等を実施してから10年を経ている建物等）は該当しますでしょうか 必要な場合、調査対象となる範囲を確認の上、外壁全面及び高所作業車等の計上を考えればよろしいか
	回答内容 外壁全面調査の実施が規定されている建築物に該当します。 外壁調査については、高所作業車の調査は行いません。携行可能な脚立や折りたたみ梯子の使用程度とします。
番号 2	質問内容・設計図書（ ）・図面番号（ ） 施工期限が令和8年1月16日となっていますが、12月末日までに（公財）兵庫県住宅建築総合センターへ書類を送付し、施工期限までに成果品（報告書を除く）を納品すればよいでしょうか。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 3	質問内容・設計図書（ ）・図面番号（ ） 設備動作点検は前回と同じく機械換気設備（居室換気扇）と管理用シャッター程度でよいでしょうか。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 4	質問内容・設計図書（ ）・図面番号（ ） 今回の業務は各施設の劣化状況調査票の作成及び調査において不具合箇所等の改善に要する概算費用の見積書等の提出は含まないと考えてよいでしょうか。
	回答内容 各調査において、不具合箇所等が発覚した場合については、施設管理者に不具合箇所の状況を説明した上で、改善に要する概算費用の見積書等を提出願います。

工事(業務)番号 教育環境第17号

工事(業務)名 特定建築物等定期調査業務委託(小学校②)

工事等担当課名 教育部教育環境整備課

番号 1	質問内容・設計図書()・図面番号() 外壁全面調査の実施が規定されている建築物 (竣工後10年が越えるもの、外壁改修後10年を超えるの、全面打診等を実施してから10年を経ている建物等)は該当しますでしょうか 必要な場合、調査対象となる範囲を確認の上、外壁全面及び高所作業車等の計上を考えればよろしいか
	回答内容 外壁全面調査の実施が規定されている建築物に該当します。 外壁調査については、高所作業車の調査は行いません。携行可能な脚立や折りたたみ梯子の使用程度とします。
番号 2	質問内容・設計図書()・図面番号() 施工期限が令和8年1月16日となっていますが、12月末日までに(公財)兵庫県住宅建築総合センターへ書類を送付し、施工期限までに成果品(報告書を除く)を納品すればよいでしょうか。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 3	質問内容・設計図書()・図面番号() 設備動作点検は前回と同じく機械換気設備(居室換気扇)と管理用シャッター程度でよいでしょうか。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 4	質問内容・設計図書()・図面番号() 今回の業務は各施設の劣化状況調査票の作成及び調査において不具合箇所等の改善に要する概算費用の見積書等の提出は含まないと考えてよいでしょうか。
	回答内容 各調査において、不具合箇所等が発覚した場合については、施設管理者に不具合箇所の状況を説明した上で、改善に要する概算費用の見積書等を提出願います。

工事(業務)番号 教育環境第18号

工事(業務)名 特定建築物等定期調査業務委託(中学校)

工事等担当課名 教育部教育環境整備課

番号 1	質問内容・設計図書()・図面番号() 外壁全面調査の実施が規定されている建築物 (竣工後10年が越えるもの、外壁改修後10年を超えるの、全面打診等を実施してから10年を経ている建物等)は該当しますでしょうか 必要な場合、調査対象となる範囲を確認の上、外壁全面及び高所作業車等の計上を考えればよろしいか
	回答内容 外壁全面調査の実施が規定されている建築物に該当します。 外壁調査については、高所作業車の調査は行いません。携行可能な脚立や折りたたみ梯子

	の使用程度とします。
番号 2	質問内容・設計図書（ ）・図面番号（ ） 施工期限が令和8年1月16日となっていますが、12月末日までに（公財）兵庫県住宅建築総合センターへ書類を送付し、施工期限までに成果品（報告書を除く）を納品すればよいでしょうか。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 3	質問内容・設計図書（ ）・図面番号（ ） 設備動作点検は前回と同じく機械換気設備（居室換気扇）と管理用シャッター程度でよいでしょうか。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 4	質問内容・設計図書（ ）・図面番号（ ） 今回の業務は各施設の劣化状況調査票の作成及び調査において不具合箇所等の改善に要する概算費用の見積書等の提出は含まないと考えてよいでしょうか。
	回答内容 各調査において、不具合箇所等が発覚した場合については、施設管理者に不具合箇所の状況を説明した上で、改善に要する概算費用の見積書等を提出願います。

工事(業務)番号 建築住宅第5号

工 事 (業務)名 霞城館空調設備改修工事実施設計業務委託

工事等担当課名 都市政策部 建築住宅課

番号 1	質問内容・内訳書（ ）・図面番号（ ） 貸与図書の設計図等について、貸与頂ける方式はC A Dデータと考えてよろしいでしょうか？
	回答内容 貸与図書は製本です。C A Dデータはありません。
番号 2	質問内容・内訳書（ ）・図面番号（ ） 上記貸与頂ける方式が、製本など紙面にて頂けて、一部C A Dデータになる場合のC A Dデータの図面名等をご提示ください。
	回答内容 番号1のとおり。