

設計図書等に対する回答書

令和 7 年 7 月 1 6 日

工事(業務)番号 下水道第 7 号

工 事 (業務)名 井上・中臣汚水幹線管路施設改修工事 (第 3 工区)

工事等担当課名 下水道施設課

番号 1	質問内容・設計図書 ()・図面番号 () 特記仕様書 第 8 条 週休 2 日制度について 土日現場閉所の各補正值は、次のとおりでよろしいですか。 労務費：1.04 機械経費：1.02 共通仮設費率：1.03 現場管理費率：1.05 ご教示願います。
	回答内容 お見込みのとおりです。

工事(業務)番号 教育環境第 1 9 号

工 事 (業務)名 御津中学校校舎耐力度調査業務委託

工事等担当課名 教育部教育環境整備課

番号 1	質問内容・設計図書 ()・図面番号 () 委託要領中、第 3 施設概要では①～⑬となっており (⑳棟) が記載されていませんが、 平面図には (⑳棟) を含めて着色がされております。 平面図を正とし (⑳棟) は本業務に含むものと考えてよろしいか。
	回答内容 お見込みのとおりです。 施設概要 ⑭ 管理棟 (⑳棟) 建設年月 平成 1 0 年 9 月 延床面積 1 0 5 . 0 m ² 構 造 躯体 鉄骨造、平屋建
番号 2	質問内容・設計図書 ()・図面番号 () 業務概要について、耐力度調査業務報告書は「既存鉄筋コンクリート造・鉄骨造学校建物の耐力度測定方法実務講習会」の受講修了者で同種業務の実務経験者が作成する事、とあります。この受講修了者を再委託契約業者に委託する事は問題無いでしょうか？
	回答内容 再委託はできません。
番号 3	質問内容・設計図書 ()・図面番号 () 耐力度調査業務に関し、敷地内①～⑬の各建物毎に調査を行い、建物構造種別により調査報告書必要項目に倣い調査するとの考えで宜しいでしょうか？
	回答内容 番号 1 に示すとおり①～⑭の建物毎の構造種別による必要項目を調査し、報告書を作成するものです。
番号 4	質問内容・設計図書 ()・図面番号 () 貸与資料として、上記①～⑬の全ての耐震診断報告書及び耐震補強工事図面が貸与出来るとの認識で宜しいでしょうか？

	もしそうで無い場合、詳細をご教示お願いします。
	回答内容 番号 1 に示すとおり①～⑭の耐震診断報告書及び耐震補強工事図面の貸与は可能です。
番号 5	質問内容・設計図書（ ）・図面番号（ ） 上記貸与図面に関し、耐震補強工事以降改修されていないと考えて宜しいでしょうか？
	回答内容 耐震補強工事以降の改修としては、南館（① - 1 棟、① - 2 棟）の屋上防水改修工事及び空調設備整備工事を実施しています。
番号 6	質問内容・設計図書（ ）・図面番号（ ） 耐力度調査に際し、①～⑬の各建物は耐震補強工事後、Is 値、q 値は必要基準を満たしているとの認識で宜しいでしょうか？
	回答内容 耐震補強工事を完了した部分は、必要な基準を満たしております。施設台帳に記載しておりますので確認をお願いします。
番号 7	質問内容・設計図書（ ）・図面番号（ ） 工事費の概算資料について、危険改築事業概算は①～⑬の各建物毎になるのでしょうか？ もしそうで無い場合、詳細をご教示お願いします。
	回答内容 別紙参照 危険改築事業の概算事業費算出は①～⑭の施設毎とします。
番号 8	質問内容・設計図書（ ）・図面番号（ ） 長寿命化整備事業概算については、管理・教室棟、特別教室棟それぞれで作成すると考えて宜しいでしょうか？ もしそうで無い場合、詳細をご教示お願いします。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 9	質問内容・設計図書（ ）・図面番号（ ） 施設概要に、㊸の建物の概要記載がありませんが施設配置図では着色表示されています。 ㊸について、建物概要をご教示お願いします。
	回答内容 番号 1 のとおりです。
番号 10	質問内容・設計図書（ ）・図面番号（ ） 今回の業務は耐力度調査となっている為、既存不適格部分や法不適合部分があっても、業務範囲外の為、是正しないとの認識で宜しいでしょうか？ もしそうで無い場合、詳細をご教示お願いします。
	回答内容 今回の業務範囲外です。
番号 11	質問内容・設計図書（ ）・図面番号（ ） コア採取の際必要となる水は、建物内の水道を使用出来ると考えて宜しいでしょうか？ もしそうで無い場合、詳細をご教示お願いします。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号	質問内容・設計図書（ ）・図面番号（ ）

1 2	鉄骨造の部材の調査の際、屋内の隠蔽部や天井裏の範囲についても調査するとの認識で宜しいでしょうか？ もしそうで無い場合、詳細をご教示お願いします。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 1 3	質問内容・設計図書（ ）・図面番号（ ） 同じく鉄骨造の部材の調査に関し、基礎部分等地中に埋設されたところは、掘削、斫り作業を行い調査が必要となるのでしょうか？
	回答内容 現場の状況により監督員と協議の上、決定します。