

設計図書等に対する回答書

令和 8 年 6 月 1 7 日

工事(業務)番号 下水道第 7 号

工 事 (業務)名 松原前処理場沈殿池汚泥引抜ポンプ更新工事

工事等担当課名 上下水道部下水道施設課

番号 1	質問内容・設計図書 ()・図面番号 () ポンプ更新の施工ができない期間がありましたらご教示ください。 また、ポンプ更新は何台ごとの施工を想定されておりますか。
	回答内容 施工ができない期間はありません。 ポンプ更新は、各沈殿池 3 台のうち各 1 台ごとの施工を想定しています。
番号 2	質問内容・設計図書 ()・図面番号 (平面図 2) ポンプの撤去据付作業において既設の電動チェーンブロックを使用させていただくことは可能でしょうか。
	回答内容 可能です。
番号 3	質問内容・設計図書 ()・図面番号 () 機器製作納期の遅延により、工期内完成が厳しい場合は工期延長を認めていただけるのでしょうか。
	回答内容 遅延理由次第では、監督員と協議の上、決定することとします。
番号 4	質問内容・設計図書 ()・図面番号 () ポンプの基礎ボルトについて、既設基礎ボルトは露出部の切断による撤去でよろしいでしょうか。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 5	質問内容・設計図書 ()・図面番号 () ポンプの基礎ボルトについて、新設基礎ボルトは機械基礎の鉄筋溶接による施工となるのでしょうか。もしくは、接着系の穿孔アンカーにて施工となるのでしょうか。
	回答内容 特記仕様書記載のとおり、鉄筋溶接施工による施工となります。
番号 6	質問内容・設計図書 ()・図面番号 () 設計書や図面に記載がありませんが、機械基礎の工事範囲は既設取り壊し、築造まで含まれるのでしょうか。 機器寸法の変更によるモルタル補修等軽微な改造のみでしょうか。
	回答内容 基礎は既設流用を考慮しており、モルタル補修等軽微な改造は含むものとします。
番号 7	質問内容・設計図書 ()・図面番号 () 電気設備の工事範囲はポンプ更新にかかる電動機付属の端子台での離線と結線以外に必要でしょうか。
	回答内容

	不要です。
--	-------