

設計図書等に対する回答書

令和 8 年 9 月 2 日

工事(業務)番号 下水道第 2 1 号
工 事 (業務)名 非満水電磁流量計設置工事

工事等担当課名 下水道施設課

番号 1	質問内容・設計図書 ()・図面番号 (2) 非満水電磁流量計の設置方法について 発注図では、既設マンホール内に取付する図面になっていますが、取付方法の詳細が図面からわかりません。 具体的な設置方法はどのように設置予定なのかご教示をお願いします。
	回答内容 機器の仕様により設置してください。
番号 2	質問内容・設計図書 (特記仕様書 4 頁目)・図面番号 (1) 電磁流量計変換器収納盤×1 面が計上されていますが、仕様のご教示をお願いします。
	回答内容 使用する変換器が収納できるもので、装柱型のものとします。
番号 3	質問内容・設計図書 ()・図面番号 (1) 今回設置の非満水電磁流量計には電源が必要だと思われませんが、電源関係の記載がありません。 どのような計画になっているのかご教示をお願いします
	回答内容 別工事です。
番号 4	質問内容・設計図書 (特記仕様書 4 頁目)・図面番号 (1) 電磁流量計検出器～電磁流量計変換器までの配線ルート及び配線方法をご教示をお願いします。
	回答内容 別工事です。