

設計図書等に対する回答書

令和 8 年 9 月 2 日

工事(業務)番号 建築住宅第 1 2 号

工 事 (業務)名 御津やすらぎ福祉会館高圧ケーブル更新等工事

工事等担当課名 都市政策部 建築住宅課

番号 1	質問内容・内訳書 (P1, 3)・図面番号 (E-02) 高圧ガス開閉器のメーカー名と型式を教えてください。
	回答内容 高圧ガス開閉器のメーカー名は三菱電機株式会社で、型式は PST-2GDU です。