

はつらつセンター空調機器購入仕様書

- 1 物件番号 健康物品第1号
- 2 物件名 はつらつセンター空調機器購入
- 3 納期 令和8年3月31日（火）
- 4 納入場所 はつらつセンター（たつの市龍野町富永410番地2）

5 購入機器等

（1）新設空調機器（3階多目的ホール用）

① 名称 パッケージエアコン（2系統）

② 形名 三菱重工サーマルシステムズ(株)

（PAC-3）ASVRP4504HA4

AUCVRP4504HA×1台（室外機）

ASVP4504 ×1台（室内機）

冷房能力／暖房能力 40.0kW／45.0kW

（PAC-4）ASVRP5604HA4

AUCVRP2804HA×2台（室外機）

ASVP5604 ×1台（室内機）

冷房能力／暖房能力 50.0kW／56.0kW

※同等以上の性能を有する商品でも可能とする。

但し、11月21日（金）午後5時までにカタログ等を提出すること。

承諾をした製品については11月28日（金）にたつの市ホームページにて公表する。

③ 設置場所 屋上（室外機）及び屋階機械室（室内機）

※必要に応じて現地確認を行い、室外機及び室内機の設置場所、電気設備の状況等を把握の上、入札に参加すること。

ただし、現地確認の日時については、11月20日（木）を予定しており、事前に電話にて担当課まで予約確認すること。

（担当課：健康課 Tel0791-63-2112）

④ その他 設置場所の詳細及び参考明細については、別紙「はつらつセンター空調機器購入図」及び「参考明細書」のとおり

(2) 撤去空調機器（3階多目的ホール用）

① 名 称 パッケージエアコン（2系統）

② 形 名 三菱重工サーマルシステムズ㈱

(PAC-3) AUCJ-400HA×1台（室外機）

ASJ-400HA ×1台（室内機）

(PAC-4) ACJ-280H ×2台（室外機）

ASJ-560H ×1台（室内機）

③ 設置場所 屋上（室外機）及び屋階機械室内（室内機）

6 備考

- (1) 空調機器の搬入、据付（既設ダクト、配管及び電源等の接続を含む。）、既設空調機器の撤去、処分等、すべて本業務に含むものとする。
- (2) 室外機は、既設のコンクリート置台に設置すること。
- (3) 設置後、試運転及び調整を行うこと。
- (4) 設置作業全般に対し、安全管理を行うとともに、法令を遵守し、必要に応じて資格取得者による作業を行うこと。
- (5) 設置後、事故等の緊急時には、直ちに現場に到着し対処すること。
- (6) 納入にあたり疑義が生じた場合は、市と請負業者で協議を行うこと。
- (7) 設置作業を施工する上での詳細な事項については、市の指示に従うこと。