《市内対象住宅消防用設備等一覧》

日山住宅1棟		R C造	6階建	30戸	所在 たつの市龍野町日山138番地		
自動火災 報知設備	受信機	パナソニック(株) 2022年製 P型1級露出型 10回線					
		型式等		受第26~14号		BVJ10110HK	
	感知器	差動式スポット型 134個		定温式スポット型 90個		光電式スポット型 7個	
避難器具	5箇所	消火器設置	12箇所	音響装置	6箇所	発信機	6箇所

日山住宅2棟		R C造	4階建	24戸	所在 たつの市龍野町日山138番地		
非常警報器 具及び設備	操作部・ 複合装置	松下電工(株) 1991年製					
		型式等		認定88EW-003-1		MH-009-1	
	起動装置	階段		計6台 (東階段:1・3階、中階段:1・3階、西階段:1・3階)			
避難器具	— 箇所	消火器設置	12箇所				

日山住宅3棟		R C造	4階建	24戸	所在 たつの市龍野町日山138番地		
非常警報器 具及び設備	操作部・ 複合装置1	ニッタン(株) 1990年製					
		型式等		認定89EW-001		EBR-SP-1	
	操作部・ 複合装置2	ニッタン(株) 2022年製 西階段1階					
		型式等		認評非第25~112号		EER-W 露出型	
起動装置	階段		計6台 (東階段:1・3階、中階段:1・3階、西階段:1・3階)				
避難器具	6箇所	消火器設置	12箇所				

日山住宅6棟		R C造	4階建	24戸	所在 たつの市龍野町日山138番地		
非常警報器 具及び設備	操作部・ 複合装置1	ニッタン(株) 1990年製					
		型式等		認定89EW-001		EBR-SP-1	
	操作部・ 複合装置2	ニッタン(株) 中階段3階					
		型式等		認評非第2023~6号		EGR-W 露出型	
起動装置	階段		計6台 (東階段:1・3階、中階段:1・3階、西階段:1・3階)				
避難器具	6箇所	消火器設置	12箇所				

日山住宅7棟		R C造	4階建	24戸	所在 たつの市龍野町日山138番地		
非常警報器 具及び設備	操作部・ 複合装置1	ニッタン(株) 1990年製					
		型式等		認定89EW-001		EBR-SP-1	
	操作部・ 複合装置2	ニッタン(株) 西階段3階					
		型式等		認評非第2023~6号		EGR-W 露出型	
起動装置	階段		計6台 (東階段:1・3階、中階段:1・3階、西階段:1・3階)				
避難器具	6箇所	消火器設置	12箇所				

沢田住宅		R C造	4階建	24戸	所在 たつの市龍野町片山774番地3		
非常警報器 具及び設備	操作部・ 複合装置	ホーチキ(株) 2020年製					
		型式等		認評非第25~113号		BHC-4111W	
	起動装置	階段		計6台 (各階段:1・3階)			
避難器具	6箇所	消火器設置	12箇所				

大源寺第2住宅		R C造	4階建	24戸	所在 たつの市神岡町大住寺318番地		
非常警報器具及び設備	操作部・複合装置	パナソニック(株) 2021年製					
		型式等		認評非第2020~5号		BV70231H	
	起動装置	階段		計12台			
避難器具	9箇所	消火器設置	12箇所				

大源寺第3住宅		R C造	3階建	12戸	所在 たつの市神岡町大住寺327番地		
自動火災報知設備	受信機	松下電工(株) 2001年製					
		型式等		受第10~26号		BVJ22051	
	感知器	熱感知器/スポット型 差動式42個、定温式63個			煙感知器/スポット型 光電式(非蓄積) 1個		
避難器具	4箇所	消火器設置	7箇所	音響装置	3箇所	発信機	3箇所

清水新住宅		R C造	4階建	24戸	所在 たつの市揖西町清水55番地		
非常警報器具及び設備	操作部・複合装置	松下電工(株) 1991年製					
		型式等		認定88EW-003-1		MH-009-1	
	起動装置	階段		計6台			
避難器具	6箇所	消火器設置	12箇所				

誉住宅		R C造	4階建	計24戸	所在 たつの市誉田町広山37番地1		
非常警報器具及び設備	操作部・複合装置	パナソニック(株) 2021年製					
		型式等		認非第2020~6号		BG7035H	
	起動装置	階段		計6台 (各階段:1・4階)			
避難器具	12箇所	消火器設置	12箇所				

中臣住宅		R C造	3棟2階建	20戸	所在 たつの市揖保町中臣1616番地		
非常警報器具及び設備	操作部・複合装置	能美防災(株) 2021年製					
		型式等		鑑認非第25~109号			
	起動装置	各階通路		計6台 (各棟2台)			
避難器具	— 箇所	消火器設置	8箇所				

松原住宅1棟		R C造	4階建	24戸	所在 たつの市揖保町門前303番地		
非常警報器具及び設備	操作部・複合装置	ニッタン(株) 2007年製					
		型式等		鑑認非第13~41号		EDR-W	
	起動装置	階段		計12台			
避難器具	6箇所	消火器設置	12箇所				

松原住宅2棟		R C造	4階建	24戸	所在 たつの市揖保町門前281番地1		
非常警報器具及び設備	操作部・複合装置	ニッタン(株) 2007年製					
		型式等		鑑認非第13~41号		EDR-W	
	起動装置	階段		計12台			
避難器具	6箇所	消火器設置	13箇所				

松原住宅 3棟		R C造	4階建	24戸	所在 たつの市揖保町栄4 4番地2		
非常警報器具及び設備	操作部・複合装置	ニッタン(株)		2007年製		北階段・中階段	
		型式等	鑑認非第13~41号		EDR-W		
		ホーチキ(株)		2022年製		南階段	
	型式等	評認非第25~108号		BHC-4111			
	起動装置	各階階段前 計12台					
避難器具	6箇所	消火器設置	12箇所				

松原住宅 4棟		R C造	4階建	24戸	所在 たつの市揖保町栄3 0 0番地		
非常警報器具及び設備	操作部・複合装置	パナソニック(株)		2021年製			
		型式等	認評非第2020~6号				
	起動装置	各階階段前 計12台					
避難器具	6箇所	消火器設置	12箇所				

町屋住宅		R C造	2階建	20戸	所在 たつの市揖保川町半田5 4 5番地3		
自動火災報知設備	受信機	ニッタン(株)		2003年製			
		型式等	受第9~103号		2PKO		
	感知器	熱感知器	スポット型	差動式 105個		定温式 50個	
避難器具	5箇所	消火器設置	12箇所	音響装置	6箇所	発信機	4箇所

越部住宅		R C造	3階建	計18戸	所在 たつの市新宮町中野庄1 8 5番地1		
非常警報器具及び設備	操作部・複合装置	日本ドライケミカル(株)		2022年製			
		型式等	認評非第14~35号				
	起動装置	各階 計9台					
避難器具	4箇所	消火器設置	9箇所				

栗町住宅		R C造	3棟3階建	計18戸	所在 たつの市新宮町栗町7番地1		
自動火災報知設備	受信機	パナソニック(株)		2012年製		シンプルP-1シリーズ	
		型式等	受第15~10号		BVJ14110		
	感知器	熱感知器	スポット型	差動式 132個		定温式 57個	
避難器具	12箇所	消火器設置	11箇所	音響装置	9箇所	発信機	9箇所

鶯崎住宅 1棟		R C造	3階建	18戸	所在 たつの市新宮町鶯崎1 7 4番地		
自動火災報知設備	受信機	ニッタン(株)		1997年製			
		型式等	受第8~28号		1PK0-nL		
	感知器	熱感知器	スポット型	差動式 108個		定温式 54個	
避難器具	12箇所	消火器設置	11箇所	音響装置	9箇所	発信機	9箇所

鶯崎住宅 2棟		R C造	3階建	18戸	所在 たつの市新宮町鶯崎1 7 4番地		
自動火災報知設備	受信機	L I X I L ニッタン(株)		2011年製			
		型式等	受第16~2号		1PM2-nLA		
	感知器	熱感知器	スポット型	差動式 108個		定温式 54個	
避難器具	12箇所	消火器設置	11箇所	音響装置	9箇所	発信機	9箇所

鯉崎住宅 3 棟		R C 造	3階建	18戸	所在 たつの市新宮町鯉崎 1 7 4 番地		
自動火災 報知設備	受信機	松下電工(株) 1999 年製 シンプルP-1シリーズ					
		型式等 受第10～27号 BVJ1310					
	感知器	熱感知器	スポット型	差動式 108個	定温式 54個		
避難器具	12 箇所	消火器設置	9 箇所	音響装置	9 箇所	発信機	9 箇所

鯉崎住宅 4 棟		R C 造	3階建	18戸	所在 たつの市新宮町鯉崎 1 7 4 番地		
自動火災 報知設備	受信機	パナソニック(株) 2017 年製 シンプルP-1シリーズ					
		型式等 受第26～14号 BVJ10110HK					
	感知器	熱感知器	スポット型	差動式 108個	定温式 54個		
避難器具	12 箇所	消火器設置	9 箇所	音響装置	9 箇所	発信機	9 箇所

鯉崎住宅 5 棟		R C 造	3階建	12戸	所在 たつの市新宮町鯉崎 1 7 4 番地		
自動火災 報知設備	受信機	パナソニック(株) 2017 年製 シンプルP-1シリーズ					
		型式等 受第26～14号 BVJ10110HK					
	感知器	熱感知器	スポット型	差動式 72個	定温式 36個		
避難器具	8 箇所	消火器設置	6 箇所	音響装置	6 箇所	発信機	6 箇所

船渡住宅		R C 造	3階建	18戸	所在 たつの市新宮町船渡 3 6 番地 2		
自動火災 報知設備	受信機	松下電工(株) 2002 年製 シンプルP-1シリーズ					
		型式等 受第10～27号 BVJ1310					
	感知器	熱感知器	スポット型	差動式 105個	定温式 54個		
避難器具	12 箇所	消火器設置	10 箇所	音響装置	9 箇所	発信機	9 箇所

黒崎住宅		S 造	2階建	18戸	所在 たつの市御津町黒崎 1 1 0 6 番地 2		
住戸用 自動火災 報知設備	住戸用受信機	アイホン(株) 2002 年製			18 箇所		
		型式等 受第10～53号 QH-2KT-P					
	感知器	差動式スポット型 68個		定温式スポット型 18個	光電式スポット型 10個		
	戸外表示器		18 箇所				
避難器具	— 箇所	消火器設置	9 箇所				

栄町住宅		R C 造	3階建	30戸	所在 たつの市御津町中島 9 1 7 番地 1		
自動火災 報知設備	受信機	能美防災(株) 2006 年製					
		型式等 受第9～123号 FAP129B					
	感知器	熱感知器/スポット型 差動式153個、定温式90個 煙感知器/スポット型 光電式 (非蓄積) 1個					
避難器具	— 箇所	消火器設置	18 箇所	音響装置	6 箇所	発信機	6 箇所