

次亜塩素酸ナトリウム購入仕様書

- 1 品質規格 水道用次亜塩素酸ナトリウム
(1)濃度 12%
(2)等級 1級
- 2 納入量 36,000 kg/年 (※納入量は過去の実績による見込みであり、変動がある旨留意願います。)
- 3 納入方法 ローリーによる納入
- 4 納入場所 (1)揖保浄水場 たつの市揖保町中臣 684
(2)揖保南浄水場 たつの市揖保町真砂 80-1
(3)龍野水源地 たつの市龍野町北龍野 160-1
(4)龍野浄水場 たつの市龍野町日飼 47-1
(5)新宮浄水場 たつの市新宮町新宮 1068-8
- 5 履行期間 契約日から令和9年3月31日まで
- 6 契約方法 単価契約
- 7 その他 納入品について必要があると認める場合、随時成分検査を行う。
この検査の結果、次亜塩素酸ナトリウムに関する品質規格を確保できないとき、又は納入品の液温が20℃を超えている場合は、納入者の責任において直ちに貯留槽内等の全量を適合品と交換しなければならない。