

H24

受付番号	基準値	単位	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健
採取年月			4月25日	5月30日	6月27日	7月25日	8月29日	9月26日	10月31日	11月28日	12月19日	1月30日	2月27日	3月19日	
採取時間			10:30	9:25	9:45	10:10	9:20	9:50	11:10	10:20	10:50	9:30	9:15	10:00	
施設名称			龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	
地点名称			龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	
試料名称			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	
当日天候			晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	
前日天候			晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	
気温			21.4	20.0	22.7	26.8	29.0	24.6	20.8	15.7	7.0	12.8	9.0	16.8	
水温			18.1	17.8	19.7	21.1	22.8	23.3	19.8	17.2	17.0	15.0	17.7	18.1	
1 一般細菌	100	個/mℓ以下	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3 カドミウム及びその化合物	0.01	mg / ℓ 以下													
4 水 銀及びその化合物	0.0005	mg / ℓ 以下													
5 セレン及びその化合物	0.01	mg / ℓ 以下													
6 鉛及びその化合物	0.01	mg / ℓ 以下													
7 ひ 素及びその化合物	0.01	mg / ℓ 以下													
8 六価クロム化合物	0.05	mg / ℓ 以下													
9 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg / ℓ 以下													
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.00	mg / ℓ 以下													
11 ふっ素及びその化合物	0.8	mg / ℓ 以下													
12 ほう素及びその化合物	1	mg / ℓ 以下													
13 四塩化炭素	0.002	mg / ℓ 以下													
14 1,4-ジオキサン	0.05	mg / ℓ 以下													
15 シス-トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg / ℓ 以下													
16 ジクロロメタン	0.02	mg / ℓ 以下													
17 テトラクロロエチレン	0.01	mg / ℓ 以下													
18 トリクロロエチレン	0.01	mg / ℓ 以下													
19 ベンゼン	0.01	mg / ℓ 以下													
20 塩素酸	0.6	mg / ℓ 以下													
21 クロロ酢酸	0.02	mg / ℓ 以下													
22 クロロホルム	0.06	mg / ℓ 以下													
23 ジクロロ酢酸	0.04	mg / ℓ 以下													
24 ジブロモクロロメタン	0.1	mg / ℓ 以下													
25 臭素酸	0.01	mg / ℓ 以下													
26 総トリハロメタン	0.1	mg / ℓ 以下													
27 トリクロロ酢酸	0.2	mg / ℓ 以下													
28 ブロモジクロロメタン	0.03	mg / ℓ 以下													
29 ブロモホルム	0.09	mg / ℓ 以下													
30 ホルムアルデヒド	0.08	mg / ℓ 以下													
31 亜 鉛及びその化合物	1	mg / ℓ 以下													
32 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg / ℓ 以下													
33 鉄及びその化合物	0.3	mg / ℓ 以下													
34 銅及びその化合物	1	mg / ℓ 以下													
35 ナトリウム及びその化合物	200	mg / ℓ 以下													
36 マンガン及びその化合物	0.05	mg / ℓ 以下													
37 塩化物イオン	200	mg / ℓ 以下	16.0	20.0	15.0	14.0	13.0	13.0	13.0	14.0	15.0	15.0	19.0	22.0	
38 硬度(カルシウム、マグネシウム)	300	mg / ℓ 以下													
39 蒸発残留物	500	mg / ℓ 以下													
40 除イオン界面活性剤	0.2	mg / ℓ 以下													
41 ジェオスミン	0.00001	mg / ℓ 以下(※1)													
42 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg / ℓ 以下(※2)													
43 非イオン界面活性剤	0.02	mg / ℓ 以下													
44 フェノール類	0.005	mg / ℓ 以下													
45 TOC	3.0	mg / ℓ 以下(※3)	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
46 p H	5.8以上8.6以下		7.4	7.4	7.4	7.3	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	6.9	7.0	7.3	
47 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
48 臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 色 度	五度以下		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
50 濁 度	二度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
残留塩素	1.00	mg / ℓ 以下	0.51	0.61	0.45	0.51	0.58	0.51	0.55	0.52	0.50	0.51	0.50	0.45	
遊離炭酸	20	mg/ ℓ 以下													
ランゲリア指数	－1～0														
亜塩素酸	0.6	mg / ℓ 以下													
二酸化塩素	0.6	mg / ℓ 以下													
ジクロロアセトニトリル	0.04暫定	mg / ℓ 以下													
抱水クロラール	0.03暫定	mg / ℓ 以下													
目標項目：残留塩素	1	mg / ℓ 以下													
従属栄養細菌	2000暫定	個 /m ℓ													
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg / ℓ 以下													

揖保水源

H24

[illegible]

北龍野

H24

	基準値	単位	健	12-J0388(A)	健	健	12-J1671	健	12-J2288	健	健	12-J3214	健	健	健	12-J4350	健	健
採取年月			4月25日	5月30日	6月27日	7月25日	8月29日	9月26日	10月31日	11月28日	12月19日	1月30日	2月27日	3月19日				
採取時間			9:20	9:00	9:10	9:00	9:00	9:05	9:50	9:10	9:20	9:00	9:15	9:00				
施設名称			龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池				
地点名称			北龍野	北龍野	北龍野	北龍野	北龍野	北龍野	北龍野	北龍野	北龍野	北龍野	北龍野	北龍野				
試料名称			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水				
当日天候			晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴				
前日天候			晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨				
気温			22.7	18.3	23.3	30.7	28.4	25.3	16.8	9.8	5.2	6.5	8.7	17.5				
水温			16.1	21.3	23.7	25.7	28.6	25.5	19.9	14.7	10.3	8.5	8.2	11.6				
1 一般細菌	100	個/m L 以下	0		0	0	2	0	0		0	0	0	0				
2 大腸菌	検出されないこと		陰性		陰性	陰性	不検出	陰性	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性				
3 カドミウム及びその化合物	0.01	mg / L 以下				< 0.0003												
4 水 銀及びその化合物	0.0005	mg / L 以下				< 0.00005												
5 セレン及びその化合物	0.01	mg / L 以下				< 0.001												
6 鉛及びその化合物	0.01	mg / L 以下	< 0.001			0.001				< 0.001			< 0.001					
7 ひ 素及びその化合物	0.01	mg / L 以下				0.001												
8 六価クロム化合物	0.05	mg / L 以下				< 0.005												
9 シアン化物(イ)及び塩化シアノ	0.01	mg / L 以下	< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001					
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.00	mg / L 以下	0.9			1.0				0.7			0.7					
11 ふっ素及びその化合物	0.8	mg / L 以下				< 0.08												
12 ほう素及びその化合物	1	mg / L 以下				< 0.1												
13 四塩化炭素	0.002	mg / L 以下				< 0.0002												
14 1,4-ジオキサン	0.05	mg / L 以下				< 0.005												
15 ジス・トリス・1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg / L 以下				< 0.001												
16 ジクロロメタン	0.02	mg / L 以下				< 0.001												
17 テトラクロロエチレン	0.01	mg / L 以下				< 0.001												
18 トリクロロエチレン	0.01	mg / L 以下				< 0.001												
19 ベンゼン	0.01	mg / L 以下				< 0.001												
20 塩素酸	0.6	mg / L 以下	< 0.06			0.09				< 0.06			< 0.06					
21 クロロ酢酸	0.02	mg / L 以下	< 0.002			< 0.002				< 0.002			< 0.002					
22 クロロホルム	0.06	mg / L 以下	< 0.001			0.002				0.001			< 0.001					
23 ジクロロ酢酸	0.04	mg / L 以下	< 0.004			< 0.004				< 0.004			< 0.004					
24 ジブromクロロメタン	0.1	mg / L 以下	0.001			0.002				0.002			0.002					
25 臭素酸	0.01	mg / L 以下	< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001					
26 総トリハロメタン	0.1	mg / L 以下	0.002			0.006				0.005			0.003					
27 トリクロロ酢酸	0.2	mg / L 以下	< 0.02			< 0.02				< 0.02			< 0.02					
28 ブロモジクロロメタン	0.03	mg / L 以下	0.001			0.002				0.002			0.001					
29 ブロモホルム	0.09	mg / L 以下	< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001					
30 ホルムアルデヒド	0.08	mg / L 以下	< 0.008			< 0.008				< 0.008			< 0.008					
31 重 鉛及びその化合物	1	mg / L 以下				< 0.01												
32 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg / L 以下	0.04			0.04				0.03			< 0.02					
33 鉄及びその化合物	0.3	mg / L 以下				< 0.03												
34 銅及びその化合物	1	mg / L 以下				0.02												
35 ナトリウム及びその化合物	200	mg / L 以下				6.3												
36 マンガン及びその化合物	0.05	mg / L 以下				< 0.005												
37 塩化物イオン	200	mg / L 以下	8.0		11.0	7.1	5.1	10.0		9.4	8.2		7.8	6.9	10.0		8.3	8.9
38 硬度(カルシウム、マグネシウム)	300	mg / L 以下	23				26					25				22		
39 蒸発残留物	500	mg / L 以下	48				72					44				72		
40 陰イオン界面活性剤	0.2	mg / L 以下				< 0.02												
41 ジェオスミン	0.00001	mg / L 以下(※1)				< 0.000001												
42 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg / L 以下(※2)				< 0.000001												
43 非イオン界面活性剤	0.02	mg / L 以下				< 0.005												
44 フェノール類	0.005	mg / L 以下				< 0.0005												
45 TOC	3.0	mg / L 以下(※3)	< 0.3		< 0.3	0.3	0.3	< 0.3		< 0.3	< 0.3		0.3	< 0.3	< 0.3		< 0.3	< 0.3
46 p H	5.8以上8.6以下		6.9		6.8	6.8	7.0	6.7		6.8	7.2		7	7.1	7.1		7.0	7.0
47 味	異常でないこと		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
48 臭 気	異常でないこと		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
49 色 度	五度以下		< 1		< 1	< 1	< 1	< 1		< 1	< 1		< 1	< 1	< 1		< 1	< 1
50 濁 度	二度以下		< 0.1		< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1
残留塩素	1.00	mg / L 以下	0.33		0.27	0.27	0.25	0.33		0.28	0.25		0.37	0.30	0.35		0.35	0.40
遊離炭酸	20	mg/L 以下					18											
ランゲリア指数	－1～0	－					－2.2											
亜塩素酸	0.6	mg / L 以下																
二酸化塩素	0.6	mg / L 以下							< 0.06									
ジクロロアセトニトリル	0.01暫定	mg / L 以下							< 0.001									
抱水クロラール	0.02暫定	mg / L 以下							< 0.002									
目標項目:残留塩素	1	mg / L 以下					0.2											
従属栄養細菌	2000暫定	個 / m L					3											
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg / L 以下					0.02											

大源寺

H24

受付番号	基準値	単位	健	12-J0389(A)	健	健	12-J1672	健	12-J2289	健	健	12-J3215	健	健	健	12-J4351	健	健
採取年月			4月25日		5月30日	6月27日	7月25日		8月29日	9月26日		10月31日	11月26日	12月19日		1月30日	2月27日	3月19日
採取時間			9:50		10:05	10:30	10:45		10:05	10:10		10:30	10:55	10:25		11:00	10:25	9:20
施設名称			神岡水源地		神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地		神岡水源地	神岡水源地		神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地		神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地
地点名称			大源寺		大源寺	大源寺	大源寺		大源寺	大源寺		大源寺	大源寺	大源寺		大源寺	大源寺	大源寺
試料名称			浄水		浄水	浄水	浄水		浄水	浄水		浄水	浄水	浄水		浄水	浄水	浄水
当日天候			晴		晴	曇	晴		曇	晴		晴	晴	曇		晴	晴	晴
前日天候			晴		曇	晴	晴		晴	晴		晴	晴	晴		晴	晴	雨
気温			22.8		23.0	28.7	34.4		30.6	27.7		17.0	10.0	7.0		10.1	11.0	17.5
水温			17.2		21.2	23.6	26.7		29.5	26.6		21.2	15.7	13.2		10.7	9.7	13.3
1 一般細菌	100	個/m L 以下	0		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと		陰性		陰性	陰性	不検出	陰性		陰性	陰性		陰性	陰性	陰性		陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.01	mg / L 以下					< 0.0003											
4 水 銀及びその化合物	0.0005	mg / L 以下					< 0.00005											
5 セレン及びその化合物	0.01	mg / L 以下					< 0.001											
6 鉛及びその化合物	0.01	mg / L 以下	< 0.001				0.001					0.001				< 0.001		
7 ひ 素及びその化合物	0.01	mg / L 以下					< 0.001											
8 六価クロム化合物	0.05	mg / L 以下					< 0.005											
9 シアン化合物(イ)及び塩化シアン	0.01	mg / L 以下	< 0.001				< 0.001					< 0.001				< 0.001		
10 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素	10.00	mg / L 以下	2				2.2					1.6				1.3		
11 ふっ素及びその化合物	0.8	mg / L 以下					< 0.08											
12 ほう素及びその化合物	1	mg / L 以下					< 0.1											
13 四塩化炭素	0.002	mg / L 以下					< 0.0002											
14 1,4-ジオキサン	0.05	mg / L 以下					< 0.005											
15 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg / L 以下					< 0.001											
16 ジクロロメタン	0.02	mg / L 以下					< 0.001											
17 テトラクロロエチレン	0.01	mg / L 以下					< 0.001											
18 トリクロロエチレン	0.01	mg / L 以下					< 0.001											
19 ベンゼン	0.01	mg / L 以下					< 0.001											
20 塩素酸	0.6	mg / L 以下	< 0.06				0.06					< 0.06				< 0.06		
21 クロロ酢酸	0.02	mg / L 以下	< 0.002				< 0.002					< 0.002				< 0.002		
22 クロロホルム	0.06	mg / L 以下	< 0.001				< 0.001					< 0.001				< 0.001		
23 ジクロロ酢酸	0.04	mg / L 以下	< 0.004				< 0.004					< 0.004				< 0.004		
24 ジブromクロロメタン	0.1	mg / L 以下	< 0.001				0.001					< 0.001				< 0.001		
25 臭素酸	0.01	mg / L 以下	< 0.001				< 0.001					< 0.001				< 0.001		
26 総トリハロメタン	0.1	mg / L 以下	< 0.001				0.001					< 0.001				< 0.001		
27 トリクロロ酢酸	0.2	mg / L 以下	0.02				< 0.02					< 0.02				< 0.02		
28 ブロモジクロロメタン	0.03	mg / L 以下	< 0.001				< 0.001					< 0.001				< 0.001		
29 ブロモホルム	0.09	mg / L 以下	< 0.001				< 0.001					< 0.001				< 0.001		
30 ホルムアルデヒド	0.08	mg / L 以下	< 0.008				< 0.008					< 0.008				< 0.008		
31 亜鉛及びその化合物	1	mg / L 以下					< 0.01											
32 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg / L 以下	< 0.02				< 0.02					< 0.02				< 0.02		
33 鉄及びその化合物	0.3	mg / L 以下					< 0.03											
34 銅及びその化合物	1	mg / L 以下					0.02											
35 ナトリウム及びその化合物	200	mg / L 以下					11.0											
36 マンガン及びその化合物	0.05	mg / L 以下					< 0.005											
37 塩化物イオン	200	mg / L 以下	13.0		13.0	17.0	11.0	21.0		17.0	11.0		7.6	10.0	12.0		10.0	10.0
38 硬度(カルシウム、マグネシウム)	300	mg / L 以下		41			48					36				28		
39 蒸発残留物	500	mg / L 以下		84			115					81				102		
40 陰イオン界面活性剤	0.2	mg / L 以下					< 0.02											
41 ジェオスミン	0.00001	mg / L 以下(※1)					< 0.000001											
42 2-メチルインボルネオール	0.00001	mg / L 以下(※2)					< 0.000001											
43 非イオン界面活性剤	0.02	mg / L 以下					< 0.005											
44 フェノール類	0.005	mg / L 以下					< 0.0005											
45 TOC	3.0	mg / L 以下(※3)	< 0.3		< 0.3	< 0.3	0.2	< 0.3		< 0.3	< 0.3		< 0.3	< 0.3	< 0.3		< 0.3	< 0.3
46 p H	5.8以上8.6以下		6.6		6.6	6.6	6.6	6.5		6.7	6.6		6.7	6.7	6.8		6.8	6.8
47 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48 臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 色 度	五度以下		< 1		< 1	< 1	< 1	< 1		< 1	< 1		< 1	< 1	< 1		< 1	< 1
50 濁 度	二度以下		< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1
残留塩素	1.00	mg / L 以下	0.47		0.38	0.37	0.40	0.31		0.31	0.35		0.38	0.40		0.33	0.45	0.25
遊離炭酸	20	mg / L 以下					36											
ランゲリア指数	-1～0	-					-2.1											
亜塩素酸	0.6	mg / L 以下																
二酸化塩素	0.6	mg / L 以下							< 0.06									
ジクロロアセトニトリル	0.01暫定	mg / L 以下							< 0.001									
抱水クローラル	0.02暫定	mg / L 以下							< 0.002									
目標項目・残留塩素	1	mg / L 以下							0.2									
従属栄養細菌	2000暫定	個 / m L							6									
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg / L 以下							< 0.01									

追分

H24

受付番号	基準値	単位	健	12-J0390(A)	健	健	12-J1673	健	12-J2290	健	健	12-J3216	健	健	健	12-J4352	健	健
採取年月			4月25日		5月30日	6月27日	7月25日		8月29日	9月26日		10月31日	11月28日	12月19日		1月30日	2月27日	3月19日
採取時間			10:10		9:40	10:20	11:10		10:20	10:40		10:10	9:40	9:55		10:45	10:10	9:50
施設名称			龍野浄水場		龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場		龍野浄水場	龍野浄水場		龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場		龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場
地点名称			追分		追分	追分	追分		追分	追分		追分	追分	追分		追分	追分	追分
試料名称			浄水		浄水	浄水	浄水		浄水	浄水		浄水	浄水	浄水		浄水	浄水	浄水
当日天候			晴		晴	曇	晴		曇	晴		晴	晴	曇		晴	晴	晴
前日天候			晴		曇	晴	晴		晴	晴		晴	晴	晴		晴	晴	雨
気温			24.3		22.9	24.9	35.8		31.9	27.4		16.8	6.8	5.6		11.2	9.0	21.0
水温			17.9		21.3	23.8	27.8		29.4	27.0		20.8	15.6	12.7		10.4	10.3	13.3
1 一般細菌	100	個/m l 以下	0		0	1	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと		陰性		陰性	陰性	不検出	陰性		陰性	陰性		陰性	陰性	陰性		陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.01	mg / l 以下					< 0.0003											
4 水 銀及びその化合物	0.0005	mg / l 以下					< 0.00005											
5 セレン及びその化合物	0.01	mg / l 以下					< 0.001											
6 鉛及びその化合物	0.01	mg / l 以下	< 0.001				< 0.001					< 0.001				< 0.001		
7 ひ 素及びその化合物	0.01	mg / l 以下					< 0.001											
8 六価クロム化合物	0.05	mg / l 以下					< 0.005											
9 シアン化合物(イ)及び塩化シアン	0.01	mg / l 以下	< 0.001				< 0.001					< 0.001				< 0.001		
10 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素	10.00	mg / l 以下	1.6				2.2					1.4				1.3		
11 ふっ素及びその化合物	0.8	mg / l 以下					< 0.08											
12 ほう素及びその化合物	1	mg / l 以下					< 0.1											
13 四塩化炭素	0.002	mg / l 以下					< 0.0002											
14 1,4-ジオキササン	0.05	mg / l 以下					< 0.005											
15 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg / l 以下					< 0.001											
16 ジクロロメタン	0.02	mg / l 以下					< 0.001											
17 テトラクロロエチレン	0.01	mg / l 以下					< 0.001											
18 トリクロロエチレン	0.01	mg / l 以下					< 0.001											
19 ベンゼン	0.01	mg / l 以下					< 0.001											
20 塩素酸	0.6	mg / l 以下	0.08				0.09					0.09				< 0.06		
21 クロロ酢酸	0.02	mg / l 以下	< 0.002				< 0.002					< 0.002				< 0.002		
22 クロロホルム	0.06	mg / l 以下	< 0.001				< 0.001					< 0.001				< 0.001		
23 ジクロロ酢酸	0.04	mg / l 以下	< 0.004				< 0.004					< 0.004				< 0.004		
24 ジブromクロロメタン	0.1	mg / l 以下	0.001				0.002					0.002				< 0.001		
25 臭素酸	0.01	mg / l 以下	< 0.001				< 0.001					< 0.001				< 0.001		
26 総トリハロメタン	0.1	mg / l 以下	0.001				0.005					0.002				< 0.001		
27 トリクロロ酢酸	0.2	mg / l 以下	< 0.02				< 0.02					< 0.02				< 0.02		
28 ブロモジクロロメタン	0.03	mg / l 以下	< 0.001				0.002					< 0.001				< 0.001		
29 ブロモホルム	0.09	mg / l 以下	< 0.001				0.001					< 0.001				< 0.001		
30 ホルムアルデヒド	0.08	mg / l 以下	< 0.008				< 0.008					< 0.008				< 0.008		
31 重 鉛及びその化合物	1	mg / l 以下					< 0.01											
32 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg / l 以下	< 0.02				< 0.02					< 0.02				< 0.02		
33 鉄及びその化合物	0.3	mg / l 以下					< 0.03											
34 銅及びその化合物	1	mg / l 以下					< 0.01											
35 ナトリウム及びその化合物	200	mg / l 以下					9.4											
36 マンガン及びその化合物	0.05	mg / l 以下					< 0.005											
37 塩化物イオン	200	mg / l 以下	17.0		20.0	16.0	12.0	13.0		13.0	15.0		14.0	15.0	15.0	18.0	21.0	
38 硬度(カルシウム、マグネシウム)	300	mg / l 以下	52				80					53				44		
39 蒸発残留物	500	mg / l 以下	101				125					99				106		
40 陰イオン界面活性剤	0.2	mg / l 以下					< 0.02											
41 ジェオスミン	0.00001	mg / l 以下(※1)					< 0.000001											
42 2-メチルインボルネオール	0.00001	mg / l 以下(※2)					< 0.000001											
43 非イオン界面活性剤	0.02	mg / l 以下					< 0.005											
44 フェノール類	0.005	mg / l 以下					< 0.0005											
45 TOC	3.0	mg / l 以下(※3)	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.2	< 0.3		< 0.3	< 0.3		< 0.3	< 0.3	< 0.3		< 0.3	< 0.3
46 p H	5.8以上8.6以下		7.2		7.3	7.3	7.4	7.4		7.2	7.2		7.3	7.4	7.3		7.5	7.6
47 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48 臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 色 度	五度以下		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
50 濁 度	二度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1
残留塩素	1.00	mg / l 以下	0.53		0.56	0.41	0.45	0.41		0.41	0.45		0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35
遊離炭酸	20	mg/ l 以下					6.0											
ランゲリア指数	-1～0	-					-1.1											
亜塩素酸	0.6	mg / l 以下																
二酸化塩素	0.6	mg / l 以下							< 0.06									
ジクロロアセトニトリル	0.01暫定	mg / l 以下							< 0.001									
抱水クロラール	0.02暫定	mg / l 以下							< 0.002									
目標項目：残留塩素	1	mg / l 以下							0.3									
従属栄養細菌	2000暫定	個 / m l							14									
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg / l 以下							< 0.01									

福田

H24

受付番号	基準値	単位	健	12-J0391(A)	健	健	12-J1674	健	12-J2291	健	健	12-J3217	健	健	健	12-J4353	健	健
採取年月			4月25日	5月30日	6月27日	7月25日	8月29日	9月26日	10月31日	11月28日	12月19日	1月30日	2月27日	3月19日				
採取時間			9:55	10:00	9:45	9:50	10:45	10:00	10:50	10:20	9:00	10:25	9:40	10:20				
施設名称			龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場				
地点名称			福田	福田	福田	福田	福田	福田	福田	福田	福田	福田	福田	福田				
試料名称			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水				
当日天候			晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴				
前日天候			晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨				
気温			21.0	21.0	25.0	32.6	30.5	25.5	16.4	6.0	4.8	8.7	10.5	20.4				
水温			15.8	21.7	23.0	26.3	29.6	24.5	20.4	12.7	12.1	8.6	8.7	11.5				
1 一般細菌	100	個/m L 以下	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0				
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
3 カドミウム及びその化合物	0.01	mg / L 以下				< 0.0003												
4 水 銀及びその化合物	0.0005	mg / L 以下				< 0.00005												
5 セレン及びその化合物	0.01	mg / L 以下				< 0.001												
6 鉛及びその化合物	0.01	mg / L 以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001						
7 ひ 素及びその化合物	0.01	mg / L 以下				< 0.001												
8 六価クロム化合物	0.05	mg / L 以下				< 0.005												
9 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg / L 以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001						
10 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素	10.00	mg / L 以下	1.6			2.2			1.4			1.3						
11 ふっ素及びその化合物	0.8	mg / L 以下				< 0.08												
12 ほう素及びその化合物	1	mg / L 以下				< 0.1												
13 四塩化炭素	0.002	mg / L 以下				< 0.0002												
14 1,4-ジオキサン	0.05	mg / L 以下				< 0.005												
15 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg / L 以下				< 0.001												
16 ジクロロメタン	0.02	mg / L 以下				< 0.001												
17 テトラクロロエチレン	0.01	mg / L 以下				< 0.001												
18 トリクロロエチレン	0.01	mg / L 以下				< 0.001												
19 ベンゼン	0.01	mg / L 以下				< 0.001												
20 塩素酸	0.6	mg / L 以下	0.08			0.09			0.09				< 0.06					
21 クロロ酢酸	0.02	mg / L 以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002						
22 クロロホルム	0.06	mg / L 以下	< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001						
23 ジクロロ酢酸	0.04	mg / L 以下	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004						
24 ジブromクロロメタン	0.1	mg / L 以下	0.001			0.003			0.001			< 0.001						
25 臭素酸	0.01	mg / L 以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001						
26 総トリハロメタン	0.1	mg / L 以下	0.001			0.008			0.001			< 0.001						
27 トリクロロ酢酸	0.2	mg / L 以下	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02						
28 ブロモジクロロメタン	0.03	mg / L 以下	< 0.001			0.002			< 0.001			< 0.001						
29 ブロモホルム	0.09	mg / L 以下	< 0.001			0.002			< 0.001			< 0.001						
30 ホルムアルデヒド	0.08	mg / L 以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008						
31 亜 鉛及びその化合物	1	mg / L 以下				< 0.01												
32 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg / L 以下	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02						
33 鉄及びその化合物	0.3	mg / L 以下				< 0.03												
34 銅及びその化合物	1	mg / L 以下				< 0.01												
35 ナトリウム及びその化合物	200	mg / L 以下				9.2												
36 マンガン及びその化合物	0.05	mg / L 以下				< 0.005												
37 塩化物イオン	200	mg / L 以下	16	20	16	12	13	14	14	14	14	16	18.0	21.0				
38 硬度(カルシウム、マグネシウム)	300	mg / L 以下	51			60			50			49						
39 蒸発残留物	500	mg / L 以下	95			124			102			104						
40 陰イオン界面活性剤	0.2	mg / L 以下				< 0.02												
41 ジェオスミン	0.00001	mg / L 以下(※1)				< 0.000001												
42 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg / L 以下(※2)				< 0.000001												
43 非イオン界面活性剤	0.02	mg / L 以下				< 0.005												
44 フェノール類	0.005	mg / L 以下				< 0.0005												
45 TOC	3.0	mg / L 以下(※3)	< 0.3	< 0.3	0.3	0.2	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3				
46 p H	5.8以上8.6以下		6.8	7	7.1	7.4	7.2	6.8	6.8	7.3	7.1	7.0	7.3	7.5				
47 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
48 臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
49 色 度	五度以下		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1				
50 濁 度	二度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				
残留塩素	1.00	mg / L 以下	0.40	0.50	0.35	0.36	0.33	0.30	0.35	0.40	0.35	0.41	0.41	0.40				
遊離炭酸	20	mg / L 以下				10												
ランゲリア指数	-1～0	—				-1.1												
亜塩素酸	0.6	mg / L 以下																
二酸化塩素	0.6	mg / L 以下							< 0.06									
ジクロロアセトニトリル	0.01 暫定	mg / L 以下							< 0.001									
抱水クロラール	0.02 暫定	mg / L 以下							< 0.002									
目標項目：残留塩素	1	mg / L 以下							0.3									
従属求養細菌	2000 暫定	個 / m L							0									
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg / L 以下						< 0.01										

西構

H24

受付番号	基準値	単位	健	12-J0393(A)	健	健	12-J1676	健	12-J2293	健	健	12-J3219	健	健	健	健	12-J4355	健	健
採取年月			4月25日	5月30日	6月27日	7月25日	8月29日	9月26日	10月31日	11月28日	12月19日	1月30日	2月27日	3月19日					
採取時間			9:50	9:00	9:00	9:05	9:00	9:00	9:55	9:30	10:55	10:30	9:55	10:25					
施設名称			摂保水源地	摂保水源地	摂保水源地	摂保水源地	摂保水源地	摂保水源地	摂保水源地	摂保水源地	摂保水源地	摂保水源地	摂保水源地	摂保水源地					
地点名称			西構	西構	西構	西構	西構	西構	西構	西構	西構	西構	西構	西構					
試料名称			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水					
当日天候			晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴					
前日天候			晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨					
気温			22.0	20.5	24.4	28.8	28.4	25.3	14.6	7.0	8.7	11.7	9.6	19.1					
水温			17.0	21.5	24.9	28.1	31.3	26.3	19.9	13.9	11.1	9.2	10.1	13.1					
1 一般細菌	100	個/m l 以下	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2 大腸菌	検出されないこと		陰性		陰性	陰性	不検出	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
3 カドミウム及びその化合物	0.01	mg / l 以下					< 0.0003												
4 水 銀及びその化合物	0.0005	mg / l 以下					< 0.00005												
5 セレン及びその化合物	0.01	mg / l 以下					< 0.001												
6 鉛及びその化合物	0.01	mg / l 以下	0.001				0.002		0.002				< 0.001						
7 ひ 素及びその化合物	0.01	mg / l 以下					< 0.001												
8 六価クロム化合物	0.05	mg / l 以下					< 0.005												
9 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg / l 以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001					
10 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素	10.00	mg / l 以下		1.9			2.5			1.2				1.5					
11 ふっ素及びその化合物	0.8	mg / l 以下					< 0.08												
12 ほう素及びその化合物	1	mg / l 以下					< 0.1												
13 四塩化炭素	0.002	mg / l 以下					< 0.0002												
14 1,4-ジオキサン	0.05	mg / l 以下					< 0.005												
15 ジス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg / l 以下					< 0.001												
16 ジクロロメタン	0.02	mg / l 以下					< 0.001												
17 テトラクロロエチレン	0.01	mg / l 以下					< 0.001												
18 トリクロロエチレン	0.01	mg / l 以下					< 0.001												
19 ベンゼン	0.01	mg / l 以下					< 0.001												
20 塩素酸	0.6	mg / l 以下		< 0.06			< 0.06			0.06				< 0.06					
21 クロロ酢酸	0.02	mg / l 以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002					
22 クロロホルム	0.06	mg / l 以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001					
23 ジクロロ酢酸	0.04	mg / l 以下		< 0.004			< 0.004			< 0.004				< 0.004					
24 ジブromクロロメタン	0.1	mg / l 以下		< 0.001			0.001			< 0.001				< 0.001					
25 臭素酸	0.01	mg / l 以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001					
26 総トリハロメタン	0.1	mg / l 以下		< 0.001			0.001			< 0.001				< 0.001					
27 トリクロロ酢酸	0.2	mg / l 以下		< 0.02			< 0.02			< 0.02				< 0.02					
28 ブロモジクロロメタン	0.03	mg / l 以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001					
29 ブロモホルム	0.09	mg / l 以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001					
30 ホルムアルデヒド	0.08	mg / l 以下		< 0.008			< 0.008			< 0.008				< 0.008					
31 亜 鉛及びその化合物	1	mg / l 以下					< 0.01												
32 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg / l 以下		< 0.02			< 0.02			< 0.02				< 0.02					
33 鉄及びその化合物	0.3	mg / l 以下					< 0.03												
34 銅及びその化合物	1	mg / l 以下					0.04												
35 ナトリウム及びその化合物	200	mg / l 以下					11.0												
36 マンガン及びその化合物	0.05	mg / l 以下					< 0.005												
37 塩化物イオン	200	mg / l 以下	16.0		17.0	15.0	10.0	12.0	12.0	11.0	13.0	13.0	14.0	13.0	14.0				
38 硬度(カルシウム、マグネシウム)	300	mg / l 以下	43				41			35			36						
39 蒸発残留物	500	mg / l 以下	94				111			85			101						
40 陰イオン界面活性剤	0.2	mg / l 以下					< 0.02												
41 ジェオスミン	0.00001	mg / l 以下(※1)					< 0.000001												
42 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg / l 以下(※2)					< 0.000001												
43 非イオン界面活性剤	0.02	mg / l 以下					< 0.005												
44 フェノール類	0.005	mg / l 以下					< 0.0005												
45 TOC	3.0	mg / l 以下(※3)	< 0.3		< 0.3	0.3	0.2	0.3		< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3			
46 p H	5.8以上8.6以下		6.5		6.4	6.4	6.5	6.8		6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.8	6.7			
47 味	異常でないこと		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
48 臭 気	異常でないこと		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 色 度	五度以下		< 1		< 1	< 1	< 1	< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			
50 濁 度	二度以下		< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			
残留塩素	1.00	mg / l 以下	0.39		0.40	0.35	0.31	0.33		0.25	0.25	0.35	0.34	0.34	0.35	0.35			
遊離炭酸	20	mg/ l 以下					52												
ランゲリア指数	-1～0	-					-2.2												
亜塩素酸	0.6	mg / l 以下																	
二酸化塩素	0.6	mg / l 以下						< 0.06											
ジクロロアセトリル	0.01 暫定	mg / l 以下						< 0.001											
抱水クロラール	0.02 暫定	mg / l 以下						< 0.002											
目標項目・残留塩素	1	mg / l 以下						0.3											
従属栄養細菌	2000 暫定	個 /m l						14											
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg / l 以下						< 0.01											

小犬丸(大蔵内)

H24

受付番号	基準値	単位	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健
採取年月			4月25日	5月30日	6月27日	7月25日	8月29日	9月26日	10月31日	11月28日	12月19日	1月30日	2月27日	3月19日			
採取時間			10:15	10:30	10:25	10:30	11:15	10:30	9:40	9:05	9:20	11:10	8:55	11:20			
施設名称			揖保南(揖保)水源地	揖保南(揖保)水源地	揖保南(揖保)水源地	揖保南(揖保)水源地	揖保南(揖保)水源地	揖保南(揖保)水源地	揖保南(揖保)水源地	揖保南(揖保)水源地	揖保南(揖保)水源地	揖保南(揖保)水源地	揖保南(揖保)水源地	揖保南(揖保)水源地	揖保南(揖保)水源地	揖保南(揖保)水源地	揖保南(揖保)水源地
地点名称			小犬丸(大蔵内)	小犬丸(大蔵内)	小犬丸(大蔵内)	小犬丸(大蔵内)	小犬丸(大蔵内)	小犬丸(大蔵内)	小犬丸(大蔵内)	小犬丸(大蔵内)	小犬丸(大蔵内)	小犬丸(大蔵内)	小犬丸(大蔵内)	小犬丸(大蔵内)	小犬丸(大蔵内)	小犬丸(大蔵内)	小犬丸(大蔵内)
試料名称			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
当日天候			晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴
前日天候			晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨
気温			23.1	23.0	23.8	31.2	29.5	25.5	14.5	5.9	5.2	13.9	8.6	19.7			
水温			16.1	17.5	21.9	25.2	28.5	25.0	16.0	14.0	7.9	11.3	8.5	10.2			
1 一般細菌	100	個/m l 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	0.01	mg / l 以下				< 0.0003											
4 水 銀及びその化合物	0.0005	mg / l 以下				< 0.00005											
5 セレン及びその化合物	0.01	mg / l 以下				< 0.001											
6 鉛及びその化合物	0.01	mg / l 以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001					
7 ひ 素及びその化合物	0.01	mg / l 以下				< 0.001											
8 六価クロム化合物	0.05	mg / l 以下				< 0.005											
9 シアン化物(イ)及び塩化シアン	0.01	mg / l 以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001					
10 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素	10.00	mg / l 以下	1.8			2.5			1.3			1.5					
11 ふっ素及びその化合物	0.8	mg / l 以下				< 0.08											
12 ほう素及びその化合物	1	mg / l 以下				< 0.1											
13 四塩化炭素	0.002	mg / l 以下				< 0.0002											
14 1,4-ジオキサン	0.05	mg / l 以下				< 0.005											
15 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg / l 以下				< 0.001											
16 ジクロロメタン	0.02	mg / l 以下				< 0.001											
17 テトラクロロエチレン	0.01	mg / l 以下				< 0.001											
18 トリクロロエチレン	0.01	mg / l 以下				< 0.001											
19 ベンゼン	0.01	mg / l 以下				< 0.001											
20 塩素酸	0.6	mg / l 以下	< 0.06			0.06			0.07			< 0.06					
21 クロロ酢酸	0.02	mg / l 以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002					
22 クロロホルム	0.06	mg / l 以下	< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001					
23 ジクロロ酢酸	0.04	mg / l 以下	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004					
24 ジブromクロロメタン	0.1	mg / l 以下	0.001			0.003			0.002			0.001					
25 臭素酸	0.01	mg / l 以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001					
26 総トリハロメタン	0.1	mg / l 以下	0.001			0.007			0.003			0.001					
27 トリクロロ酢酸	0.2	mg / l 以下	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02					
28 ブロモジクロロメタン	0.03	mg / l 以下	< 0.001			0.002			0.001			< 0.001					
29 ブロモホルム	0.09	mg / l 以下	< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001					
30 ホルムアルデヒド	0.08	mg / l 以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008					
31 垂 鉛及びその化合物	1	mg / l 以下				< 0.01											
32 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg / l 以下	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02					
33 鉄及びその化合物	0.3	mg / l 以下	< 0.03			< 0.03											
34 銅及びその化合物	1	mg / l 以下				0.01											
35 ナトリウム及びその化合物	200	mg / l 以下				11.0											
36 マンガン及びその化合物	0.05	mg / l 以下				< 0.005											
37 塩化物イオン	200	mg / l 以下	16.0	18.0	15.0	11.0	12.0	12.0	12.0	12.0	13.0	15.0	16.0	17.0			
38 硬度(カルシウム、マグネシウム)	300	mg / l 以下		44		46			42				41				
39 蒸発残留物	500	mg / l 以下	94			110			90				105				
40 陰イオン界面活性剤	0.2	mg / l 以下				< 0.02											
41 ジェオスミン	0.00001	mg / l 以下(※1)				< 0.000001											
42 2-メチルインボルネオール	0.00001	mg / l 以下(※2)				< 0.000001											
43 非イオン界面活性剤	0.02	mg / l 以下				< 0.005											
44 フェノール類	0.005	mg / l 以下				< 0.0005											
45 TOC	3.0	mg / l 以下(※3)	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.2	0.4	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3			
46 p H	5.8以上8.6以下		6.6	6.8	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.6	6.8	7.0	7.5			
47 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48 臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 色 度	五度以下		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			
50 濁 度	二度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			
残留塩素	1.00	mg / l 以下	0.26	0.40	0.30	0.30	0.19	0.20	0.34	0.30	0.34	0.35	0.35	0.35			
遊離炭酸	20	mg/l 以下				27											
ランゲリア指数	-1~0	-				-1.9											
亜塩素酸	0.6	mg / l 以下															
二酸化塩素	0.6	mg / l 以下					< 0.06										
ジクロロアセトニトリル	0.01暫定	mg / l 以下					< 0.001										
抱水クロラール	0.02暫定	mg / l 以下					< 0.002										
目標項目：残留塩素	1	mg / l 以下					0.2										
従属栄養細菌	2000暫定	個 / m l					5										
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg / l 以下					< 0.01										

H24

受付番号	基準値	単位	健	健	健	12-J1302	健	健	12-G2304	12-J2720	健	健	健	12-J3963	健	健	健	12-J5232
採取年月			4月24日	5月29日	6月26日	7月24日	8月28日	9月25日	10月30日	11月27日	12月18日	1月29日	2月26日	3月18日				
採取時間			10:35	10:40	10:45	10:25	11:10	11:05	10:20	9:45	11:15	9:30	10:05	9:30				
施設名称			新宮水源地	新宮水源地	新宮水源地	新宮水源地	新宮水源地	新宮水源地	新宮水源地	新宮水源地	新宮水源地	新宮水源地	新宮水源地	新宮水源地				
地点名称			善定	善定	善定	善定	善定	善定	善定	善定	善定	善定	善定	善定				
試料名称			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水				
当日天候			晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨				
前日天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	雨	晴	晴	曇				
気温			23.3	19.2	27.8	31.1	32.4	27.0	15.2	8.3	10.2	0.5	4.8	14.5				
水温			15.9	20.8	23.2	27.7	30.2	25.4	18.1	14.0	9.9	6.3	7.6	10.6				
1 一般細菌	100	個/ｍｌ以下	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0				
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
3 カドミウム及びその化合物	0.01	mg / ｌ以下						< 0.0003										
4 水 銀及びその化合物	0.0005	mg / ｌ以下						< 0.00005										
5 セレン及びその化合物	0.01	mg / ｌ以下						< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01	mg / ｌ以下			< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001				
7 ひ 素及びその化合物	0.01	mg / ｌ以下						0.001										
8 六価クロム化合物	0.05	mg / ｌ以下						< 0.005										
9 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg / ｌ以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
10 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素	10.00	mg / ｌ以下			2.40			1.20			1.00			1.00				
11 ふっ素及びその化合物	0.8	mg / ｌ以下						< 0.08										
12 ほう素及びその化合物	1	mg / ｌ以下						< 0.1										
13 四塩化炭素	0.002	mg / ｌ以下						< 0.0002										
14 1,4-ジオキサン	0.05	mg / ｌ以下						< 0.005										
15 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg / ｌ以下						< 0.001										
16 ジクロロメタン	0.02	mg / ｌ以下						< 0.001										
17 テトラクロロエチレン	0.01	mg / ｌ以下						< 0.001										
18 トリクロロエチレン	0.01	mg / ｌ以下						< 0.001										
19 ベンゼン	0.01	mg / ｌ以下						< 0.001										
20 塩素酸	0.6	mg / ｌ以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06				
21 クロロ酢酸	0.02	mg / ｌ以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
22 クロロホルム	0.06	mg / ｌ以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
23 ジクロロ酢酸	0.04	mg / ｌ以下			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004				
24 ジブromクロロメタン	0.1	mg / ｌ以下			0.002			0.002			0.001			0.001				
25 臭素酸	0.01	mg / ｌ以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
26 総トリハロメタン	0.1	mg / ｌ以下			0.003			0.003			0.001			0.001				
27 トリクロロ酢酸	0.2	mg / ｌ以下			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02				
28 ブロモジクロロメタン	0.03	mg / ｌ以下			0.001			0.001			< 0.001			< 0.001				
29 ブロモホルム	0.09	mg / ｌ以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
30 ホルムアルデヒド	0.08	mg / ｌ以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008				
31 亜 鉛及びその化合物	1	mg / ｌ以下						< 0.01										
32 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg / ｌ以下			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02				
33 鉄及びその化合物	0.3	mg / ｌ以下						< 0.03										
34 銅及びその化合物	1	mg / ｌ以下						0.02										
35 ナトリウム及びその化合物	200	mg / ｌ以下						7.9										
36 マンガン及びその化合物	0.05	mg / ｌ以下						< 0.005										
37 塩化物イオン	200	mg / ｌ以下	10.0	13.0	10.0	9.7	10.0	6.8	9.7	9.2	5.1	11.0	11.0	11.0				
38 硬度(カルシウム、マグネシウム)	300	mg / ｌ以下			43			41			34			28				
39 蒸発残留物	500	mg / ｌ以下			99			83			64			74				
40 陰イオン界面活性剤	0.2	mg / ｌ以下						< 0.02										
41 ジェオスミン	0.00001	mg / ｌ以下(※1)						< 0.000001										
42 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg / ｌ以下(※2)						< 0.000001										
43 非イオン界面活性剤	0.02	mg / ｌ以下						< 0.005										
44 フェノール類	0.005	mg / ｌ以下						< 0.0005										
45 TOC	3.0	mg / ｌ以下(※3)	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.4	0.2	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3				
46 p H	5.8以上8.6以下		6.7	6.6	6.6	6.6	6.5	6.7	6.7	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9				
47 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
48 臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
49 色 度	五度以下		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1				
50 濁 度	二度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				
残留塩素	1.00	mg / ｌ以下	0.35	0.30	0.28	0.32	0.29	0.32	0.36	0.34	0.35	0.35	0.35	0.30				
遊離炭酸	20	mg/ ｌ以下						31.00										
ランゲリア指数	-1～0	-						-2.10										
亜塩素酸	0.6	mg / ｌ以下																
二酸化塩素	0.6	mg / ｌ以下						< 0.06										
ジクロロアセトニトリル	0.01暫定	mg / ｌ以下						< 0.001										
抱水クロラール	0.02暫定	mg / ｌ以下						< 0.002										
目標項目・残留塩素	1	mg / ｌ以下						0.3										
従属栄養細菌	2000暫定	個 / m l						3										
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg / ｌ以下						< 0.01										

H24

受付番号	基準値	単位	健	健	健	12-J1301	健	健	12-Q2303	12-J2719	健	健	健	12-J3962	健	健	健	12-J5231
採取年月			4月24日	5月29日	6月26日	7月24日	8月28日	9月25日	10月30日	11月27日	12月18日	1月29日	2月26日	3月18日				
採取時間			9:05	11:00	9:10	11:40	9:10	9:20	9:10	9:05	9:20	9:10	9:20	9:10				
施設名称			井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源				
地点名称			佐野	佐野	佐野	佐野	佐野	佐野	佐野	佐野	佐野	佐野	佐野	佐野				
試料名称			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水				
当日天候			晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨				
前日天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	雨	晴	晴	曇				
気温			18.2	22.4	26.1	31.9	30.0	25.2	12.4	7.7	6.3	1.7	4.3	15.9				
水温			16.1	21.7	23.4	27.2	29.3	25.8	19.2	14.7	10.5	8.4	8.6	11.9				
1 一般細菌	100	個/ｍｌ以下	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0				
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
3 カドミウム及びその化合物	0.01	mg / ｌ以下						< 0.0003										
4 水 銀及びその化合物	0.0005	mg / ｌ以下						< 0.00005										
5 セレン及びその化合物	0.01	mg / ｌ以下						< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01	mg / ｌ以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
7 ひ 素及びその化合物	0.01	mg / ｌ以下						< 0.001										
8 六価クロム化合物	0.05	mg / ｌ以下						< 0.005										
9 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01	mg / ｌ以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
10 硝酸態窒素素及び亜硝酸態窒素素	10.00	mg / ｌ以下			2.80			1.40			1.50			1.6				
11 ふっ素及びその化合物	0.8	mg / ｌ以下						0.08										
12 ほう素及びその化合物	1	mg / ｌ以下						< 0.1										
13 四塩化炭素	0.002	mg / ｌ以下						< 0.0002										
14 1,4-ジオキサン	0.05	mg / ｌ以下						< 0.005										
15 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg / ｌ以下						< 0.001										
16 ジクロロメタン	0.02	mg / ｌ以下						< 0.001										
17 テトラクロロエチレン	0.01	mg / ｌ以下						< 0.001										
18 トリクロロエチレン	0.01	mg / ｌ以下						< 0.001										
19 ペンゼン	0.01	mg / ｌ以下						< 0.001										
20 塩素酸	0.6	mg / ｌ以下			< 0.06			0.06			< 0.06			< 0.06				
21 クロロ酢酸	0.02	mg / ｌ以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
22 クロロホルム	0.06	mg / ｌ以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
23 ジクロロ酢酸	0.04	mg / ｌ以下			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004				
24 ジブromクロロメタン	0.1	mg / ｌ以下			0.002			0.001			0.001			0.001				
25 臭素酸	0.01	mg / ｌ以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
26 総トリハロメタン	0.1	mg / ｌ以下			0.002			0.002			0.001			0.002				
27 トリクロロ酢酸	0.2	mg / ｌ以下			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02				
28 ブロモジクロロメタン	0.03	mg / ｌ以下			< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001				
29 ブロモホルム	0.09	mg / ｌ以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001				
30 ホルムアルデヒド	0.08	mg / ｌ以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008				
31 亜 鉛及びその化合物	1	mg / ｌ以下						< 0.01										
32 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg / ｌ以下			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02				
33 鉄及びその化合物	0.3	mg / ｌ以下						< 0.03										
34 銅及びその化合物	1	mg / ｌ以下						0.01										
35 ナトリウム及びその化合物	200	mg / ｌ以下						7.7										
36 マンガン及びその化合物	0.05	mg / ｌ以下						< 0.005										
37 塩化物イオン	200	mg / ｌ以下	11.0	12.0	12.0	14.0	12.0	7.7	11.0	9.6	9.4	11.0	10.0	11.0				
38 硬度(カルシウム、マグネシウム)	300	mg / ｌ以下			48			47			44			36				
39 蒸発残留物	500	mg / ｌ以下			107			97			79			98				
40 陰イオン界面活性剤	0.2	mg / ｌ以下						< 0.02										
41 ジェオスミン	0.00001	mg / ｌ以下(※1)						< 0.000001										
42 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg / ｌ以下(※2)						< 0.000001										
43 非イオン界面活性剤	0.02	mg / ｌ以下						< 0.005										
44 フェノール類	0.005	mg / ｌ以下						< 0.0005										
45 TOC	3.0	mg / ｌ以下(※3)	< 0.3	< 0.3	0.4	< 0.3	0.3	0.2	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3				
46 p H	5.8以上8.6以下		6.8	6.9	6.8	6.7	6.8	7.1	7.0	6.9	7.1	7.1	7.1	6.9				
47 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
48 臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
49 色 度	五度以下		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1				
50 濁 度	二度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				
残留塩素	1.00	mg / ｌ以下	0.35	0.32	0.36	0.35	0.44	0.41	0.40	0.33	0.37	0.35	0.37	0.35				
遊離炭酸	20	mg/ ｌ以下						12.00										
ランゲリア指数	-1～0	-						-1.50										
亜塩素酸	0.6	mg / ｌ以下																
二酸化塩素	0.6	mg / ｌ以下						< 0.06										
ジクロロアセトニトリル	0.01暫定	mg / ｌ以下						< 0.001										
抱水クロラール	0.02暫定	mg / ｌ以下						< 0.002										
目標項目・残留塩素	1	mg / ｌ以下						0.4										
従属栄養細菌	2000暫定	個 /m l						34										
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg / ｌ以下						< 0.01										

H24

受付番号	基準値	単位	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健
採取年月			4月24日	5月29日	6月26日	7月24日	8月28日	9月25日	10月30日	11月27日	12月18日	1月29日	2月26日	3月18日
採取時間			9:50	9:25	10:00	9:35	10:25	10:05	9:40	9:50	10:25	10:30	10:45	10:00
施設名称			香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場
地点名称			平見	平見	平見	平見	平見	平見	平見	平見	平見	平見	平見	平見
試料名称			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
当日天候			晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨
前日天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	雨	晴	晴	曇
気温			21.9	23.3	26.9	29.5	31.8	27.9	13.7	6.9	7.9	3.1	5.8	17.4
水温			16.2	21.6	23.0	27.7	30.1	25.0	17.2	12.1	8.8	5.5	6.1	10.4
1 一般細菌	100	個/m l 以下	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.01	mg / l 以下												
4 水 銀及びその化合物	0.0005	mg / l 以下												
5 セレン及びその化合物	0.01	mg / l 以下												
6 鉛及びその化合物	0.01	mg / l 以下												
7 ひ 素及びその化合物	0.01	mg / l 以下												
8 六価クロム化合物	0.05	mg / l 以下												
9 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg / l 以下												
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.00	mg / l 以下												
11 ふっ素及びその化合物	0.8	mg / l 以下												
12 ほう素及びその化合物	1	mg / l 以下												
13 四塩化炭素	0.002	mg / l 以下												
14 1,4-ジオキサン	0.05	mg / l 以下												
15 シス-トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg / l 以下												
16 ジクロロメタン	0.02	mg / l 以下												
17 テトラクロロエチレン	0.01	mg / l 以下												
18 トリクロロエチレン	0.01	mg / l 以下												
19 ベンゼン	0.01	mg / l 以下												
20 塩素酸	0.6	mg / l 以下												
21 クロロ酢酸	0.02	mg / l 以下												
22 クロホルム	0.06	mg / l 以下												
23 ジクロロ酢酸	0.04	mg / l 以下												
24 ジブromクロロメタン	0.1	mg / l 以下												
25 臭素酸	0.01	mg / l 以下												
26 総トリハロメタン	0.1	mg / l 以下												
27 トリクロロ酢酸	0.2	mg / l 以下												
28 ブロモジクロロメタン	0.03	mg / l 以下												
29 ブロモホルム	0.09	mg / l 以下												
30 ホルムアルデヒド	0.08	mg / l 以下												
31 亜 鉛及びその化合物	1	mg / l 以下												
32 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg / l 以下												
33 鉄及びその化合物	0.3	mg / l 以下												
34 銅及びその化合物	1	mg / l 以下												
35 ナトリウム及びその化合物	200	mg / l 以下												
36 マンガン及びその化合物	0.05	mg / l 以下												
37 塩化物イオン	200	mg / l 以下	8.2	8.5	9.0	9.0	9.4	9.7	8.3	7.3	6.4	8.3	7.6	7.1
38 硬度(カルシウム、マグネシウム)	300	mg / l 以下												
39 蒸発残留物	500	mg / l 以下												
40 陰イオン界面活性剤	0.2	mg / l 以下												
41 ジェオスミン	0.00001	mg / l 以下(※1)												
42 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg / l 以下(※2)												
43 非イオン界面活性剤	0.02	mg / l 以下												
44 フェノール類	0.005	mg / l 以下												
45 TOC	3.0	mg / l 以下(※3)	0.3	< 0.3	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3
46 p H	5.8以上8.6以下		7.1	7.4	7.6	7.5	7.5	7.7	7.6	7.5	7.4	7.4	7.2	7.2
47 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48 臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 色 度	五度以下		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
50 濁 度	二度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	1.00	mg / l 以下	0.30	0.21	0.20	0.15	0.34	0.26	0.44	0.34	0.40	0.35	0.35	0.30
遊離炭酸	20	mg/l 以下												
ランゲリア指数	-1～0	—												
亜塩素酸	0.6	mg / l 以下												
二酸化塩素	0.6	mg / l 以下												
ジクロロアセトニトリル	0.04暫定	mg / l 以下												
抱水クロラール	0.03暫定	mg / l 以下												
目標項目：残留塩素	1	mg / l 以下												
従属栄養細菌	2000暫定	個 /m l												
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg / l 以下												

H24

受付番号	基準値	単位	健	健	健	12-J1298	健	健	12-G2300	12-J2716	健	健	健	12-J3959	健	健	健	12-J5228
採取年月			4月24日	5月29日	6月26日	7月24日	8月28日	9月25日	10月30日	11月27日	12月18日	1月29日	2月26日	3月18日				
採取時間			9:45	9:40	9:45	9:20	10:40	9:55	9:40	9:35	9:40	9:55	10:00	9:40				
施設名称			栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場				
地点名称			下筋原	下筋原	下筋原	下筋原	下筋原	下筋原	下筋原	下筋原	下筋原	下筋原	下筋原	下筋原				
試料名称			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水				
当日天候			晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴				
前日天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	雨	晴	晴	曇				
気温			18.4	22.7	25.3	28.0	29.9	25.4	13.4	8.9	6.4	4.5	4.1	15.5				
水温			17.7	24.0	25.7	30.1	33.6	24.2	19.1	12.2	7.4	1.5	6.2	11.2				
1 一般細菌	100	個/ｍℓ以下	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
3 カドミウム及びその化合物	0.01	mg / ℓ以下						< 0.0003										
4 水 銀及びその化合物	0.0005	mg / ℓ以下						< 0.00005										
5 セレン及びその化合物	0.01	mg / ℓ以下						< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01	mg / ℓ以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
7 ひ 素及びその化合物	0.01	mg / ℓ以下						< 0.001										
8 六価クロム化合物	0.05	mg / ℓ以下						< 0.005										
9 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01	mg / ℓ以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
10 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素	10.00	mg / ℓ以下			2.40			1.40			1.70			1.8				
11 ふっ素及びその化合物	0.8	mg / ℓ以下						0.09										
12 ほう素及びその化合物	1	mg / ℓ以下						< 0.1										
13 四塩化炭素	0.002	mg / ℓ以下						< 0.0002										
14 1,4-ジオキサン	0.05	mg / ℓ以下						< 0.005										
15 ジス・トリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg / ℓ以下						< 0.001										
16 ジクロロメタン	0.02	mg / ℓ以下						< 0.001										
17 テトラクロロエチレン	0.01	mg / ℓ以下						< 0.001										
18 トリクロロエチレン	0.01	mg / ℓ以下						< 0.001										
19 ペンゼン	0.01	mg / ℓ以下						< 0.001										
20 塩素酸	0.6	mg / ℓ以下			< 0.06			0.16			< 0.06			< 0.06				
21 クロロ酢酸	0.02	mg / ℓ以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
22 クロロホルム	0.06	mg / ℓ以下			0.002			0.002			< 0.001			< 0.001				
23 ジクロロ酢酸	0.04	mg / ℓ以下			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004				
24 ジブromクロロメタン	0.1	mg / ℓ以下			0.003			0.002			0.001			0.002				
25 臭素酸	0.01	mg / ℓ以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
26 総トリハロメタン	0.1	mg / ℓ以下			0.008			0.006			0.001			0.003				
27 トリクロロ酢酸	0.2	mg / ℓ以下			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02				
28 ブロモジクロロメタン	0.03	mg / ℓ以下			0.003			0.002			< 0.001			0.001				
29 ブロモホルム	0.09	mg / ℓ以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
30 ホルムアルデヒド	0.08	mg / ℓ以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008				
31 垂 鉛及びその化合物	1	mg / ℓ以下						< 0.01										
32 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg / ℓ以下			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02				
33 鉄及びその化合物	0.3	mg / ℓ以下						< 0.03										
34 銅及びその化合物	1	mg / ℓ以下						0.02										
35 ナトリウム及びその化合物	200	mg / ℓ以下						6.1										
36 マンガン及びその化合物	0.05	mg / ℓ以下						< 0.005										
37 塩化物イオン	200	mg / ℓ以下	8.0	8.5	8.9	8.5	8.9	5.3	8.0	7.0	6.0	9.0	9.0	8.3				
38 硬度(カルシウム、マグネシウム)	300	mg / ℓ以下			58			58			52			42				
39 蒸発残留物	500	mg / ℓ以下			115			100			80			96				
40 陰イオン界面活性剤	0.2	mg / ℓ以下						< 0.02										
41 ジェオスミン	0.00001	mg / ℓ以下(※1)						< 0.000001										
42 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg / ℓ以下(※2)						< 0.000001										
43 非イオン界面活性剤	0.02	mg / ℓ以下						< 0.005										
44 フェノール類	0.005	mg / ℓ以下						< 0.0005										
45 TOC	3.0	mg / ℓ以下(※3)	0.3	< 0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3				
46 p H	5.8以上8.6以下		7.1	7.0	6.9	7.0	7.1	7.0	6.7	7.0	7.2	7.1	7.0	7.0				
47 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
48 臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
49 色 度	五度以下		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1				
50 濁 度	二度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				
残留塩素	1.00	mg / ℓ以下	0.35	0.20	0.30	0.35	0.40	0.42	0.25	0.30	0.41	0.35	0.27	0.32				
遊離炭酸	20	mg/ℓ以下						11.00										
ランゲリア指数	-1～0	-						-1.40										
亜塩素酸	0.6	mg / ℓ以下																
二酸化塩素	0.6	mg / ℓ以下						< 0.06										
ジクロロアセトニトリル	0.01暂定	mg / ℓ以下						< 0.001										
抱水クロラール	0.02暂定	mg / ℓ以下						< 0.002										
目標項目・残留塩素	1	mg / ℓ以下						0.4										
従属栄養細菌	2000暂定	個 /m ℓ						270										
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg / ℓ以下						< 0.01										

平成24年度

龍野水源

	受付番号	指針値	健	12-G0473	健	12-G1131	12-G1139	健	12-G1869	12-G2193	健	12-G2879	健	12-G3276	健	12-G3737
	採取年月		4月26日	5月31日	6月28日	7月26日		8月30日	9月27日	10月25日	11月29日	12月20日	12月20日	1月31日	2月28日	3月21日
	採取時刻		9:10	9:10	9:15	9:10		9:05	9:30	9:20	10:00	9:00	10:05	9:10	9:10	
	施設名称		龍野水源	龍野水源	龍野水源	龍野水源		龍野水源	龍野水源	龍野水源	龍野水源	龍野水源	龍野水源	龍野水源	龍野水源	龍野水源
	地点名称		龍野水源	龍野水源	龍野水源	龍野水源		龍野水源	龍野水源	龍野水源	龍野水源	龍野水源	龍野水源	龍野水源	龍野水源	龍野水源
	試料名称		原水	原水	原水	原水		原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
	当日天候		雨	晴	晴	晴		雨	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴
	前日天候		晴	晴	曇	晴		曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	雨
	気温		16.5	20.6	24.1	33.5		28.2	25.5	14.5	11.4	1.4	4.5	6.7	7.6	
	水温		11.6	14.8	18.2	20.9		22.8	23.6	20.4	16.7	12.4	11.2	9.9	9.6	
1	一般細菌	個/mL				2										
2	大腸菌	個/L				不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L				<0.0003										
4	水銀及びその化合物	mg/L				<0.00005										
5	セレン及びその化合物	mg/L				<0.001										
6	鉛及びその化合物	mg/L				<0.001										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L				0.001										
8	六価クロム化合物	mg/L				<0.005										
9	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L				<0.001										
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L				0.9										
11	フッ素及びその化合物	mg/L				<0.08										
12	ほう素及びその化合物	mg/L				<0.1										
13	四塩化炭素	mg/L				<0.0002										
14	1,4-ジオキサン	mg/L				<0.005										
15	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.001										
16	ジクロロメタン	mg/L				<0.001										
17	テトラクロロエチレン	mg/L				<0.001										
18	トリクロロエチレン	mg/L				<0.001										
19	ベンゼン	mg/L				<0.001										
31	亜鉛及びその化合物	mg/L				<0.01										
32	アルミニウム及びその化合物	mg/L				0.04										
33	鉄及びその化合物	mg/L				<0.03										
34	銅及びその化合物	mg/L				<0.01										
35	ナトリウム及びその化合物	mg/L				6										
36	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005										
37	塩化物イオン	mg/L				4.5										
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				26										
39	蒸発残留物	mg/L				68										
40	陰イオン界面活性剤	—				<0.02										
41	ジェオスミン	—				<0.000001										
42	2-メチルイソボルネオール	—				<0.000001										
43	非イオン界面活性剤	度				<0.005										
44	フェノール類	度				<0.0005										
45	TOC	mg/L				0.3										
46	pH	mgCO ₂ /L				6.7										
47	味	mg/L				異常なし										
48	臭気	mgCO ₂ /L				異常なし										
49	色度	—				<1										
50	濁度	mg/L		<0.1		0.1			<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
	アンモニア性窒素	mg/L				<0.05										
	侵食性遊離炭酸	mgCO ₂ /L				9.2										
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.015 mg/L						<0.0015								
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L						<0.0002								
	ニッケル及びその化合物	0.01 mg/L						0.001								
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L						<0.0004								
	トルエン	0.4 mg/L						<0.04								
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1 mg/L						<0.01								
	農薬	1														
	遊離炭酸	20.00 mg/L						10								
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L						<0.03								
	メチルtertブチルエーテル	0.02 mg/L						<0.002								
	有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	3.0 mg/L						<0.3								
	臭気強度(TON)	3						<1								
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L						<0.001								
	大腸菌最確数	MPN/100ml	0		0			0		0		0		0		
	嫌気性芽胞菌		陰性		陰性			陰性		陰性		陰性		陰性		
	グアトスリウム			陰性			陰性			陰性		陰性		陰性		陰性
	ジアルジア			陰性			陰性			陰性		陰性		陰性		陰性

神岡水源地

水質管理目標設定項目

龍野東水源地

受付番号		12-G1133	12-G1140	12-G1257
採取年月	7月26日		8月30日	
採取時刻	9:40		9:50	
施設名称	龍野東水源地		龍野東水源地	
地点名称	龍野東水源		龍野東水源	
試料名称	原 水		原水	
当日天候	晴		雨	
前日天候	晴		曇	
気温	33.6		27.2	
水温	19.4		21.7	
1 一般細菌	個/mL	2		
2 大腸菌	個/L	不検出		
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003		
4 水 銀及びその化合物	mg/L	<0.00005		
5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001		
6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001		
7 ひ素及びその化合物	mg/L	<0.001		
8 六価クロム化合物	mg/L	<0.005		
9 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001		
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.2		
11 ふっ素及びその化合物	mg/L	<0.08		
12 ほう素及びその化合物	mg/L	<0.1		
13 四塩化炭素	mg/L	<0.0002		
14 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005		
15 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		
16 ジクロロメタン	mg/L	<0.001		
17 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001		
18 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001		
19 ベンゼン	mg/L	<0.001		
31 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01		
32 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02		
33 鉄及びその化合物	mg/L	<0.03		
34 銅及びその化合物	mg/L	<0.01		
35 ナトリウム及びその化合物	mg/L	11		
36 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005		
37 塩化物イオン	mg/L	12		
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	48		
39 蒸発残留物	mg/L	130		
40 陰イオン界面活性剤	—	<0.02		
41 ジェオスミン	—	<0.000001		
42 2-メチルインボルネオール	—	<0.000001		
43 非イオン界面活性剤	度	<0.005		
44 フェノール類	度	<0.0005		
45 TOC	mgC/L	0.2		
46 p H	—	6.4		
47 味	—	異常なし		
48 臭 気	—	異常なし		
49 色 度	—	<1		
50 濁 度	mg/L	<0.1		
アンモニア性窒素	mg/L	<0.05		
侵食性遊離炭酸	mgCO/L	27		
アンチモン及びその化合物	0.015 mg/L		<0.0015	
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L		<0.0002	
ニッケル及びその化合物	0.01 mg/L		<0.001	
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L		<0.0004	
トルエン	0.4 mg/L		<0.04	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1 mg/L		<0.01	
農薬	1			
遊離炭酸	20.00 mg/L		28	
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L		<0.03	
メチルエーテルブチルエーテル	0.02 mg/L		<0.002	
有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	3.0 mg/L		<0.3	
臭気強度(TON)	3		<1	
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L		<0.001	
大腸菌最確数	MPN/100ml			
嫌気性芽胞菌				
クリプトスポリジウム			陰性	
ジアルジア			陰性	

平成24年度

龍野浄水場内井

	受付番号	指針値				12-G1134	12-G1141		12-G1872						
	採取年月					7月26日			8月30日						
	採取時刻					11:15			10:10						
	施設名称					龍野浄水場			龍野浄水場						
	地点名称					場内井			場内井						
	試料名称					原水			原水						
	当日天候					晴			雨						
	前日天候					晴			曇						
	気温					35			27.1						
	水温					20.6			21.7						
1	一般細菌	個/mL				1									
2	大腸菌	個/L				不検出									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L				<0.0003									
4	水銀及びその化合物	mg/L				<0.00005									
5	セレン及びその化合物	mg/L				<0.001									
6	鉛及びその化合物	mg/L				<0.001									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L				<0.001									
8	六価クロム化合物	mg/L				<0.005									
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L				<0.001									
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L				1.9									
11	フッ素及びその化合物	mg/L				<0.08									
12	ほう素及びその化合物	mg/L				<0.1									
13	四塩化炭素	mg/L				<0.0002									
14	1,4-ジオキサン	mg/L				<0.005									
15	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.001									
16	ジクロロメタン	mg/L				<0.001									
17	テトラクロロエチレン	mg/L				<0.001									
18	トリクロロエチレン	mg/L				<0.001									
19	ベンゼン	mg/L				<0.001									
31	亜鉛及びその化合物	mg/L				<0.01									
32	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02									
33	鉄及びその化合物	mg/L				<0.03									
34	銅及びその化合物	mg/L				<0.01									
35	ナトリウム及びその化合物	mg/L				7.7									
36	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005									
37	塩化物イオン	mg/L				9									
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				44									
39	蒸発残留物	mg/L				105									
40	陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.02									
41	ジェオスミン	mg/L				<0.000001									
42	2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001									
43	非イオン界面活性剤	mg/L				<0.005									
44	フェノール類	mg/L				<0.0005									
45	TOC	mg/L				0.2									
46	pH	mg/L				6.5									
47	味	mg/L				異常なし									
48	臭気	mg/L				異常なし									
49	色度	度				<1									
50	濁度	度				<0.1									
	アンモニア性窒素	mg/L				<0.05									
	侵食性遊離炭酸	mg/L				23									
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.015 mg/L							<0.0015						
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L							<0.0002						
	ニッケル及びその化合物	0.01 mg/L							<0.001						
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L							<0.0004						
	トルエン	0.4 mg/L							<0.04						
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1 mg/L							<0.01						
	農薬	1													
	遊離炭酸	20.00 mg/L							26						
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L							<0.03						
	メチルセブチルエーテル	0.02 mg/L							<0.002						
	有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	3.0 mg/L							<0.3						
	臭気強度(TON)	3							<1						
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L							<0.001						
	大腸菌最確数	MPN/100ml													
	嫌気性芽胞菌														
	クリプトスピリジウム							陰性							
	ジアルジア							陰性							

揖保水源地

受付番号		指針値	健	健	健	12-G1135	健	健	12-G1873	健	健	健	健	健	健	健
採取年月	採取時刻		4月26日	5月31日	6月28日	7月26日		8月30日	9月27日	10月25日	11月29日	12月20日	1月31日	2月28日	3月21日	
施設名称			損保水源地	損保水源地	損保水源地	損保水源地		損保水源地	損保水源地	損保水源地	損保水源地	損保水源地	損保水源地	損保水源地	損保水源地	損保水源地
地点名称			損保水源地	損保水源	損保水源	損保水源		損保水源	損保水源	損保水源	損保水源	損保水源	損保水源	損保水源	損保水源	損保水源
試料名称			原水	原水	原水	原 水		原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
当日天候			雨	晴	晴	晴		雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴
前日天候			晴	晴	曇	晴		曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨
気温			16.6	23.4	32.4	33.5		28.8	25.2	17.2	11.1	7.6	8.7	13.0	10.7	
水温			17.2	17.4	18.9	19.7		21.5	22.6	20.8	20.1	19.9	16.8	18.0	17.7	
1 一般細菌		個 /mL				0										
2 大腸菌		個 / L				不検出										
3 カドミウム及びその化合物		mg / L				<0.0003										
4 水 銀及びその化合物		mg / L				<0.00005										
5 セレン及びその化合物		mg / L				<0.001										
6 鉛及びその化合物		mg / L				<0.001										
7 ひ素及びその化合物		mg / L				<0.001										
8 六価クロム化合物		mg / L				<0.005										
9 シアン化物イオン及び塩化シアン		mg / L				<0.001										
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg / L				2.5										
11 ふっ素及びその化合物		mg / L				<0.08										
12 ほう素及びその化合物		mg / L				<0.1										
13 四塩化炭素		mg / L				<0.0002										
14 1,4-ジオキサン		mg / L				<0.005										
15 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg / L				<0.001										
16 ジクロロメタン		mg / L				<0.001										
17 テトラクロロエチレン		mg / L				<0.001										
18 トリクロロエチレン		mg / L				<0.001										
19 ベンゼン		mg / L				<0.001										
31 亜鉛及びその化合物		mg / L				<0.01										
32 アルミニウム及びその化合物		mg / L				<0.02										
33 鉄及びその化合物		mg / L				<0.03										
34 銅及びその化合物		mg / L				<0.01										
35 ナトリウム及びその化合物		mg / L				11										
36 マンガン及びその化合物		mg / L				<0.005										
37 塩化物イオン		mg / L				10										
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg / L				40										
39 蒸発残留物		mg / L				107										
40 陰イオン界面活性剤		—				<0.02										
41 ジェオスミン		—				<0.000001										
42 2-メチルインボルネオール		—				<0.000001										
43 非イオン界面活性剤		度				<0.005										
44 フェノール類		度				<0.0005										
45 TOC		mg / L				0.2										
46 p H		mgCO ² / L				6.5										
47 味		mg / L				異常なし										
48 臭 気		mgCO ² / L				異常なし										
49 色 度		—				<1										
50 濁 度		mg / L				<0.1										
アンモニア性窒素		mg / L				<0.05										
侵食性遊離炭酸		mgCO / L				21										
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.015 mg / L							<0.0015							
	ウラン及びその化合物	0.002 mg / L							<0.0002							
	ニッケル及びその化合物	0.01 mg / L							<0.001							
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg / L							<0.0004							
	トルエン	0.4 mg / L														
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1 mg / L							<0.04							
	農薬	1							<0.01							
	遊離炭酸	20.00 mg / L							24							
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg / L							<0.03							
	メチルtertブチルエーテル	0.02 mg / L							<0.002							
	有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	3.0 mg / L							<0.3							
	臭気強度(TON)	3							<1							
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg / L							<0.001								
大腸菌最確数	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
嫌気性芽胞菌		陰性	陰性	陰性		陰性	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
クリプトスピリジウム																
ジアルジア																

平成24年度

揖保南水源地

1

	受付番号	指針値				12-G1136	12-G1142		12-G1874						
	採取年月					7月26日			8月30日						
	採取時刻					9:10			9:00						
	施設名称					揖保南水源地			揖保南水源地						
	地点名称					1号			1号						
	試料名称					原 水			原水						
	当日天候					晴			雨						
	前日天候					晴			曇						
	気温					31.2			27.8						
	水温					20			20.3						
1	一般細菌	個/mL				0									
2	大腸菌	個/L				不検出									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L				<0.0003									
4	水 銀及びその化合物	mg/L				<0.00005									
5	セレン及びその化合物	mg/L				<0.001									
6	鉛及びその化合物	mg/L				<0.001									
7	ひ素及びその化合物	mg/L				<0.001									
8	六価クロム化合物	mg/L				<0.005									
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L				<0.001									
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L				3.3									
11	ふっ素及びその化合物	mg/L				0.08									
12	ほう素及びその化合物	mg/L				<0.1									
13	四塩化炭素	mg/L				<0.0002									
14	1,4-ジオキサン	mg/L				<0.005									
15	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.001									
16	ジクロロメタン	mg/L				<0.001									
17	テトラクロロエチレン	mg/L				<0.001									
18	トリクロロエチレン	mg/L				<0.001									
19	ベンゼン	mg/L				<0.001									
31	亜鉛及びその化合物	mg/L				<0.01									
32	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02									
33	鉄及びその化合物	mg/L				<0.03									
34	銅及びその化合物	mg/L				<0.01									
35	ナトリウム及びその化合物	mg/L				18									
36	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005									
37	塩化物イオン	mg/L				19									
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				57									
39	蒸発残留物	mg/L				159									
40	陰イオン界面活性剤	—				<0.02									
41	ジェオスミン	—				<0.000001									
42	2-メチルイソボルネオール	—				<0.000001									
43	非イオン界面活性剤	度				<0.005									
44	フェノール類	度				<0.0005									
45	TOC	mg/L				0.2									
46	p H	mgCO ₂ /L				6.4									
47	味	mg/L				異常なし									
48	臭 気	mgCO ₂ /L				異常なし									
49	色 度	—				< 1									
50	濁 度	mg/L				<0.1									
	アンモニア性窒素	mg/L				<0.05									
	侵食性遊離炭酸	mgCO ₂ /L				34									
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	0.015 mg/L							<0.0015						
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L							<0.0002						
	ニッケル及びその化合物	0.01 mg/L							<0.001						
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L							<0.0004						
	トルエン	0.4 mg/L							<0.04						
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1 mg/L							<0.01						
	農薬	1													
	遊離炭酸	20.00 mg/L							34						
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L							<0.03						
	メチルセーブチルエーテル	0.02 mg/L							<0.002						
	有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	3.0 mg/L							<0.3						
	臭気強度(TON)	3							< 1						
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L							<0.001						
	大腸菌最確数	MPN/100ml													
	嫌気性芽胞菌														
	クリプトスポリジウム						陰性								
	ジアルジア						陰性								

平成24年度

揖保南水源地

2

受付番号	採取年月	採取時刻	施設名称	地点名称	試料名称	当日天候	前日天候	気温	水温	12-G1137	12-G1143	12-G1875						
										7月26日		8月30日						
										10:00		9:10						
										揖保南水源地		揖保南水源地						
										2号		2号						
										原 水		原水						
										晴		雨						
										晴		曇						
										30.6		27.3						
										18.7		19.6						
1	一般細菌		個/mL							0								
2	大腸菌		個/L							不検出								
3	カドミウム及びその化合物		mg/L							<0.0003								
4	水 銀及びその化合物		mg/L							<0.00005								
5	セレン及びその化合物		mg/L							<0.001								
6	鉛及びその化合物		mg/L							<0.001								
7	ひ素及びその化合物		mg/L							<0.001								
8	六価クロム化合物		mg/L							<0.005								
9	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L							<0.001								
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L							3.2								
11	ふっ素及びその化合物		mg/L							0.15								
12	ほう素及びその化合物		mg/L							<0.1								
13	四塩化炭素		mg/L							<0.0002								
14	1,4-ジオキサン		mg/L							<0.005								
15	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L							<0.001								
16	ジクロロメタン		mg/L							<0.001								
17	テトラクロロエチレン		mg/L							0.001								
18	トリクロロエチレン		mg/L							<0.001								
19	ベンゼン		mg/L							<0.001								
31	亜鉛及びその化合物		mg/L							<0.01								
32	アルミニウム及びその化合物		mg/L							<0.02								
33	鉄及びその化合物		mg/L							<0.03								
34	銅及びその化合物		mg/L							<0.01								
35	ナトリウム及びその化合物		mg/L							19								
36	マンガン及びその化合物		mg/L							<0.005								
37	塩化物イオン		mg/L							20								
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L							58								
39	蒸発残留物		mg/L							164								
40	陰イオン界面活性剤		mg/L							<0.02								
41	ジェオスミン		mg/L							<0.000001								
42	2-メチルイソボルネオール		mg/L							<0.000001								
43	非イオン界面活性剤		mg/L							<0.005								
44	フェノール類		mg/L							<0.0005								
45	TOC		mg/L							0.2								
46	p H		mg/L							6.4								
47	味		mg/L							異常なし								
48	臭 気		mg/L							異常なし								
49	色 度		度							<1								
50	濁 度		度							<0.1								
	アンモニア性窒素		mg/L							<0.05								
	侵食性遊離炭酸		mg/L							31								
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	0.015	mg/L									<0.0015						
	ウラン及びその化合物	0.002	mg/L									<0.0002						
	ニッケル及びその化合物	0.01	mg/L									<0.001						
	1,2-ジクロロエタン	0.004	mg/L									<0.0004						
	トルエン	0.4	mg/L									<0.04						
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1	mg/L									<0.01						
	農薬	1																
	遊離炭酸	20.00	mg/L									40						
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3	mg/L									<0.03						
	メチルセーブチルエーテル	0.02	mg/L									<0.002						
	有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	3.0	mg/L									<0.3						
	臭気強度(TON)	3										<1						
	1,1-ジクロロエチレン	0.1	mg/L									<0.001						
	大腸菌最確数		MPN/100ml															
	嫌気性芽胞菌																	
	クリプトスポリジウム										陰性							
	ジアルジア										陰性							

平成24年度

揖保南水源地

3

	受付番号	指針値				12-G1138	12-G1144		12-G1876						
	採取年月					7月26日			8月30日						
	採取時刻					9:40			9:30						
	施設名称					揖保南水源地			揖保南水源地						
	地点名称					3号			3号						
	試料名称					原 水			原水						
	当日天候					晴			雨						
	前日天候					晴			曇						
	気温					30.8			28.6						
	水温					18.6			20						
1	一般細菌		個/mL			4									
2	大腸菌		個/L			不検出									
3	カドミウム及びその化合物		mg/L			<0.0003									
4	水 銀及びその化合物		mg/L			<0.00005									
5	セレン及びその化合物		mg/L			<0.001									
6	鉛及びその化合物		mg/L			<0.001									
7	ひ素及びその化合物		mg/L			<0.001									
8	六価クロム化合物		mg/L			<0.005									
9	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L			<0.001									
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L			3.8									
11	ふっ素及びその化合物		mg/L			0.1									
12	ほう素及びその化合物		mg/L			<0.1									
13	四塩化炭素		mg/L			<0.0002									
14	1,4-ジオキサン		mg/L			<0.005									
15	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L			<0.001									
16	ジクロロメタン		mg/L			<0.001									
17	テトラクロロエチレン		mg/L			0.001									
18	トリクロロエチレン		mg/L			<0.001									
19	ベンゼン		mg/L			<0.001									
31	亜鉛及びその化合物		mg/L			<0.01									
32	アルミニウム及びその化合物		mg/L			<0.02									
33	鉄及びその化合物		mg/L			<0.03									
34	銅及びその化合物		mg/L			<0.01									
35	ナトリウム及びその化合物		mg/L			20									
36	マンガン及びその化合物		mg/L			<0.005									
37	塩化物イオン		mg/L			21									
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L			59									
39	蒸発残留物		mg/L			169									
40	陰イオン界面活性剤		mg/L			<0.02									
41	ジェオスミン		mg/L			<0.000001									
42	2-メチルイソボルネオール		mg/L			<0.000001									
43	非イオン界面活性剤		mg/L			<0.005									
44	フェノール類		mg/L			<0.0005									
45	TOC		mg/L			0.3									
46	p H		mg/L			6.4									
47	味		mg/L			異常なし									
48	臭 気		mg/L			異常なし									
49	色 度		度			<1									
50	濁 度		度			<0.1									
	アンモニア性窒素		mg/L			<0.05									
	侵食性遊離炭酸		mg/L			28									
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	0.015	mg/L						<0.0015						
	ウラン及びその化合物	0.002	mg/L						<0.0002						
	ニッケル及びその化合物	0.01	mg/L						<0.001						
	1,2-ジクロロエタン	0.004	mg/L						<0.0004						
	トルエン	0.4	mg/L						<0.04						
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1	mg/L						<0.01						
	農薬	1													
	遊離炭酸	20.00	mg/L						35						
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3	mg/L						<0.03						
	メチルセーブチルエーテル	0.02	mg/L						<0.002						
	有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	3.0	mg/L						<0.3						
	臭気強度(TON)	3							<1						
	1,1-ジクロロエチレン	0.1	mg/L						<0.001						
	大腸菌最確数		MPN/100ml												
	嫌気性芽胞菌														
	クリプトスポリジウム						陰性								
	ジアルジア						陰性								

平成24年度

新宮水源地

	受付番号	指針値	健	12-G0470	健	12-G1111	12-G1099	健	12-G1647	12-G2190	健	12-G2877	健	12-G3274	健	12-G3739
	採取年月		4月26日	5月31日	6月28日	7月18日		8月21日		9月27日	10月25日	11月29日	12月20日	1月31日	2月28日	3月21日
	採取時刻		9:25	9:25	9:25	9:50		10:00		9:10	9:30	9:35	9:50	9:40	9:40	9:50
	施設名称		新宮水源地	新宮水源地	新宮水源地	新宮水源地		新宮水源地		新宮水源地	新宮水源地	新宮水源地	新宮水源地	新宮水源地	新宮水源地	新宮水源地
	地点名称		新宮水源	新宮水源	新宮水源	新宮水源		新宮水源		新宮水源	新宮水源	新宮水源	新宮水源	新宮水源	新宮水源	新宮水源
	試料名称		原水	原水	原水	原水		原水		原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
	当日天候		雨	晴	晴	晴		曇		晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴
	前日天候		晴	晴	曇	晴		晴		晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨
	気温		16.2	21.8	26.2	30.3		29.8		23.2	14.3	8.4	2.5	3.9	6.3	9.6
	水温		11.7	14.1	15.7	17		18.2		20	19.5	17.9	15.3	12.2	11.4	11.4
1	一般細菌	個/mL				0										
2	大腸菌	個/L				不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L				<0.0003										
4	水銀及びその化合物	mg/L				<0.00005										
5	セレン及びその化合物	mg/L				<0.001										
6	鉛及びその化合物	mg/L				<0.001										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L				<0.001										
8	六価クロム化合物	mg/L				<0.005										
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L				<0.001										
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L				2										
11	フッ素及びその化合物	mg/L				<0.08										
12	ほう素及びその化合物	mg/L				<0.1										
13	四塩化炭素	mg/L				<0.0002										
14	1,4-ジオキサン	mg/L				<0.005										
15	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.001										
16	ジクロロメタン	mg/L				<0.001										
17	テトラクロロエチレン	mg/L				<0.001										
18	トリクロロエチレン	mg/L				<0.001										
19	ベンゼン	mg/L				<0.001										
31	亜鉛及びその化合物	mg/L				<0.01										
32	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02										
33	鉄及びその化合物	mg/L				<0.03										
34	銅及びその化合物	mg/L				<0.01										
35	ナトリウム及びその化合物	mg/L				8.4										
36	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005										
37	塩化物イオン	mg/L				9.7										
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				40										
39	蒸発残留物	mg/L				89										
40	陰イオン界面活性剤	—				<0.02										
41	ジェオスミン	—				<0.000001										
42	2-メチルイソボルネオール	—				<0.000001										
43	非イオン界面活性剤	度				<0.005										
44	フェノール類	度				<0.0005										
45	TOC	mg/L				0.2										
46	pH	mgCO ₂ /L				6.5										
47	味	mg/L				異常なし										
48	臭気	mgCO ₂ /L				異常なし										
49	色度	—				<1.0										
50	濁度	mg/L		<0.1		<0.1				<0.1		<0.1		<0.1		<0.1
	アンモニア性窒素	mg/L				<0.05										
	侵食性遊離炭酸	mgCO ₂ /L				45										
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.015 mg/L							<0.0015							
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L							<0.0002							
	ニッケル及びその化合物	0.01 mg/L							<0.001							
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L							<0.0004							
	トルエン	0.4 mg/L							<0.04							
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1 mg/L							<0.01							
	農薬	1														
	遊離炭酸	20.00 mg/L							28							
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L							<0.03							
	メチルtertブチルエーテル	0.02 mg/L							<0.002							
	有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	3.0 mg/L							0.4							
	臭気強度(TON)	3							<1							
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L							<0.001							
	大腸菌最確数	MPN/100ml	0		0			0			0		0		0	
	嫌気性芽胞菌		陰性		陰性			陰性			陰性		陰性		陰性	
	グリフトスホリウム			陰性			陰性			陰性		陰性		陰性		陰性
	ジアルジア			陰性			陰性			陰性		陰性		陰性		陰性

平成24年度

井野原水源地

	受付番号	指針値	健	12-G0472	健	12-G1112	12-G1100	健	12-G1648	12-G2192	健	12-G2878	健	12-G3275	健	12-G3740
	採取年月		4月26日	5月31日	6月28日	7月18日		8月21日		9月27日	10月25日	11月29日	12月20日	1月31日	2月28日	3月21日
	採取時刻		9:00	9:15	9:00	9:15		9:15		9:10	9:05	9:10	9:20	9:15	9:20	9:30
	施設名称		井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地
	地点名称		井野原水源地	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源
	試料名称		原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
	当日天候		雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴
	前日天候		晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	雨
	気温		15.7	21	25.2	30.1		28.4	23	13.2	7.5	1.5	2.3	5.3	7.4	
	水温		17	17.7	18.6	18.9		20.3	20.5	19.5	18.7	17.3	16.2	16.1	16.6	
1	一般細菌	個/mL				6										
2	大腸菌	mg/L				不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L				<0.0003										
4	水銀及びその化合物	mg/L				<0.00005										
5	セレン及びその化合物	mg/L				<0.001										
6	鉛及びその化合物	mg/L				<0.001										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L				<0.001										
8	六価クロム化合物	mg/L				<0.005										
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L				<0.001										
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L				2.6										
11	ふっ素及びその化合物	mg/L				0.08										
12	ほう素及びその化合物	mg/L				<0.1										
13	四塩化炭素	mg/L				<0.0002										
14	1,4-ジオキサン	mg/L				<0.005										
15	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.001										
16	ジクロロメタン	mg/L				<0.001										
17	テトラクロロエチレン	mg/L				<0.001										
18	トリクロロエチレン	mg/L				<0.001										
19	ベンゼン	mg/L				<0.001										
31	亜鉛及びその化合物	mg/L				<0.01										
32	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02										
33	鉄及びその化合物	mg/L				<0.03										
34	銅及びその化合物	mg/L				<0.01										
35	ナトリウム及びその化合物	mg/L				7.5										
36	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005										
37	塩化物イオン	mg/L				10										
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				49										
39	蒸発残留物	mg/L				104										
40	陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.02										
41	ジェオスミン	mg/L				<0.000001										
42	2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001										
43	非イオン界面活性剤	mg/L				<0.0005										
44	フェノール類	mg/L				<0.0005										
45	TOC	mg/L				0.2										
46	pH	mg/L				6.6										
47	味	mg/L				異常なし										
48	臭気	mg/L				異常なし										
49	色度	度				<1										
50	濁度	度			<0.1	<0.1				<0.1		<0.1		<0.1		<0.1
	アンモニア性窒素	mg/L				<0.05										
	侵食性遊離炭酸	mg/L				41										
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.015 mg/L							<0.0015							
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L							<0.0002							
	ニッケル及びその化合物	0.01 mg/L							<0.001							
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L							<0.0004							
	トルエン	0.4 mg/L							<0.04							
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1 mg/L							<0.01							
	農薬	1														
	遊離炭酸	20.00 mg/L							26							
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L							<0.03							
	メチルtertブチルエーテル	0.02 mg/L							<0.002							
	有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	3.0 mg/L							0.4							
	臭気強度(TON)	3							<1							
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L							<0.001							
	大腸菌最確数	MPN/100ml	0		0			0			0		0		0	
	嫌気性芽胞菌		陰性		陰性			陰性			陰性		陰性		陰性	
	グリフトスホリウム			陰性			陰性			陰性		陰性		陰性		陰性
	ジアルジア			陰性			陰性			陰性		陰性		陰性		陰性

平成24年度

福栖水源

	受付番号	指針値	健	12-G0471	健	12-G1107	12-G1095	健	12-G1643	12-G2191	健	12-G2876	健	12-G3273	健	12-G3738
	採取年月		4月26日	5月31日	6月28日	7月18日		8月21日		9月27日	10月25日	11月29日	12月20日	1月31日	2月28日	3月21日
	採取時刻		10:25	10:30	10:25	9:30		10:35		9:45	9:45	9:55	10:30	10:35	10:15	10:15
	施設名称		福栖水源	福栖水源	福栖水源	福栖水源		福栖水源		福栖水源	福栖水源	福栖水源	福栖水源	福栖水源	福栖水源	福栖水源
	地点名称		福栖水源	福栖水源	福栖水源	福栖水源		福栖水源		福栖水源	福栖水源	福栖水源	福栖水源	福栖水源	福栖水源	福栖水源
	試料名称		原水	原水	原水	原水		原水		原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
	当日天候		雨	晴	晴	晴		曇		晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴
	前日天候		晴	晴	曇	晴		晴		晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨
	気温		15.8	25.4	28.3	30		29.6		23	13.2	9.2	2.7	3.7	5.7	7.6
	水温		12.1	14	16.4	19.2		19.7		20.9	20	17.5	16	13.2	11.6	11.5
1	一般細菌	個/mL				10										
2	大腸菌	個/L				不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L				<0.0003										
4	水銀及びその化合物	mg/L				<0.00005										
5	セレン及びその化合物	mg/L				<0.001										
6	鉛及びその化合物	mg/L				<0.001										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L				<0.001										
8	六価クロム化合物	mg/L				<0.005										
9	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L				<0.001										
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L				1.4										
11	フッ素及びその化合物	mg/L				0.09										
12	ほう素及びその化合物	mg/L				<0.1										
13	四塩化炭素	mg/L				<0.0002										
14	1,4-ジオキサン	mg/L				<0.005										
15	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.001										
16	ジクロロメタン	mg/L				<0.001										
17	テトラクロロエチレン	mg/L				<0.001										
18	トリクロロエチレン	mg/L				<0.001										
19	ベンゼン	mg/L				<0.001										
31	亜鉛及びその化合物	mg/L				<0.01										
32	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02										
33	鉄及びその化合物	mg/L				<0.03										
34	銅及びその化合物	mg/L				<0.01										
35	ナトリウム及びその化合物	mg/L				5.3										
36	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005										
37	塩化物イオン	mg/L				3.8										
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				37										
39	蒸発残留物	mg/L				74										
40	陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.02										
41	ジェオスミン	mg/L				<0.000001										
42	2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001										
43	非イオン界面活性剤	mg/L				<0.0005										
44	フェノール類	mg/L				<0.0005										
45	TOC	mg/L				0.3										
46	pH	mg/L				6.7										
47	味	mg/L				異常なし										
48	臭気	mg/L				異常なし										
49	色度	度				<1.0										
50	濁度	度		<0.1		<0.1			<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
	アンモニア性窒素	mg/L				<0.05										
	侵食性遊離炭酸	mg/L				32										
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.015 mg/L							<0.0015							
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L							<0.0002							
	ニッケル及びその化合物	0.01 mg/L							0.001							
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L							<0.0004							
	トルエン	0.4 mg/L							<0.04							
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1 mg/L							<0.01							
	農薬	1														
	遊離炭酸	20.00 mg/L							24							
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L							<0.03							
	メチルtertブチルエーテル	0.02 mg/L							<0.002							
	有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	3.0 mg/L							0.4							
	臭気強度(TON)	3							<1							
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L							<0.001							
	大腸菌最確数	MPN/100ml	23		0			0			0		0		0	
	嫌気性芽胞菌		陰性		陰性			陰性			陰性		陰性		陰性	
	グリフスホリジウム			陰性			陰性			陰性		陰性		陰性		陰性
	ジアルジア			陰性			陰性			陰性		陰性		陰性		陰性

平成24年度

香山水源地 1

	受付番号	指針値				12-G1108	12-G1096		12-G1644						
	採取年月					7月18日			8月21日						
	採取時刻					9:25			9:40						
	施設名称					香山水源地			香山水源地						
	地点名称					第1水源			第1水源						
	試料名称					原 水			原水						
	当日天候					晴			曇						
	前日天候					晴			晴						
	気温					30.7			29.6						
	水温					16.4			17.9						
1	一般細菌	個 / mL				0									
2	大腸菌	個 / L				不検出									
3	カドミウム及びその化合物	mg / L				<0.0003									
4	水 銀及びその化合物	mg / L				<0.00005									
5	セレン及びその化合物	mg / L				<0.001									
6	鉛及びその化合物	mg / L				<0.001									
7	ひ素及びその化合物	mg / L				<0.001									
8	六価クロム化合物	mg / L				<0.005									
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg / L				<0.001									
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg / L				3.5									
11	ふっ素及びその化合物	mg / L				0.09									
12	ぼう素及びその化合物	mg / L				<0.1									
13	四塩化炭素	mg / L				<0.0002									
14	1,4-ジオキサン	mg / L				<0.005									
15	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg / L				<0.001									
16	ジクロロメタン	mg / L				<0.001									
17	テトラクロロエチレン	mg / L				<0.001									
18	トリクロロエチレン	mg / L				<0.001									
19	ベンゼン	mg / L				<0.001									
31	亜鉛及びその化合物	mg / L				<0.01									
32	アルミニウム及びその化合物	mg / L				<0.02									
33	鉄及びその化合物	mg / L				<0.03									
34	銅及びその化合物	mg / L				<0.01									
35	ナトリウム及びその化合物	mg / L				7.1									
36	マンガン及びその化合物	mg / L				<0.005									
37	塩化物イオン	mg / L				6.6									
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg / L				64									
39	蒸発残留物	mg / L				120									
40	陰イオン界面活性剤	mg / L				<0.02									
41	ジェオスミン	mg / L				<0.000001									
42	2-メチルイソボルネオール	mg / L				<0.000001									
43	非イオン界面活性剤	mg / L				<0.005									
44	フェノール類	mg / L				<0.0005									
45	TOC	mg / L				0.4									
46	p H	mg / L				6.6									
47	味	mg / L				異常なし									
48	臭 気	mg / L				異常なし									
49	色 度	度				<1.0									
50	濁 度	度				<0.1									
	アンモニア性窒素	mg / L				<0.05									
	侵食性遊離炭酸	mg / L				52									
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.015 mg / L							<0.0015						
	ウラン及びその化合物	0.002 mg / L							<0.0002						
	ニッケル及びその化合物	0.01 mg / L							<0.001						
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg / L							<0.0004						
	トルエン	0.4 mg / L							<0.04						
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1 mg / L							<0.01						
	農薬	1													
	遊離炭酸	20.00 mg / L							31						
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg / L							<0.03						
	メチルtertブチルエーテル	0.02 mg / L							<0.002						
	有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	3.0 mg / L							0.5						
	臭気強度(TON)	3							<1						
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg / L							<0.001						
	大腸菌最確数	MPN/100ml													
	嫌気性芽胞菌														
	クリプトスピリジウム						陰性								
	ジアルジア						陰性								

平成24年度

香山水源地 2

(香山浄水場)

	受付番号	指針値				12-G1109	12-G1097		12-G1645						
	採取年月					7月18日			8月21日						
	採取時刻					10:00			9:55						
	施設名称					香山浄水場			香山浄水場						
	地点名称					第2水源			第2水源						
	試料名称					原 水			原水						
	当日天候					晴			曇						
	前日天候					晴			晴						
	気温					30.6			29.6						
	水温					20.1			22.1						
1	一般細菌	個 / mL				4									
2	大腸菌	個 / L				不検出									
3	カドミウム及びその化合物	mg / L				<0.0003									
4	水 銀及びその化合物	mg / L				<0.00005									
5	セレン及びその化合物	mg / L				<0.001									
6	鉛及びその化合物	mg / L				<0.001									
7	ひ素及びその化合物	mg / L				<0.001									
8	六価クロム化合物	mg / L				<0.005									
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg / L				<0.001									
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg / L				1.2									
11	ふっ素及びその化合物	mg / L				0.1									
12	ほう素及びその化合物	mg / L				<0.1									
13	四塩化炭素	mg / L				<0.0002									
14	1,4-ジオキサン	mg / L				<0.005									
15	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg / L				<0.001									
16	ジクロロメタン	mg / L				<0.001									
17	テトラクロロエチレン	mg / L				<0.001									
18	トリクロロエチレン	mg / L				<0.001									
19	ベンゼン	mg / L				<0.001									
31	亜鉛及びその化合物	mg / L				<0.01									
32	アルミニウム及びその化合物	mg / L				0.12									
33	鉄及びその化合物	mg / L				0.03									
34	銅及びその化合物	mg / L				<0.01									
35	ナトリウム及びその化合物	mg / L				5.6									
36	マンガン及びその化合物	mg / L				<0.005									
37	塩化物イオン	mg / L				4.3									
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg / L				27									
39	蒸発残留物	mg / L				64									
40	陰イオン界面活性剤	mg / L				<0.02									
41	ジェオスミン	mg / L				<0.000001									
42	2-メチルイソボルネオール	mg / L				<0.000001									
43	非イオン界面活性剤	mg / L				<0.005									
44	フェノール類	mg / L				<0.0005									
45	TOC	mg / L				0.5									
46	p H	mg / L				6.8									
47	味	mg / L				異常なし									
48	臭 気	mg / L				異常なし									
49	色 度	度				2									
50	濁 度	度				0.3									
	アンモニア性窒素	mg / L				<0.05									
	侵食性遊離炭酸	mg / L				18									
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.015 mg / L							<0.0015						
	ウラン及びその化合物	0.002 mg / L							<0.0002						
	ニッケル及びその化合物	0.01 mg / L							0.001						
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg / L							<0.0004						
	トルエン	0.4 mg / L							<0.04						
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1 mg / L							<0.01						
	農薬	1							<1						
	遊離炭酸	20.00 mg / L							15						
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg / L							<0.03						
	メチルtertブチルエーテル	0.02 mg / L							<0.002						
	有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	3.0 mg / L							0.7						
	臭気強度(TON)	3							<1						
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg / L							<0.001						
	大腸菌最確数	MPN/100ml													
	嫌気性芽胞菌														
	クリプトスピリジウム							陰性							
	ジアルジア							陰性							

平成24年度

香山水源地 3

	受付番号	指針値				12-G1110	12-G1098		12-G1646						
	採取年月					7月18日			8月21日						
	採取時刻					10:20			9:20						
	施設名称					香山水源地			香山浄水場						
	地点名称					第3水源			第3水源						
	試料名称					原 水			原水						
	当日天候					晴			曇						
	前日天候					晴			晴						
	気温					29.6			27.8						
	水温					18.5			20.9						
1	一般細菌	個 / mL				0									
2	大腸菌	個 / L				不検出									
3	カドミウム及びその化合物	mg / L				<0.0003									
4	水 銀及びその化合物	mg / L				<0.00005									
5	セレン及びその化合物	mg / L				<0.001									
6	鉛及びその化合物	mg / L				<0.001									
7	ひ素及びその化合物	mg / L				<0.001									
8	六価クロム化合物	mg / L				<0.005									
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg / L				<0.001									
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg / L				1.6									
11	ふっ素及びその化合物	mg / L				0.09									
12	ほう素及びその化合物	mg / L				<0.1									
13	四塩化炭素	mg / L				<0.0002									
14	1,4-ジオキサン	mg / L				<0.005									
15	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg / L				<0.001									
16	ジクロロメタン	mg / L				<0.001									
17	テトラクロロエチレン	mg / L				<0.001									
18	トリクロロエチレン	mg / L				<0.001									
19	ベンゼン	mg / L				<0.001									
31	亜鉛及びその化合物	mg / L				<0.01									
32	アルミニウム及びその化合物	mg / L				<0.02									
33	鉄及びその化合物	mg / L				<0.03									
34	銅及びその化合物	mg / L				<0.01									
35	ナトリウム及びその化合物	mg / L				6.8									
36	マンガン及びその化合物	mg / L				<0.005									
37	塩化物イオン	mg / L				5									
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg / L				37									
39	蒸発残留物	mg / L				80									
40	陰イオン界面活性剤	mg / L				<0.02									
41	ジェオスミン	mg / L				<0.000001									
42	2-メチルイソボルネオール	mg / L				<0.000001									
43	非イオン界面活性剤	mg / L				<0.005									
44	フェノール類	mg / L				<0.0005									
45	TOC	mg / L				0.3									
46	p H	mg / L				6.7									
47	味	mg / L				異常なし									
48	臭 気	mg / L				異常なし									
49	色 度	度				<1.0									
50	濁 度	度				<0.1									
	アンモニア性窒素	mg / L				<0.05									
	侵食性遊離炭酸	mg / L				32									
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.015 mg / L							<0.0015						
	ウラン及びその化合物	0.002 mg / L							<0.0002						
	ニッケル及びその化合物	0.01 mg / L							0.002						
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg / L							<0.0004						
	トルエン	0.4 mg / L							<0.04						
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1 mg / L							<0.01						
	農薬	1													
	遊離炭酸	20.00 mg / L							25						
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg / L							<0.03						
	メチルtertブチルエーテル	0.02 mg / L							<0.002						
	有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	3.0 mg / L							0.4						
	臭気強度(TON)	3							<1						
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg / L							<0.001						
	大腸菌最確数	MPN/100ml													
	嫌気性芽胞菌														
	クリプトスピリジウム						陰性								
	ジアルジア						陰性								

平成24年度

栗町水源 地 1

	受付番号	指針値				12-G1105	12-G1093		12-G1641						
	採取年月					7月18日			8月21日						
	採取時刻					10:30			10:10						
	施設名称					栗町浄水場			栗町浄水場						
	地点名称					第1			第1						
	試料名称					原 水			原水						
	当日天候					晴			曇						
	前日天候					晴			晴						
	気温					29.2			28.1						
	水温					20.6			20.9						
1	一般細菌	個 / mL				26									
2	大腸菌	個 / L				検出									
3	カドミウム及びその化合物	mg / L				<0.0003									
4	水 銀及びその化合物	mg / L				<0.00005									
5	セレン及びその化合物	mg / L				<0.001									
6	鉛及びその化合物	mg / L				<0.001									
7	ひ素及びその化合物	mg / L				<0.001									
8	六価クロム化合物	mg / L				<0.005									
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg / L				<0.001									
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg / L				1.4									
11	ふっ素及びその化合物	mg / L				0.08									
12	ほう素及びその化合物	mg / L				<0.1									
13	四塩化炭素	mg / L				<0.0002									
14	1,4-ジオキサン	mg / L				<0.005									
15	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg / L				<0.001									
16	ジクロロメタン	mg / L				<0.001									
17	テトラクロロエチレン	mg / L				<0.001									
18	トリクロロエチレン	mg / L				<0.001									
19	ベンゼン	mg / L				<0.001									
31	亜鉛及びその化合物	mg / L				<0.01									
32	アルミニウム及びその化合物	mg / L				<0.02									
33	鉄及びその化合物	mg / L				<0.03									
34	銅及びその化合物	mg / L				<0.01									
35	ナトリウム及びその化合物	mg / L				5									
36	マンガン及びその化合物	mg / L				<0.005									
37	塩化物イオン	mg / L				4.5									
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg / L				49									
39	蒸発残留物	mg / L				92									
40	陰イオン界面活性剤	mg / L				<0.02									
41	ジェオスミン	mg / L				<0.000001									
42	2-メチルイソボルネオール	mg / L				<0.000001									
43	非イオン界面活性剤	mg / L				<0.005									
44	フェノール類	mg / L				<0.0005									
45	TOC	mg / L				0.3									
46	p H	mg / L				6.8									
47	味	mg / L				異常なし									
48	臭 気	mg / L				異常なし									
49	色 度	度				<1.0									
50	濁 度	度				<0.1									
	アンモニア性窒素	mg / L				<0.05									
	侵食性遊離炭酸	mg / L				29									
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.015 mg / L							<0.0015						
	ウラン及びその化合物	0.002 mg / L							<0.0002						
	ニッケル及びその化合物	0.01 mg / L							<0.001						
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg / L							<0.0004						
	トルエン	0.4 mg / L							<0.04						
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1 mg / L							<0.01						
	農薬	1													
	遊離炭酸	20.00 mg / L							22						
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg / L							<0.03						
	メチルtertブチルエーテル	0.02 mg / L							<0.002						
	有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	3.0 mg / L							0.4						
	臭気強度(TON)	3							<1						
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg / L							<0.001						
	大腸菌最確数	MPN/100ml													
	嫌気性芽胞菌														
	クリプトスピリジウム						陰性								
	ジアルジア						陰性								

平成24年度 栗町水源地 2

	受付番号	指針値				12-G1106	12-G1094		12-G1642						
	採取年月					7月18日			8月21日						
	採取時刻					11:15			10:55						
	施設名称					栗町水源地			栗町水源地						
	地点名称					第2			第2						
	試料名称					原 水			原水						
	当日天候					晴			曇						
	前日天候					晴			晴						
	気温					31.2			29.1						
	水温					17.7			20.9						
1	一般細菌	個 / mL				4									
2	大腸菌	個 / L				不検出									
3	カドミウム及びその化合物	mg / L				<0.0003									
4	水 銀及びその化合物	mg / L				<0.00005									
5	セレン及びその化合物	mg / L				<0.001									
6	鉛及びその化合物	mg / L				<0.001									
7	ひ素及びその化合物	mg / L				<0.001									
8	六価クロム化合物	mg / L				<0.005									
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg / L				<0.001									
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg / L				1.4									
11	ふっ素及びその化合物	mg / L				0.08									
12	ほう素及びその化合物	mg / L				<0.1									
13	四塩化炭素	mg / L				<0.0002									
14	1,4-ジオキサン	mg / L				<0.005									
15	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg / L				<0.001									
16	ジクロロメタン	mg / L				<0.001									
17	テトラクロロエチレン	mg / L				<0.001									
18	トリクロロエチレン	mg / L				<0.001									
19	ベンゼン	mg / L				<0.001									
31	亜鉛及びその化合物	mg / L				<0.01									
32	アルミニウム及びその化合物	mg / L				<0.02									
33	鉄及びその化合物	mg / L				<0.03									
34	銅及びその化合物	mg / L				<0.01									
35	ナトリウム及びその化合物	mg / L				5.7									
36	マンガン及びその化合物	mg / L				<0.005									
37	塩化物イオン	mg / L				5.5									
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg / L				64									
39	蒸発残留物	mg / L				108									
40	陰イオン界面活性剤	mg / L				<0.02									
41	ジェオスミン	mg / L				<0.000001									
42	2-メチルイソボルネオール	mg / L				<0.000001									
43	非イオン界面活性剤	mg / L				<0.005									
44	フェノール類	mg / L				<0.0005									
45	TOC	mg / L				0.3									
46	p H	mg / L				6.9									
47	味	mg / L				異常なし									
48	臭 気	mg / L				異常なし									
49	色 度	度				<1.0									
50	濁 度	度				<0.1									
	アンモニア性窒素	mg / L				<0.05									
	侵食性遊離炭酸	mg / L				29									
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.015 mg / L							<0.0015						
	ウラン及びその化合物	0.002 mg / L							<0.0002						
	ニッケル及びその化合物	0.01 mg / L							<0.001						
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg / L							<0.0004						
	トルエン	0.4 mg / L							<0.04						
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1 mg / L							<0.01						
	農薬	1													
	遊離炭酸	20.00 mg / L							25						
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg / L							<0.03						
	メチルtertブチルエーテル	0.02 mg / L							<0.002						
	有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	3.0 mg / L							0.5						
	臭気強度(TON)	3							<1						
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg / L							<0.001						
	大腸菌最確数	MPN/100ml													
	嫌気性芽胞菌														
	クリプトスピリジウム						陰性								
	ジアルジア						陰性								

平成24年度

満喜水源地

	受付番号	指針値				12-G1104	12-G1092		12-G1640						
	採取年月					7月18日			8月21日						
	採取時刻					10:00			9:40						
	施設名称					満喜浄水場			満喜浄水場						
	地点名称					満喜水源			満喜水源						
	試料名称					原 水			原水						
	当日天候					晴			曇						
	前日天候					晴			晴						
	気温					31			27.5						
	水温					19.5			20.8						
1	一般細菌		個 / mL			180									
2	大腸菌		個 / L			検出									
3	カドミウム及びその化合物		mg / L			<0.0003									
4	水 銀及びその化合物		mg / L			<0.00005									
5	セレン及びその化合物		mg / L			<0.001									
6	鉛及びその化合物		mg / L			<0.001									
7	ひ素及びその化合物		mg / L			<0.001									
8	六価クロム化合物		mg / L			<0.005									
9	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg / L			<0.001									
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg / L			1.3									
11	ふっ素及びその化合物		mg / L			<0.08									
12	ほう素及びその化合物		mg / L			<0.1									
13	四塩化炭素		mg / L			<0.0002									
14	1,4-ジオキサン		mg / L			<0.005									
15	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg / L			<0.001									
16	ジクロロメタン		mg / L			<0.001									
17	テトラクロロエチレン		mg / L			<0.001									
18	トリクロロエチレン		mg / L			<0.001									
19	ベンゼン		mg / L			<0.001									
31	亜鉛及びその化合物		mg / L			<0.01									
32	アルミニウム及びその化合物		mg / L			<0.02									
33	鉄及びその化合物		mg / L			<0.03									
34	銅及びその化合物		mg / L			<0.01									
35	ナトリウム及びその化合物		mg / L			3.8									
36	マンガン及びその化合物		mg / L			<0.005									
37	塩化物イオン		mg / L			4									
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg / L			46									
39	蒸発残留物		mg / L			74									
40	陰イオン界面活性剤		mg / L			<0.02									
41	ジェオスミン		mg / L			<0.000001									
42	2-メチルイソボルネオール		mg / L			<0.000001									
43	非イオン界面活性剤		mg / L			<0.005									
44	フェノール類		mg / L			<0.0005									
45	TOC		mg / L			0.3									
46	p H		mg / L			6.8									
47	味		mg / L			異常なし									
48	臭 気		mg / L			異常なし									
49	色 度		度			1									
50	濁 度		度			<0.1									
	アンモニア性窒素		mg / L			<0.05									
	侵食性遊離炭酸		mg / L			20									
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.015	mg / L						<0.0015						
	ウラン及びその化合物	0.002	mg / L						<0.0002						
	ニッケル及びその化合物	0.01	mg / L						<0.001						
	1,2-ジクロロエタン	0.004	mg / L						<0.0004						
	トルエン	0.4	mg / L						<0.04						
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1	mg / L						<0.01						
	農薬	1													
	遊離炭酸	20.00	mg / L						24						
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3	mg / L						<0.03						
	メチルtertブチルエーテル	0.02	mg / L						<0.002						
	有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	3.0	mg / L						0.6						
	臭気強度(TON)	3							<1						
	1,1-ジクロロエチレン	0.1	mg / L						<0.001						
	大腸菌最確数		MPN/100ml												
	嫌気性芽胞菌														
	クリフスホリジウム						陰性								
	ジアルジア						陰性								