

R 4

受付番号			健	01-0525-005	01-0629-007	01-0727-001	01-0824-001	01-0928-007	01-1026-001	01-1130-007	01-1214-017	01-0130-001	01-0228-001	01-0323-001
採取年月			4月20日	5月25日	6月29日	7月27日	8月24日	9月28日	10月26日	11月30日	12月14日	1月30日	2月28日	3月23日
採取時間			9:15	9:20	9:05	9:15	9:20	9:30	9:35	9:30	9:45	9:10	9:05	9:20
施設名称			龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池
地点名称			龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池
試料名称			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
前日天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	晴	晴
当日天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨
気温			18.6	24.0	32.0	35.0	27.8	25.0	17.0	15.0	6.7	1.4	8.0	16.0
水温		基準値	13.1	14.6	19.4	19.6	26.1	21.6	20.2	18.5	17.9	15.0	13.4	13.3
1 一般細菌	100	個/ml以下	1	0	0	2	0	2	1	4	0	1	1	0
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.01	mg /以下												
4 水 銀及びその化合物	0.0005	mg /以下												
5 セレン及びその化合物	0.01	mg /以下												
6 鉛及びその化合物	0.01	mg /以下												
7 ひ 素及びその化合物	0.01	mg /以下												
8 六価クロム化合物	0.05	mg /以下												
9 亜硝酸態性窒素	0.04	mg /以下												
10 ジアン化合物(水及び塩化ナトリウム)	0.01	mg /以下												
11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素	10.00	mg /以下												
12 ふっ素及びその化合物	0.8	mg /以下												
13 ほう素及びその化合物	1	mg /以下												
14 四塩化炭素	0.002	mg /以下												
15 1,4-ジオキサン	0.05	mg /以下												
16 パーフルオロ-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg /以下												
17 ジクロロメタン	0.02	mg /以下												
18 テトラクロロエチレン	0.01	mg /以下												
19 トリクロロエチレン	0.01	mg /以下												
20 ベンゼン	0.01	mg /以下												
21 塩素酸	0.6	mg /以下												
22 クロロ酢酸	0.02	mg /以下												
23 クロホルム	0.06	mg /以下												
24 ジクロロ酢酸	0.03	mg /以下												
25 ジブromクロロメタン	0.1	mg /以下												
26 臭素酸	0.01	mg /以下												
27 塩トリクロロメタン	0.1	mg /以下												
28 トリクロロ酢酸	0.03	mg /以下												
29 プロモジクロロメタン	0.03	mg /以下												
30 プロモホルム	0.09	mg /以下												
31 ホルムアルデヒド	0.08	mg /以下												
32 亜 鉛及びその化合物	1	mg /以下												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg /以下												
34 鉄及びその化合物	0.3	mg /以下												
35 銅及びその化合物	1	mg /以下												
36 ナトリウム及びその化合物	200	mg /以下												
37 マンガン及びその化合物	0.05	mg /以下												
38 塩化物イオン	200	mg /以下	7.9	9.2	9.5	7.7	8.6	7.4	7.6	8.2	9.5	9.5	8.9	9.9
39 硬度 (カルシウム、マグネシウム)	300	mg /以下												
40 蒸発残留物	500	mg /以下												
41 陰イオン界面活性剤	0.2	mg /以下												
42 ジョースミン	0.00001	mg /以下(※1)												
43 2-メチルイソギンネオール	0.00001	mg /以下(※2)												
44 非イオン界面活性剤	0.02	mg /以下												
45 フェノール類	0.005	mg /以下												
46 T O C	3.0	mg /以下(※3)	< 0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1
47 p H	5.8以上8.6以下		6.9	6.88	6.79	6.73	6.82	6.81	6.78	6.54	6.75	6.57	6.66	6.51
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色 度	五度以下		< 1.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51 濁 度	二度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	1.00	mg /以下	0.52	0.50	0.45	0.40	0.36	0.60	0.35	0.30	0.40	0.45	0.40	0.50
遊離炭酸	20	mg/以下												
ラングリア指数	-1～0	-												
亜塩素酸	0.6	mg /以下												
二酸化塩素	0.6	mg /以下												
ジクロロセトニトリル	0.04判定	mg /以下												
抱水クロラル	0.03判定	mg /以下												
自標項目：残留塩素	1	mg /以下												
従属栄養細菌	2000判定	個 /ml												
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg /以下												

R 4

受付番号			健	01-0525-06	01-0629-007	01-0727-002	01-0824-002	01-0928-008	01-1026-002	01-1130-008	01-1214-018	01-0130-002	01-0228-002	01-0323-002
採取年月			4月20日	5月25日	6月29日	7月27日	8月24日	9月28日	10月26日	11月30日	12月14日	1月30日	2月28日	3月23日
採取時間			9:25	10:00	9:45	9:45	9:25	10:00	10:00	10:00	10:10	10:30	9:30	9:50
施設名称			神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地
地点名称			神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地
試料名称			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
前日天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	晴	雨
当日天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨
気温			19.6	24.0	31.0	30.0	28.1	24.6	22.1	15.4	7.7	6.0	7.4	16.3
水温	基準値	単位	16.4	16.7	18.8	18.9	19.6	20.2	19.3	19.6	19.0	17.4	17.0	17.2
1 一般細菌	100	個/ml以下	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.01	mg /l以下												
4 水 銀及びその化合物	0.0005	mg /l以下												
5 セレン及びその化合物	0.01	mg /l以下												
6 鉛及びその化合物	0.01	mg /l以下												
7 ひ 素及びその化合物	0.01	mg /l以下												
8 六価クロム化合物	0.02	mg /l以下												
9 亜硝酸態性窒素	0.04	mg /l以下												
10 リン化合物(わ及び塩化リン)	0.01	mg /l以下												
11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素	10.00	mg /l以下												
12 ふっ素及びその化合物	0.8	mg /l以下												
13 ほう素及びその化合物	1	mg /l以下												
14 四塩化炭素	0.002	mg /l以下												
15 1,4-ジオキサン	0.05	mg /l以下												
16 シ・トリ・1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg /l以下												
17 シクロメタン	0.02	mg /l以下												
18 テトラクロロエチレン	0.01	mg /l以下												
19 トリクロロエチレン	0.01	mg /l以下												
20 ベンゼン	0.01	mg /l以下												
21 塩素酸	0.6	mg /l以下												
22 クロロ酢酸	0.02	mg /l以下												
23 クロロホルム	0.06	mg /l以下												
24 ジクロロ酢酸	0.03	mg /l以下												
25 ジブロモクロメタン	0.1	mg /l以下												
26 臭素酸	0.01	mg /l以下												
27 縮トリクロメタン	0.1	mg /l以下												
28 トリクロロ酢酸	0.03	mg /l以下												
29 プロモシクロメタン	0.03	mg /l以下												
30 プロモホルム	0.09	mg /l以下												
31 ホルムアルデヒド	0.08	mg /l以下												
32 亜 鉛及びその化合物	1	mg /l以下												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg /l以下												
34 鉄及びその化合物	0.3	mg /l以下												
35 銅及びその化合物	1	mg /l以下												
36 ナトリウム及びその化合物	200	mg /l以下												
37 マンガン及びその化合物	0.05	mg /l以下												
38 塩化物イオン	200	mg /l以下	7.6	14.6	16.8	16.7	13.9	11.5	8.6	7.1	7.7	8.2	8.0	8.2
39 硬度（カルシウム・マグネシウム）	300	mg /l以下												
40 蒸発残留物	500	mg /l以下												
41 陰イオン界面活性剤	0.2	mg /l以下												
42 ジェオスミン	0.00001	mg /l以下(≦1)												
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg /l以下(≦2)												
44 非イオン界面活性剤	0.02	mg /l以下												
45 フェノール類	0.005	mg /l以下												
46 T O C	3.0	mg /l以下(≦3)	< 0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2
47 p H	5.8以上8.6以下		6.8	6.77	6.61	6.59	6.49	6.57	6.48	6.44	6.64	6.58	6.40	6.60
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色 度	拭度以下		< 1.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51 濁 度	二度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	1.00	mg /l以下	0.45	0.28	0.35	0.35	0.36	0.52	0.41	0.49	0.45	0.45	0.40	0.50
遊離炭酸	20	mg/l以下												
ラングリア指数	-1～0	-												
亜塩素酸	0.6	mg /l以下												
二酸化塩素	0.6	mg /l以下												
ジクロロアセトニトリル	0.04判定	mg /l以下												
抱水クロラール	0.03判定	mg /l以下												
目標項目：残留塩素	1	mg /l以下												
従属栄養細菌	2000判定	個 /ml												
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg /l以下												

北龍野 R 4

				健	01-0525-010	01-0629-012	01-0727-006 01-0727-012	01-0824-006 01-0824-014	01-0928-012	01-1026-006	01-1130-012	01-1214-022	01-0130-006	01-0228-006	01-0323-006
採取年月				4月20日	5月25日	6月29日	7月27日	8月24日	9月28日	10月26日	11月30日	12月14日	1月30日	2月28日	3月23日
採取時間				9:20	9:45	9:30	9:25	9:50	9:20	11:10	9:10	9:20	9:35	9:20	9:15
施設名称				龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池
地点名称				北龍野	北龍野	北龍野	北龍野	北龍野	北龍野	北龍野	北龍野	北龍野	北龍野	北龍野	北龍野
試料名称				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
前日天候				晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	晴	晴
当日天候				晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨
気温				19.3	22.8	31.0	29.4	25.5	23.0	16.4	13.6	6.6	4.8	11.2	15.0
水温		検準値	単位	16.0	21.0	23.7	26.0	27.0	25.3	20.4	16.8	14.4	8.0	9.4	13.7
1 一般細菌	100	個/ml以下	0	1	1	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されなし	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.01	mg /l以下					< 0.0003								
4 水 銀及びその化合物	0.0005	mg /l以下					< 0.00005								
5 セレン及びその化合物	0.01	mg /l以下					< 0.001								
6 鉛及びその化合物	0.01	mg /l以下	< 0.001				0.001		0.001				< 0.001		
7 ひ 素及びその化合物	0.01	mg /l以下					< 0.001								
8 六価クロム化合物	0.02	mg /l以下	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002		
9 亜硝酸態性窒素	0.04	mg /l以下	< 0.004				< 0.004		< 0.004				< 0.004		
10 ジン化合物(わ及び塩化ジ)	0.01	mg /l以下	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001		
11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素	10.00	mg /l以下	0.94				1.56		0.79				0.81		
12 ふっ素及びその化合物	0.8	mg /l以下					0.09								
13 ほう素及びその化合物	1	mg /l以下					< 0.1								
14 四塩化炭素	0.002	mg /l以下					< 0.0002								
15 1,4-ジオキサン	0.05	mg /l以下					< 0.005								
16 3,4-ジクロロベンゼン	0.04	mg /l以下					< 0.001								
17 ジクロロメタン	0.02	mg /l以下					< 0.001								
18 テトラクロロエチレン	0.01	mg /l以下					< 0.001								
19 トリクロロエチレン	0.01	mg /l以下					< 0.001								
20 ベンゼン	0.01	mg /l以下					< 0.001								
21 塩素酸	0.6	mg /l以下	< 0.06				< 0.06		< 0.06				< 0.06		
22 クロロ酢酸	0.02	mg /l以下	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002		
23 クロロホルム	0.06	mg /l以下	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001		
24 ジクロロ酢酸	0.03	mg /l以下	< 0.003				< 0.003		< 0.003				< 0.003		
25 シプロモクロロメタン	0.1	mg /l以下	< 0.001				0.002		0.001				< 0.001		
26 臭素酸	0.01	mg /l以下	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001		
27 塩トリクロロメタン	0.1	mg /l以下	< 0.001				0.003		0.001				< 0.001		
28 トリクロロ酢酸	0.03	mg /l以下	< 0.003				< 0.003		< 0.003				< 0.003		
29 プロモシクロロメタン	0.03	mg /l以下	< 0.001				0.001		< 0.001				< 0.001		
30 プロモホルム	0.09	mg /l以下	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001		
31 ホルムアルデヒド	0.08	mg /l以下	< 0.008				< 0.008		< 0.008				< 0.008		
32 亜 鉛及びその化合物	1	mg /l以下					< 0.1								
33 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg /l以下	< 0.02				< 0.02		< 0.02				< 0.02		
34 鉄及びその化合物	0.3	mg /l以下					< 0.03								
35 銅及びその化合物	1	mg /l以下					< 0.1								
36 ナトリウム及びその化合物	200	mg /l以下					7.6								
37 マンガン及びその化合物	0.05	mg /l以下					< 0.005								
38 塩化物イオン	200	mg /l以下	7.8	9.1	9.6	7.9	8.6	7.5	7.5	9.4	9.2	9.7	8.9	9.3	
39 硬度 (カルシウム、マグネシウム)	300	mg /l以下		33.9		39.1			33.6				34.6		
40 亜硫酸塩	500	mg /l以下		76		86			65				64		
41 陰イオン界面活性剤	0.2	mg /l以下					< 0.02								
42 ジェオスミン	0.00001	mg /l以下(≒1)					< 0.000001								
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg /l以下(≒2)					< 0.000001								
44 非イオン界面活性剤	0.02	mg /l以下					< 0.005								
45 フエノール類	0.005	mg /l以下					< 0.0005								
46 T O C	3.0	mg /l以下(≒3)	< 0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2	
47 p H	5.8以上8.6以下		6.9	6.91	6.48	6.85	6.79	6.8	6.76	6.58	6.80	6.71	6.79	6.91	
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色 度	百度以下		< 1.0	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	1.1	< 0.5	< 0.5	1.0	0.5	< 0.5	< 0.5	
51 濁 度	二度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.5	0.2	< 0.1	0.7	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
残留塩素	1.00	mg /l以下	0.41	0.35	0.40	0.26	0.27	0.32	0.20	0.30	0.30	0.30	0.35	0.40	
総懸濁物質	20	mg/l以下				10.3									
ラングリア指数	-1～0	-				- 1.9									
アンチモン及びその化合物	0.02	mg /l以下					< 0.002								
ウラン及びその化合物	0.002	mg /l以下					< 0.0002								
ニッケル及びその化合物	0.02	mg /l以下					< 0.002								
亜塩素酸	0.6	mg /l以下					< 0.06								
二酸化塩素	0.6	mg /l以下					< 0.06								
ジクロロアセトニトリル	0.01暫定	mg /l以下					< 0.001								
抱水クロラール	0.02暫定	mg /l以下					< 0.001								
目標項目：残留塩素	1	mg /l以下													
従属栄養細菌	2000暫定	個 /ml					410								
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg /l以下													
PFOS及びPFOA	0.00005	mg /l以下(暫定)					0.000010								

大源寺			R 4											
受付番号			健	01-0525-011	01-0629-013	01-0727-007 01-0727-013	01-0824-007 01-0824-015	01-0928-013	01-1026-007	01-1130-013	01-1214-023	01-0130-007	01-0228-007	01-0323-007
採取年月			4月20日	5月25日	6月29日	7月27日	8月24日	9月28日	10月26日	11月30日	12月14日	1月30日	2月28日	3月23日
採取時間			9:35	9:25	9:10	9:15	9:20	9:15	9:30	9:10	9:15	1:50	9:30	9:10
施設名称			神岡水源池	神岡水源池	神岡水源池	神岡水源池	神岡水源池	神岡水源池	神岡水源池	神岡水源池	神岡水源池	神岡水源池	神岡水源池	神岡水源池
地点名称			大源寺	大源寺	大源寺	大源寺	大源寺	大源寺	大源寺	大源寺	大源寺	大源寺	大源寺	大源寺
試料名称			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
前日天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	晴	晴
当日天候				晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	雨
気温			18.6	24.5	29.7	29.0	27.8	22.7	16.3	14.9	6.4	7.6	6.7	16.2
水温		基準値	17.8	21.3	25.6	26.5	28.0	26.6	21.0	18.3	15.6	10.7	11.9	15.7
1 一般細菌	100	個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2 大腸菌	検出されなし	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.01	mg /l以下				< 0.0003								
4 水 銀及びその化合物	0.0005	mg /l以下				< 0.00005								
5 セレン及びその化合物	0.01	mg /l以下				< 0.001								
6 鉛及びその化合物	0.01	mg /l以下		0.002		0.003		0.003				0.001		
7 ひ 素及びその化合物	0.01	mg /l以下				< 0.001								
8 六価クロム化合物	0.02	mg /l以下		< 0.002		< 0.002		< 0.002				< 0.002		
9 亜硝酸態性窒素	0.04	mg /l以下		< 0.004		< 0.004		< 0.004				< 0.004		
10 ジン化合物(わ及び塩化ジフ)	0.01	mg /l以下		< 0.001		< 0.001		< 0.001				< 0.001		
11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素	10.00	mg /l以下		1.35		2.07		1.53				0.95		
12 ふっ素及びその化合物	0.8	mg /l以下				0.06								
13 ほう素及びその化合物	1	mg /l以下				< 0.1								
14 四塩化炭素	0.002	mg /l以下				< 0.0002								
15 1,4-ジオキサン	0.05	mg /l以下				< 0.005								
16 3,4-ジクロロエチレン	0.04	mg /l以下				< 0.001								
17 ジクロロメタン	0.02	mg /l以下				< 0.001								
18 テトラクロロエチレン	0.01	mg /l以下				< 0.001								
19 トリクロロエチレン	0.01	mg /l以下				< 0.001								
20 ベンゼン	0.01	mg /l以下				< 0.001								
21 塩素酸	0.6	mg /l以下		< 0.06		0.08		< 0.06				< 0.06		
22 クロロ酢酸	0.02	mg /l以下		< 0.002		< 0.002		< 0.002				< 0.002		
23 クロロホルム	0.06	mg /l以下		< 0.001		0.001		< 0.001				< 0.001		
24 ジクロロ酢酸	0.03	mg /l以下		< 0.003		< 0.003		< 0.003				< 0.003		
25 シプロモクロロメタン	0.1	mg /l以下		< 0.001		< 0.001		< 0.001				< 0.001		
26 臭素酸	0.01	mg /l以下		< 0.001		< 0.001		< 0.001				< 0.001		
27 総トリクロロメタン	0.1	mg /l以下		< 0.001		0.001		< 0.001				< 0.001		
28 トリクロロ酢酸	0.03	mg /l以下		< 0.003		< 0.003		< 0.003				< 0.003		
29 プロモシクロロメタン	0.03	mg /l以下		< 0.001		< 0.001		< 0.001				< 0.001		
30 プロモホルム	0.09	mg /l以下		< 0.001		< 0.001		< 0.001				< 0.001		
31 ホルムアルデヒド	0.08	mg /l以下		< 0.008		< 0.008		< 0.008				< 0.008		
32 亜 鉛及びその化合物	1	mg /l以下				< 0.1								
33 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg /l以下		< 0.02		< 0.02		< 0.02				< 0.02		
34 鉄及びその化合物	0.3	mg /l以下				< 0.03								
35 銅及びその化合物	1	mg /l以下				< 0.1								
36 ナトリウム及びその化合物	200	mg /l以下				11.3								
37 マンガン及びその化合物	0.05	mg /l以下				< 0.005								
38 塩化物イオン	200	mg /l以下	7.9	18.1	17.7	16.9	13.3	11.7	9.2	7.5	7.9	8.4	8.1	8.3
39 硬度 (カルシウム、マグネシウム)	300	mg /l以下		44.5		52.6			41.7			35.5		
40 蒸発残留物	500	mg /l以下		91		112			87			70		
41 陰イオン界面活性剤	0.2	mg /l以下				< 0.02								
42 ジェオスミン	0.00001	mg /l以下(≒1)				< 0.000001								
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg /l以下(≒2)				< 0.000001								
44 非イオン界面活性剤	0.02	mg /l以下				< 0.005								
45 フェノール類	0.005	mg /l以下				< 0.0005								
46 T O C	3.0	mg /l以下(≒3)	< 0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2
47 p H	5.8以上8.6以下		6.8	6.78	6.66	6.72	6.56	6.55	6.65	6.58	6.69	6.63	6.83	6.78
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色 度	百度以下		< 1.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5
51 濁 度	二度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.5	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	1.00	mg /l以下	0.37	0.35	0.38	0.30	0.25	0.35	0.30	0.44	0.44	0.45	0.45	0.45
総懸炭酸	20	mg/l以下				15.4								
ラングリア指数	-1～0	-				- 1.9								
アンチモン及びその化合物	0.02	mg /l以下				< 0.002								
ウラン及びその化合物	0.002	mg /l以下				< 0.0002								
ニッケル及びその化合物	0.02	mg /l以下				< 0.002								
亜塩素酸	0.6	mg /l以下				< 0.06								
二酸化塩素	0.6	mg /l以下				< 0.06								
ジクロロアセトニトリル	0.01 暫定	mg /l以下				< 0.001								
抱水クロラール	0.02 暫定	mg /l以下				< 0.001								
目標項目：残留塩素	1	mg /l以下												
従属栄養細菌	2000暫定	個 /ml				9								
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg /l以下												
PFOS及びPFOA	0.00005	mg /l以下(暫定)				0.000006								

追分

R 4

				健	01-0525-012	01-0629-014	01-0727-008 01-0727-014	01-0824-008 01-0824-016	01-0928-014	01-1026-008	01-1130-014	01-1214-024	01-0130-008	01-0228-008	01-0323-008
受付番号															
採取年月				4月20日	5月25日	6月29日	7月27日	8月24日	9月28日	10月26日	11月30日	12月14日	1月30日	2月28日	3月23日
採取時間				9:50	9:50	9:35	9:45	9:35	9:35	10:40	9:30	9:40	10:10	9:45	9:25
施設名称				龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場
地点名称				追分	追分	追分	追分	追分	追分	追分	追分	追分	追分	追分	追分
試料名称				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
前日天候				晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	晴	晴
当日天候				晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	曇	晴	晴	雨
気温				19.7	21.5	28.9	30.0	28.1	22.3	18.4	16.6	8.1	3.7	7.6	16.0
水温				17.8	21.4	25.5	27.5	28.6	26.3	21.6	17.8	15.2	7.5	12.0	15.6
1 一般細菌	100	個/ml以下		0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されなし			陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.01	mg /l以下					< 0.0003								
4 水 銀及びその化合物	0.0005	mg /l以下					< 0.00005								
5 セレン及びその化合物	0.01	mg /l以下					< 0.001								
6 鉛及びその化合物	0.01	mg /l以下		< 0.001			0.001		< 0.001				< 0.001		
7 ひ 素及びその化合物	0.01	mg /l以下					< 0.001								
8 六価クロム化合物	0.02	mg /l以下		< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002		
9 亜硝酸態性窒素	0.04	mg /l以下		< 0.004			< 0.004		< 0.004				< 0.004		
10 シアン化合物(イ)及び塩化シアン	0.01	mg /l以下		< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素	10.00	mg /l以下		1.16			1.62		1.33				0.92		
12 ふっ素及びその化合物	0.8	mg /l以下					0.09								
13 ほう素及びその化合物	1	mg /l以下					< 0.1								
14 四塩化炭素	0.002	mg /l以下					< 0.0002								
15 1,4-ジオキサン	0.05	mg /l以下					< 0.005								
16 3,4-ジクロロベンゼン	0.04	mg /l以下					< 0.001								
17 ジクロロメタン	0.02	mg /l以下					< 0.001								
18 テトラクロロエチレン	0.01	mg /l以下					< 0.001								
19 トリクロロエチレン	0.01	mg /l以下					< 0.001								
20 ベンゼン	0.01	mg /l以下					< 0.001								
21 塩素酸	0.6	mg /l以下		< 0.06			< 0.06		< 0.06				< 0.06		
22 クロロ酢酸	0.02	mg /l以下		< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002		
23 クロロホルム	0.06	mg /l以下		< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
24 ジクロロ酢酸	0.03	mg /l以下		< 0.003			< 0.003		< 0.003				< 0.003		
25 シプロモクロロメタン	0.1	mg /l以下		< 0.001			0.001		0.001				< 0.001		
26 臭素酸	0.01	mg /l以下		< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
27 塩トリクロロメタン	0.1	mg /l以下		< 0.001			0.001		0.001				< 0.001		
28 トリクロロ酢酸	0.03	mg /l以下		< 0.003			< 0.003		< 0.003				< 0.003		
29 プロモシクロロメタン	0.03	mg /l以下		< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
30 プロモホルム	0.09	mg /l以下		< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
31 ホルムアルデヒド	0.08	mg /l以下		< 0.008			< 0.008		< 0.008				< 0.008		
32 亜 鉛及びその化合物	1	mg /l以下					< 0.1								
33 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg /l以下		< 0.02			< 0.02		< 0.02				< 0.02		
34 鉄及びその化合物	0.3	mg /l以下					< 0.03								
35 銅及びその化合物	1	mg /l以下					< 0.1								
36 ナトリウム及びその化合物	200	mg /l以下					7.8								
37 マンガン及びその化合物	0.05	mg /l以下					< 0.005								
38 塩化物イオン	200	mg /l以下	9.2	8.7	15.0	8.3	8.3	7.7	7.6	8.3	8.4	10.0	10.1	9.9	
39 硬度 (ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ)	300	mg /l以下		34.6			39.4		41.6			41.6			
40 亜発残留物	500	mg /l以下		77			83		80			75			
41 陰イオン界面活性剤	0.2	mg /l以下					< 0.02								
42 ジェオスミン	0.00001	mg /l以下(≒1)					< 0.000001								
43 2-メチルイノボルネオール	0.00001	mg /l以下(≒2)					< 0.000001								
44 非イオン界面活性剤	0.02	mg /l以下					< 0.005								
45 フエノール類	0.005	mg /l以下					< 0.0005								
46 T O C	3.0	mg /l以下(≒3)	< 0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.5	0.4	0.3	0.2	
47 p H	5.8以上8.6以下		6.8	6.91	6.85	6.86	6.75	6.78	6.90	6.82	6.86	6.81	6.62	6.87	
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色 度	百度以下		< 1.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51 濁 度	二度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	1.00	mg /l以下	0.42	0.38	0.35	0.35	0.36	0.32	0.35	0.40	0.43	0.45	0.42	0.48	
総懸炭酸	20	mg/l以下				9.5									
ラングリア指数	-1～0	-				- 1.9									
アンチモン及びその化合物	0.02	mg /l以下					< 0.002								
ウラン及びその化合物	0.002	mg /l以下					< 0.0002								
ニッケル及びその化合物	0.02	mg /l以下					< 0.002								
亜塩素酸	0.6	mg /l以下					< 0.06								
二酸化塩素	0.6	mg /l以下					< 0.06								
ジクロロアセトニトリル	0.01 暫定	mg /l以下					< 0.001								
抱水クロラール	0.02 暫定	mg /l以下					0.002								
目標項目：残留塩素	1	mg /l以下													
従属栄養細菌	2000暫定	個 /ml					84								
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg /l以下													
PFOS及びPFOA	0.00005	mg /l以下(暫定)					0.000013								

福田 R 4

項目		R-4													
受付番号			健	01-0525-013	01-0629-015	01-0727-009	01-0824-009	01-0928-015	01-1026-009	01-1130-015	01-1214-025	01-0130-009	01-0228-009	01-0323-009	
採取年月			4月20日	5月25日	6月29日	7月27日	8月24日	9月28日	10月26日	11月30日	12月14日	1月30日	2月28日	3月23日	
採取時間			10:10	9:30	9:10	9:15	9:20	10:15	9:25	9:10	9:15	10:45	9:20	9:20	
施設名称			龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	
地点名称			福田	福田	福田	福田	福田	福田	福田	福田	福田	福田	福田	福田	
試料名称			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	
前日天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	晴	晴	
当日天候			晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	雨	
気温			21.3	25.4	30.6	31.6	26.6	26.0	16.8	14.6	6.5	4.8	6.3	16.4	
水温		基準値	単位	16.4	20.4	25.9	27.4	27.6	24.7	21.5	17.9	15.6	8.5	10・1	14.4
1	一般細菌	100	個/ml以下	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.01	mg /以下												
4	水 銀及びその化合物	0.0005	mg /以下												
5	セレン及びその化合物	0.01	mg /以下												
6	鉛及びその化合物	0.01	mg /以下												
7	銅 素及びその化合物	0.01	mg /以下												
8	六価クロム化合物	0.02	mg /以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg /以下												
10	フッ化物(F)及び塩化(F)	0.01	mg /以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.00	mg /以下												
12	ふっ素及びその化合物	0.8	mg /以下												
13	ほう素及びその化合物	1	mg /以下												
14	四塩化炭素	0.002	mg /以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg /以下												
16	ヌートロス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg /以下												
17	ジクロロメタン	0.02	mg /以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg /以下												
19	トリクロロエチレン	0.01	mg /以下												
20	ベンゼン	0.01	mg /以下												
21	塩素酸	0.6	mg /以下												
22	クロロ酢酸	0.02	mg /以下												
23	クロホルム	0.06	mg /以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg /以下												
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg /以下												
26	臭素酸	0.01	mg /以下												
27	総トリハロメタン	0.1	mg /以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg /以下												
29	ブromジクロロメタン	0.03	mg /以下												
30	ブromホルム	0.09	mg /以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg /以下												
32	亜 鉛及びその化合物	1	mg /以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg /以下												
34	鉄及びその化合物	0.3	mg /以下												
35	銅及びその化合物	1	mg /以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200	mg /以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05	mg /以下												
38.0	塩化物イオン	200.0	mg /以下	9.2	8.7	8.6	8.3	8.3	7.8	7.6	8.3	8.5	10.9	10.0	9.8
39	硬度 (ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ)	300	mg /以下												
40	基発炭留物	500	mg /以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg /以下												
42	シオキシミン	0.00001	mg /以下(※1)												
43	2-メチル-1/4ホルネオール	0.00001	mg /以下(※2)												
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg /以下												
45	フェノール類	0.005	mg /以下												
46	T O C	3.0	mg /以下(※3)	< 0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.1
47	p H	5.8以上8.6以下		6.8	6.90	6.79	6.79	6.69	6.74	6.79	6.75	6.82	6.97	6.90	6.80
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	五度以下		< 1.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51	濁 度	二度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	1.00	mg /以下	0.39	0.35	0.38	0.30	0.23	0.40	0.43	0.43	0.45	0.43	0.43	0.46
	遊離炭酸	20	mg/l以下												
	ラングリア指数	-1～0													
	アンチモン及びその化合物	0.02	mg /以下												
	ウラン及びその化合物	0.002	mg /以下												
	ニッケル及びその化合物	0.02	mg /以下												
	亜塩素酸	0.6	mg /以下												
	二酸化塩素	0.6	mg /以下												
	ジクロロアセトニトリル	0.01 暫定	mg /以下												
	抱水クロラール	0.02 暫定	mg /以下												
	目標項目：残留塩素	1	mg /以下												
	従属栄養細菌	2000暫定	個 /ml												
	アルミニウム及びその化合物	0.1	mg /以下												

小犬丸（大蔵内）

R 4

			健	01-0525-015	01-0629-016	01-0727-010 01-0728-015	01-0824-010 01-0824-017	01-0928-016	01-1026-010	01-1130-016	01-1214-026	01-0130-010	01-0226-010	01-0323-010	
採取年月			4月20日	5月25日	6月29日	7月27日	8月24日	9月28日	10月26日	11月30日	12月14日	1月30日	2月28日	3月23日	
採取時間			10:45	10:55	11:00	11:00	10:50	10:40	10:50	10:55	11:00	10:55	10:40	10:45	
施設名称			掘保(南) 浄水場	掘保(南) 浄水場	掘保(南) 浄水場	掘保(南) 浄水場	掘保(南) 浄水場	掘保(南) 浄水場	掘保(南) 浄水場	掘保(南) 浄水場	掘保(南) 浄水場	掘保(南) 浄水場	掘保(南) 浄水場	掘保(南) 浄水場	
地点名称			小犬丸 (大蔵内)	小犬丸 (大蔵内)	小犬丸 (大蔵内)	小犬丸 (大蔵内)	小犬丸 (大蔵内)	小犬丸 (大蔵内)	小犬丸 (大蔵内)	小犬丸 (大蔵内)	小犬丸 (大蔵内)	小犬丸 (大蔵内)	小犬丸 (大蔵内)	小犬丸 (大蔵内)	
試料名称			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	
前日天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	晴	晴	
当日天候			晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴	雨	
気温			19.0	24.1	31.5	31.6	28.5	23.2	20.0	17.0	9.9	7.0	9.7	15.7	
水温	基準値	単位	15.7	19.4	24.2	26.2	27.5	24.4	18.0	15.5	12.5	7.4	8.6	13.0	
1	一般細菌	100	個/ml以下	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	
2	大腸菌	検出されなし	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.01	mg /l以下			< 0.0003									
4	水 銀及びその化合物	0.0005	mg /l以下			< 0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01	mg /l以下			< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01	mg /l以下	< 0.001		< 0.001		< 0.001				< 0.001			
7	ひ 素及びその化合物	0.01	mg /l以下			< 0.001									
8	六価クロム化合物	0.02	mg /l以下	< 0.002		< 0.002		< 0.002				< 0.002			
9	亜硝酸態性窒素	0.04	mg /l以下	< 0.004		< 0.004		< 0.004				< 0.004			
10	シアン化合物(イ)及び塩化シアン	0.01	mg /l以下	< 0.001		< 0.001		< 0.001				< 0.001			
11	硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素	10.00	mg /l以下	1.28		1.74		1.15				1.11			
12	ふっ素及びその化合物	0.8	mg /l以下			0.09									
13	ほう素及びその化合物	1	mg /l以下			< 0.1									
14	四塩化炭素	0.002	mg /l以下			< 0.0002									
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg /l以下			< 0.005									
16	1,1-トリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg /l以下			< 0.001									
17	ジクロロメタン	0.02	mg /l以下			< 0.001									
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg /l以下			< 0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01	mg /l以下			< 0.001									
20	ベンゼン	0.01	mg /l以下			< 0.001									
21	塩素酸	0.6	mg /l以下	< 0.06		< 0.06		< 0.06				< 0.06			
22	クロロ酢酸	0.02	mg /l以下	< 0.002		< 0.002		< 0.002				< 0.002			
23	クロロホルム	0.06	mg /l以下	< 0.001		< 0.001		< 0.001				< 0.001			
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg /l以下	< 0.003		< 0.003		< 0.003				< 0.003			
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg /l以下	0.001		0.003		0.002				0.001			
26	臭素酸	0.01	mg /l以下	< 0.001		< 0.001		< 0.001				< 0.001			
27	総トリクロメタン	0.1	mg /l以下	0.001		0.006		0.004				0.001			
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg /l以下	< 0.003		< 0.003		< 0.003				< 0.003			
29	プロモジクロロメタン	0.03	mg /l以下	< 0.001		0.002		0.001				< 0.001			
30	プロモホルム	0.09	mg /l以下	< 0.001		0.001		0.001				< 0.001			
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg /l以下	< 0.008		< 0.008		< 0.008				< 0.008			
32	亜 鉛及びその化合物	1	mg /l以下			< 0.1									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg /l以下	< 0.02		< 0.02		< 0.02				< 0.02			
34	鉄及びその化合物	0.3	mg /l以下			< 0.03									
35	銅及びその化合物	1	mg /l以下			< 0.1									
36	ナトリウム及びその化合物	200	mg /l以下			8.2									
37	マンガニン及びその化合物	0.05	mg /l以下			< 0.005									
38	塩化物イオン	200	mg /l以下	10.0	9.7	9.6	9.2	8.7	8.4	7.9	14.3	9.3	10.9	11.1	11.8
39	硬度 (カルシウム、マグネシウム)	300	mg /l以下		35.0		39.0			37.2			39.8		
40	亜発残留物	500	mg /l以下		73		88			78			83		
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg /l以下			< 0.02									
42	ジオクシン	0.00001	mg /l以下(≒1)			< 0.000001									
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg /l以下(≒2)			< 0.000001									
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg /l以下			< 0.005									
45	フェノール類	0.005	mg /l以下			< 0.0005									
46	T O C	3.0	mg /l以下(≒3)	< 0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	
47	p H	5.8以上8.6以下		6.9	7.16	7.06	7.09	6.97	7.3	7.34	7.63	7.31	7.26	7.03	7.29
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	百度以下		< 1.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51	濁 度	二度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	1.00	mg /l以下	0.38	0.35	0.27	0.20	0.28	0.25	0.25	0.30	0.32	0.38	0.37	0.40
	遊離炭酸	20	mg/l以下			7.1									
	ラングリア指数	-1～0	-			- 1.7									
	アンチモン及びその化合物	0.02	mg /l以下			< 0.002									
	ウラン及びその化合物	0.002	mg /l以下			< 0.0002									
	ニッケル及びその化合物	0.02	mg /l以下			< 0.002									
	亜塩素酸	0.6	mg /l以下			< 0.06									
	二酸化塩素	0.6	mg /l以下			< 0.06									
	ジクロロアセトニトリル	0.01 暫定	mg /l以下			< 0.001									
	抱水クロラール	0.02 暫定	mg /l以下			< 0.001									
	目標項目：残留塩素	1	mg /l以下												
	従属栄養細菌	2000暫定	個 /ml				12								
	アルミニウム及びその化合物	0.1	mg /l以下												
	PFOS及びPFOA	0.00005	mg /l以下(暫定)				0.000009								

真砂

R 4

				健	01-0525-009	01-0629-017	01-0727-011 01-0728-016	01-0824-011 01-0824-018	01-0928-017	01-1026-011	01-1130-017	01-1214-027	01-0130-011	01-0226-011	01-0130-011
受付番号															
採取年月				4月20日	5月25日	6月29日	7月27日	8月24日	9月28日	10月26日	11月30日	12月14日	1月30日	2月28日	3月23日
採取時間				10:25	9:50	9:25	9:45	9:40	9:55	10:20	9:30	9:35	9:45	9:35	9:35
施設名称				増保南浄水場	増保南浄水場	増保水源地	増保水源地	増保水源地	増保水源地	増保水源地	増保水源地	増保水源地	増保水源地	増保水源地	増保水源地
地点名称				真砂	真砂	真砂	真砂	真砂	真砂	真砂	真砂	真砂	真砂	真砂	真砂
試料名称				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
前日天候				晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	晴	晴
当日天候				晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	晴	雨
気温				20.0	24.8	30.0	32.0	27.7	26.5	15.7	14.6	5.7	1.9	6.0	16.2
水温				18.5	21.6	25.2	27.0	28.3	26.1	22.2	18.5	16.3	12.6	13.2	16.1
1 一般細菌	100	個/ml以下	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されなし	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.01	mg /l以下					< 0.0003								
4 水 銀及びその化合物	0.0005	mg /l以下					< 0.00005								
5 セレン及びその化合物	0.01	mg /l以下					< 0.001								
6 鉛及びその化合物	0.01	mg /l以下		< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
7 ひ 素及びその化合物	0.01	mg /l以下					< 0.001								
8 六価クロム化合物	0.02	mg /l以下		< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002		
9 亜硝酸態性窒素	0.04	mg /l以下		< 0.004			< 0.004		< 0.004				< 0.004		
10 シアン化合物(イ)及び塩化シアン	0.01	mg /l以下		< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素	10.00	mg /l以下		2.83			1.84		1.08				0.99		
12 ふっ素及びその化合物	0.8	mg /l以下					0.10								
13 ほう素及びその化合物	1	mg /l以下					< 0.1								
14 四塩化炭素	0.002	mg /l以下					< 0.0002								
15 1,4-ジオキサン	0.05	mg /l以下					< 0.005								
16 5α-テストステロン	0.04	mg /l以下					< 0.001								
17 ジクロロメタン	0.02	mg /l以下					< 0.001								
18 テトラクロロエチレン	0.01	mg /l以下					< 0.001								
19 トリクロロエチレン	0.01	mg /l以下					< 0.001								
20 ベンゼン	0.01	mg /l以下					< 0.001								
21 塩素酸	0.6	mg /l以下		0.07			< 0.06		< 0.06				< 0.06		
22 クロロ酢酸	0.02	mg /l以下		< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002		
23 クロロホルム	0.06	mg /l以下		< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
24 ジクロロ酢酸	0.03	mg /l以下		< 0.003			< 0.003		< 0.003				< 0.003		
25 シクロクロロメタン	0.1	mg /l以下		0.001			0.002		0.002				< 0.001		
26 臭素酸	0.01	mg /l以下		< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
27 塩トリクロロメタン	0.1	mg /l以下		0.001			0.003		0.004				< 0.001		
28 トリクロロ酢酸	0.03	mg /l以下		< 0.003			< 0.003		< 0.003				< 0.003		
29 プロモシクロロメタン	0.03	mg /l以下		< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
30 プロモホルム	0.09	mg /l以下		< 0.001			0.001		0.001				< 0.001		
31 ホルムアルデヒド	0.08	mg /l以下		< 0.008			< 0.008		< 0.008				< 0.008		
32 亜 鉛及びその化合物	1	mg /l以下					< 0.1								
33 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg /l以下		< 0.02			< 0.02		< 0.02				< 0.02		
34 鉄及びその化合物	0.3	mg /l以下					< 0.03								
35 銅及びその化合物	1	mg /l以下					< 0.1								
36 ナトリウム及びその化合物	200	mg /l以下					8.6								
37 マンガン及びその化合物	0.05	mg /l以下					< 0.005								
38 塩化物イオン	200	mg /l以下	11.0	17.7	17.0		10.1	14.3	8.3	7.9	9.5	9.6	10.5	11.1	11.8
39 硬度 (カルシウム、マグネシウム)	300	mg /l以下		52.3			37.0			36.8			37.3		
40 亜発残留物	500	mg /l以下		114			87			81			76		
41 陰イオン界面活性剤	0.2	mg /l以下					< 0.02								
42 ジェオスミン	0.00001	mg /l以下(≒1)					< 0.000001								
43 2-メチルイノブリンネール	0.00001	mg /l以下(≒2)					< 0.000001								
44 非イオン界面活性剤	0.02	mg /l以下					< 0.005								
45 フエノール類	0.005	mg /l以下					< 0.0005								
46 T O C	3.0	mg /l以下(≒3)	< 0.3	0.2	0.3		0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2
47 p H	5.8以上8.6以下		7.0	7.63	7.69		7.48	7.67	7.54	7.50	7.46	7.52	7.36	7.28	7.41
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色 度	百度以下		< 1.0	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51 濁 度	二度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	1.00	mg /l以下	0.43	0.43	0.40		0.29	0.27	0.40	0.44	0.41	0.38	0.40	0.40	0.44
総懸炭酸	20	mg/l以下					3.6								
ラングリア指数	-1～0	-					- 1.3								
アンチモン及びその化合物	0.02	mg /l以下					< 0.002								
ウラン及びその化合物	0.002	mg /l以下					< 0.0002								
ニッケル及びその化合物	0.02	mg /l以下					< 0.002								
亜塩素酸	0.6	mg /l以下					< 0.06								
二酸化塩素	0.6	mg /l以下					< 0.06								
ジクロロアセトニトリル	0.01 暫定	mg /l以下					< 0.001								
抱水クロラール	0.02 暫定	mg /l以下					< 0.001								
目標項目：残留塩素	1	mg /l以下													
従属栄養細菌	2000暫定	個 /ml					100								
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg /l以下													
PFOS及びPFOA	0.00005	mg /l以下(暫定)					0.000029								

満喜浄水場

R 4

[illegible]

R 4

[illegible]

R 4

受付番号			健	01-0524-003	01-0628-003	01-0726-003	01-0823-003	01-0927-066	01-1025-003	01-1129-003	01-1213-044	01-0124-003	01-0227-003	01-0322-003
採取年月			4月19日	5月24日	6月28日	7月26日	8月23日	9月27日	10月25日	11月29日	12月13日	1月24日	2月27日	3月22日
採取時間			10:20	10:30	10:30	9:50	10:10	10:30	10:05	10:10	10:15	10:35	10:10	9:45
施設名称			香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場
地点名称			香山第2水源	香山第2水源	香山第2水源	香山第2水源	香山第2水源	香山第2水源	香山第2水源	香山第2水源	香山第2水源	香山第2水源	香山第2水源	香山第2水源
試料名称			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
前日天候			晴	晴	晴	曇のち晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨
当日天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	雨	晴	曇	晴	晴
気温			19.0	25.2	30.0	30.9	30.8	23.7	14.8	17.8	7.7	5.9	5.3	16.3
水温	基準値	単位	14.0	16.0	18.0	20.7	22.6	22.3	19.3	19.0	17.6	15.9	13.0	13.4
1 一般細菌	100	個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.01	mg /以下												
4 水 銀及びその化合物	0.0005	mg /以下												
5 セレン及びその化合物	0.01	mg /以下												
6 鉛及びその化合物	0.01	mg /以下												
7 ひ 素及びその化合物	0.01	mg /以下												
8 六価クロム化合物	0.02	mg /以下												
9 亜硝酸態性窒素	0.04	mg /以下												
10 リン化合物(イ及び塩化リン)	0.01	mg /以下												
11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素	10.00	mg /以下												
12 ふっ素及びその化合物	0.8	mg /以下												
13 ほう素及びその化合物	1	mg /以下												
14 四塩化炭素	0.002	mg /以下												
15 1,4-ジオキサン	0.05	mg /以下												
16 ジス-トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg /以下												
17 ジクロロメタン	0.02	mg /以下												
18 テトラクロロエチレン	0.01	mg /以下												
19 トリクロロエチレン	0.01	mg /以下												
20 ベンゼン	0.01	mg /以下												
21 塩素酸	0.6	mg /以下												
22 クロロ酢酸	0.02	mg /以下												
23 クロホルム	0.06	mg /以下												
24 ジクロロ酢酸	0.03	mg /以下												
25 ジブロモクロロメタン	0.1	mg /以下												
26 臭素酸	0.01	mg /以下												
27 亜トリクロメタン	0.1	mg /以下												
28 トリクロロ酢酸	0.03	mg /以下												
29 ブロモジクロロメタン	0.03	mg /以下												
30 ブロモホルム	0.09	mg /以下												
31 ホルムアルデヒド	0.08	mg /以下												
32 亜 鉛及びその化合物	1	mg /以下												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg /以下												
34 鉄及びその化合物	0.3	mg /以下												
35 銅及びその化合物	1	mg /以下												
36 ナトリウム及びその化合物	200	mg /以下												
37 マンガン及びその化合物	0.05	mg /以下												
38 塩化物イオン	200	mg /以下	5.5	5.2	7.2	6.2	5.4	5.7	5.5	5.9	5.9	6.7	6.3	6.4
39 硬度 (カルシウム、マグネシウム)	300	mg /以下												
40 蒸発残留物	500	mg /以下												
41 除イオン界面活性剤	0.2	mg /以下												
42 ジェオスミン	0.00001	mg /以下(≦1)												
43 2-メチルイソグルネオール	0.00001	mg /以下(≦2)												
44 非イオン界面活性剤	0.02	mg /以下												
45 フェノール類	0.005	mg /以下												
46 T O C	3.0	mg /以下(≦3)	< 0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
47 p H	5.8以上8.6以下		7.30	7.45	7.60	7.63	7.64	7.84	7.02	7.63	7.72	7.33	7.35	7.63
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色 度	五度以下		< 1.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51 濁 度	二度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	1.00	mg /以下	0.43	0.54	0.49	0.40	0.58	0.70	0.60	0.55	0.52	0.55	0.52	0.48
遊離炭酸	20	mg/以下												
ラングリア指数	-1～0	-												
亜塩素酸	0.6	mg /以下												
二酸化塩素	0.6	mg /以下												
ジクロロセトニトリル	0.04暫定	mg /以下												
抱水クロラール	0.03暫定	mg /以下												
目標項目：残留塩素	1	mg /以下												
従属栄養細菌	2000暫定	個 /ml												
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg /以下												

R 4

[illegible]

R 4

受付番号			健	01-0524-005	01-0628-005	01-0726-005	01-0823-005	01-0927-068	01-1025-005	01-1129-005	01-1213-046	01-0124-005	01-0227-005	01-0322-005
採取年月			4月19日	5月24日	6月28日	7月26日	8月23日	9月27日	10月25日	11月29日	12月13日	1月24日	2月27日	3月22日
採取時間			9:25	9:40	9:20	9:10	9:10	9:40	9:30	9:30	9:20	9:05	9:35	9:15
施設名称			井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地
地点名称			井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地
試料名称			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
前日天候			晴	晴	晴	曇のち晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨
当日天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	雨	晴	曇	晴	晴
気温			17.9	23.0	29.0	30.0	31.0	22.6	12.7	18.2	9.0	5.5	5.0	15.8
水温	基準値	単位	17.4	17.8	18.4	20.6	20.6	20.4	19.4	19.1	18.0	17.7	17.2	18.0
1 一般細菌	100	個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2 大腸菌	検出されないと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.01	mg /以下												
4 水 銀及びその化合物	0.0005	mg /以下												
5 セレン及びその化合物	0.01	mg /以下												
6 鉛及びその化合物	0.01	mg /以下												
7 ひ 素及びその化合物	0.01	mg /以下												
8 六価クロム化合物	0.05	mg /以下												
9 亜硝酸態窒素	0.04	mg /以下												
10 ヲタ化合物(わ及び塩化シタ)	0.01	mg /以下												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.00	mg /以下												
12 ふ素及びその化合物	0.8	mg /以下												
13 ほう素及びその化合物	1	mg /以下												
14 四塩化炭素	0.002	mg /以下												
15 1,4-ジオキサン	0.05	mg /以下												
16 シ・トリタム-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg /以下												
17 ジクロロメタン	0.02	mg /以下												
18 テトラクロロエチレン	0.01	mg /以下												
19 トリクロロエチレン	0.01	mg /以下												
20 ベンゼン	0.01	mg /以下												
21 塩素酸	0.6	mg /以下												
22 クロロ酢酸	0.02	mg /以下												
23 クロホルム	0.06	mg /以下												
24 ジクロロ酢酸	0.03	mg /以下												
25 ジブロモクロロメタン	0.1	mg /以下												
26 臭素酸	0.01	mg /以下												
27 縮トリハロメタン	0.1	mg /以下												
28 トリクロロ酢酸	0.03	mg /以下												
29 ブロモジクロロメタン	0.03	mg /以下												
30 ブロホルム	0.09	mg /以下												
31 ホルムアルデヒド	0.08	mg /以下												
32 亜 鉛及びその化合物	1	mg /以下												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg /以下												
34 鉄及びその化合物	0.3	mg /以下												
35 銅及びその化合物	1	mg /以下												
36 ナトリウム及びその化合物	200	mg /以下												
37 マンガン及びその化合物	0.05	mg /以下												
38 塩化物イオン	200	mg /以下	8.1	8.5	8.9	9.2	9.1	7.8	7.4	8.0	8.1	8.5	8.4	9.3
39 硬度 (ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ)	300	mg /以下												
40 蒸発残留物	500	mg /以下												
41 陰イオン界面活性剤	0.2	mg /以下												
42 ジェオスミン	0.00001	mg /以下(≒1)												
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg /以下(≒2)												
44 非イオン界面活性剤	0.02	mg /以下												
45 フェノール類	0.005	mg /以下												
46 T O C	3.0	mg /以下(≒3)	< 0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3
47 p H	5.8以上8.6以下		7.10	7.33	7.39	7.35	7.23	7.46	7.59	7.27	7.62	7.30	7.31	7.45
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色 度	百度以下		< 1.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51 濁 度	二度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	1.00	mg /以下	0.40	0.48	0.47	0.45	0.50	0.51	0.50	0.50	0.42	0.50	0.35	0.62
遊離炭酸	20	mg/以下												
ラングリア指数	-1～ 0	-												
亜塩素酸	0.6	mg /以下												
二酸化塩素	0.6	mg /以下												
ジクロロアセトニトリル	0.04暫定	mg /以下												
排水クロラール	0.03暫定	mg /以下												
目標項目：残留塩素	1	mg /以下												
従属栄養細菌	2000暫定	個 /ml												
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg /以下												

R 4

[illegible]

鍛冶屋

R 4

受付番号			健	01-0524-007	01-0628-007	01-0726-007 01-0726-013	01-0823-007 01-0823-014	01-0927-070	01-1025-007	01-1129-007	01-1213-048	01-0124-007	01-0227-007	01-0322-007
採取年月			4月19日	5月24日	6月28日	7月27日	8月23日	9月27日	10月25日	11月29日	12月13日	1月24日	2月27日	3月22日
採取時間			9:55	9:35	9:40	9:45	9:40	10:15	10:20	9:55	10:15	9:50	9:40	9:30
施設名称			満喜浄水場	満喜浄水場	満喜浄水場	満喜浄水場	満喜浄水場	満喜浄水場	満喜浄水場	満喜浄水場	満喜浄水場	満喜浄水場	満喜浄水場	満喜浄水場
地点名称			鍛冶屋	鍛冶屋	鍛冶屋	鍛冶屋	鍛冶屋	鍛冶屋	鍛冶屋	鍛冶屋	鍛冶屋	鍛冶屋	鍛冶屋	鍛冶屋
試料名称			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
前日天候			晴	晴	晴	曇のち晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
当日天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	雨	晴	曇	晴	晴
気温			18.0	23.3	28.9	30.3	30.0	25.2	13.1	18.4	7.5	5.6	4.4	16.0
水温		基準値	16.0	18.9	24.0	25.7	26.7	24.3	20.3	16.0	8.9	10.4	9.9	13.1
1 一般観面	100	個/m以下	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.01	mg /l以下				< 0.0003								
4 水 銀及びその化合物	0.0005	mg /l以下				< 0.00005								
5 セレン及びその化合物	0.01	mg /l以下				< 0.001								
6 鉛及びその化合物	0.01	mg /l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
7 銅 素及びその化合物	0.01	mg /l以下				< 0.001								
8 六価クロム化合物	0.02	mg /l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
9 亜硝酸態性窒素	0.04	mg /l以下	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		
10 ジハロゲン化水素及び塩化水素	0.01	mg /l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素	10.00	mg /l以下	1.67			1.40			0.94			0.86		
12 ふっ素及びその化合物	0.8	mg /l以下				0.09								
13 ほう素及びその化合物	1	mg /l以下				< 0.1								
14 四塩化炭素	0.002	mg /l以下				< 0.0002								
15 1,4-ジオキサン	0.05	mg /l以下				< 0.005								
16 1,1-トリクロロエチレン	0.04	mg /l以下				< 0.001								
17 ジクロロメタン	0.02	mg /l以下				< 0.001								
18 テトラクロロエチレン	0.01	mg /l以下				< 0.001								
19 トリクロロエチレン	0.01	mg /l以下				< 0.001								
20 ベンゼン	0.01	mg /l以下				< 0.001								
21 塩素酸	0.6	mg /l以下	< 0.06			0.08			< 0.06			< 0.06		
22 クロロ酢酸	0.02	mg /l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23 クロロホルム	0.06	mg /l以下	0.002			0.001			< 0.001			< 0.001		
24 ジクロロ酢酸	0.03	mg /l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
25 シクロクロロメタン	0.1	mg /l以下	0.001			0.002			0.001			< 0.001		
26 臭素酸	0.01	mg /l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
27 塩トリクロロメタン	0.1	mg /l以下	0.005			0.005			0.001			< 0.001		
28 トリクロロ酢酸	0.03	mg /l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
29 プロモシクロロメタン	0.03	mg /l以下	0.002			0.002			< 0.001			< 0.001		
30 プロモホルム	0.09	mg /l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
31 ホルムアルデヒド	0.08	mg /l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		
32 亜 鉛及びその化合物	1	mg /l以下				< 0.1								
33 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg /l以下	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		
34 鉄及びその化合物	0.3	mg /l以下				< 0.03								
35 銅及びその化合物	1	mg /l以下				< 0.1								
36 ナトリウム及びその化合物	200	mg /l以下				4.7								
37 マンガン及びその化合物	0.05	mg /l以下				< 0.005								
38 塩化物イオン	200	mg /l以下	3.8	5.4	4.4	4.5	3.8	4.2	3.8	3.9	4.2	6.6	10.3	7.3
39 硬度 (カルシウム・マグネシウム)	300	mg /l以下	46.8			59.7			46.8			49.8		
40 亜発残留物	500	mg /l以下	78			100			85			82		
41 陰イオン界面活性剤	0.2	mg /l以下				< 0.02								
42 ジェオスミン	0.00001	mg /l以下(※1)				< 0.000001								
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg /l以下(※2)				< 0.000001								
44 非イオン界面活性剤	0.02	mg /l以下				< 0.005								
45 フェノール類	0.005	mg /l以下				< 0.0005								
46 T O C	3.0	mg /l以下(※3)	< 0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.3
47 p H	5.8以上8.6以下		6.90	7.06	7.10	6.99	6.94	7.10	7.06	6.96	7.16	6.72	7.00	7.11
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色 度	五度以下		< 1.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51 濁 度	二濁以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	1.00	mg /l以下	0.46	0.23	0.40	0.30	0.36	0.40	0.4	0.45	0.45	0.38	0.43	0.45
総硬度	20	mg/l以下				9.7								
ラングリア指数	-1～0	-				-1.4								
アンチモン及びその化合物	0.02	mg /l以下				< 0.002								
ワラン及びその化合物	0.002	mg /l以下				< 0.0002								
ニッケル及びその化合物	0.02	mg /l以下				< 0.002								
亜塩素酸	0.6	mg /l以下				< 0.06								
二酸化塩素	0.6	mg /l以下				< 0.06								
ジクロロアセトニトリル	0.01(暫定)	mg /l以下				< 0.001								
抱水クロラール	0.02(暫定)	mg /l以下				< 0.001								
目標項目：残留塩素	1	mg /l以下												
従属栄養細菌	2000(暫定)	個 /ml				0								
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg /l以下												
PFOS及びPFOA	0.00005	mg /l以下(暫定)				< 0.000005								

下駄原			R 4											
受付番号			健	01-0524-008	01-0628-008	01-0726-008 01-0726-014	01-0823-008 01-0823-015	01-0927-071	01-1025-008	01-1129-008	01-1213-049	01-0124-008	01-0227-008	01-0322-008
採取年月			4月19日	5月24日	6月28日	7月26日	8月23日	9月27日	10月25日	11月29日	12月13日	1月24日	2月27日	3月22日
採取時間			10:10	9:50	10:30	10:05	10:00	10:00	9:50	10:10	10:40	10:05	10:10	9:45
施設名称			栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場
地点名称			下駄原	下駄原	下駄原	下駄原	下駄原	下駄原	下駄原	下駄原	下駄原	下駄原	下駄原	下駄原
試料名称			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
前日天候			晴	晴	晴	曇のち晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨
当日天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	雨	晴	曇	晴	晴
気温			18.4	23.0	30.3	29.5	30.0	24.6	13.9	17.4	9.3	5.8	5.0	16.5
水温	標準値	単位	17.5	25.0	30.0	30.5	29.6	28.1	20.8	16.0	10.8	7.6	7.3	12.7
1 一般細菌	100	個/ml以下	0	0	0	0	* 0	2	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されなし		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.01	mg /l以下				< 0.0003								
4 水 銀及びその化合物	0.0005	mg /l以下				< 0.00005								
5 セレン及びその化合物	0.01	mg /l以下				< 0.001								
6 鉛及びその化合物	0.01	mg /l以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
7 ひ 素及びその化合物	0.01	mg /l以下				< 0.001								
8 六価クロム化合物	0.02	mg /l以下	< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002		
9 亜硝酸態性窒素	0.04	mg /l以下	< 0.004			< 0.004		< 0.004				< 0.004		
10 ジン化合物(イ)及び塩化ジフ	0.01	mg /l以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素	10.00	mg /l以下	1.78			2.48		1.52				1.53		
12 ふっ素及びその化合物	0.8	mg /l以下				0.09								
13 ほう素及びその化合物	1	mg /l以下				< 0.1								
14 四塩化炭素	0.002	mg /l以下				< 0.0002								
15 1,4-ジオキサン	0.05	mg /l以下				< 0.005								
16 3,4-ジクロロベンゼン	0.04	mg /l以下				< 0.001								
17 ジクロロメタン	0.02	mg /l以下				< 0.001								
18 テトラクロロエチレン	0.01	mg /l以下				< 0.001								
19 トリクロロエチレン	0.01	mg /l以下				< 0.001								
20 ベンゼン	0.01	mg /l以下				< 0.001								
21 塩素酸	0.6	mg /l以下	< 0.06			0.10		< 0.06				< 0.06		
22 クロロ酢酸	0.02	mg /l以下	< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002		
23 クロロホルム	0.06	mg /l以下	< 0.001			0.002		< 0.001				< 0.001		
24 ジクロロ酢酸	0.03	mg /l以下	< 0.003			< 0.003		< 0.003				< 0.003		
25 シプロモクロロメタン	0.1	mg /l以下	0.002			0.004		0.002				0.001		
26 臭素酸	0.01	mg /l以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
27 塩トリクロロメタン	0.1	mg /l以下	0.004			0.010		0.003				0.001		
28 トリクロロ酢酸	0.03	mg /l以下	< 0.003			< 0.003		< 0.003				< 0.003		
29 プロモシクロロメタン	0.03	mg /l以下	0.002			0.003		0.001				< 0.001		
30 プロモホルム	0.09	mg /l以下	< 0.001			0.001		< 0.001				< 0.001		
31 ホルムアルデヒド	0.08	mg /l以下	< 0.008			< 0.008		< 0.008				< 0.008		
32 亜 鉛及びその化合物	1	mg /l以下				< 0.1								
33 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg /l以下	< 0.02			< 0.02		< 0.02				< 0.02		
34 鉄及びその化合物	0.3	mg /l以下				< 0.03								
35 銅及びその化合物	1	mg /l以下				< 0.1								
36 ナトリウム及びその化合物	200	mg /l以下				6.8								
37 マンガン及びその化合物	0.05	mg /l以下				< 0.005								
38 塩化物イオン	200	mg /l以下	6.9	6.9	7.2	7.4	7.9	7.0	5.9	6.5	6.4	7.7	11.7	11.8
39 硬度 (カルシウム、マグネシウム)	300	mg /l以下		50.2		61.8			57.7			54.4		
40 亜発残留物	500	mg /l以下		85		107			96			85		
41 陰イオン界面活性剤	0.2	mg /l以下				< 0.02								
42 ジェオスミン	0.00001	mg /l以下(≒1)				< 0.000001								
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg /l以下(≒2)				< 0.000001								
44 非イオン界面活性剤	0.02	mg /l以下				< 0.005								
45 フエノール類	0.005	mg /l以下				< 0.0005								
46 T O C	3.0	mg /l以下(≒3)	< 0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3
47 p H	5.8以上8.6以下		7.10	7.15	7.13	7.16	6.97	7.21	7.13	7.03	7.14	7.02	7.05	7.02
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色 度	百度以下		< 1.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51 濁 度	二度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	1.00	mg /l以下	0.36	0.35	0.25	0.29	0.33	0.60	0.40	0.43	0.48	0.38	0.43	0.44
総硬度	20	mg/l以下				6.70								
ラングリア指数	-1～0	-				-1.2								
アンチモン及びその化合物	0.02	mg /l以下				< 0.002								
ウラン及びその化合物	0.002	mg /l以下				< 0.0002								
ニッケル及びその化合物	0.02	mg /l以下				< 0.002								
亜塩素酸	0.6	mg /l以下				< 0.06								
二酸化塩素	0.6	mg /l以下				< 0.06								
ジクロロアセトニトリル	0.01暫定	mg /l以下				< 0.001								
抱水クロラール	0.02暫定	mg /l以下				0.001								
目標項目：残留塩素	1	mg /l以下												
従属栄養細菌	2000暫定	個 /ml					720							
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg /l以下												
PFOS及びPFOA	0.00005	mg /l以下(暫定)				< 0.000005								

千本 R 4

	千本	R 4		健	01-0524-009	01-0628-009	01-0726-009 01-0726-015	01-0823-009 01-0823-016	01-0927-072	01-1025-009	01-1129-009	01-1213-050	01-0124-009	01-0227-009	01-0322-009
受付番号															
採取年月				2022/4/21 9	5月24日	6月28日	7月26日	8月23日	9月27日	10月25日	11月29日	12月13日	1月24日	2月27日	3月22日
採取時間				9:30	10:25	9:30	10:50	10:15	10:35	10:25	10:40	9:55	9:35	10:25	10:10
施設名称				新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場
地点名称				千本	千本	千本	千本	千本	千本	千本	千本	千本	千本	千本	千本
試料名称				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
前日天候				晴	晴	晴	曇のち晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨
当日天候				晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	曇	曇	晴
気温				17.7	25.7	30.6	32.0	31.5	24.3	16.0	17.2	10.0	6.0	7.2	18.0
水温				15.6	19.3	23.6	25.8	27.2	24.8	20.8	15.8	13.0	10.2	8.6	11.0
1 一般細菌	100	個/ml以下		0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されなし	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.01	mg /l以下					< 0.0003								
4 水 銀及びその化合物	0.0005	mg /l以下					< 0.00005								
5 セレン及びその化合物	0.01	mg /l以下					< 0.001								
6 鉛及びその化合物	0.01	mg /l以下		< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
7 ひ 素及びその化合物	0.01	mg /l以下					< 0.001								
8 六価クロム化合物	0.02	mg /l以下		< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002		
9 亜硝酸態性窒素	0.04	mg /l以下		< 0.004			< 0.004		< 0.004				< 0.004		
10 ジン化合物(砒及び塩化砒)	0.01	mg /l以下		< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素	10.00	mg /l以下		0.92			1.69		0.98				0.90		
12 ふっ素及びその化合物	0.8	mg /l以下					0.08								
13 ほう素及びその化合物	1	mg /l以下					< 0.1								
14 四塩化炭素	0.002	mg /l以下					< 0.0002								
15 1,4-ジオキサン	0.05	mg /l以下					< 0.005								
16 5α-テストステロン	0.04	mg /l以下					< 0.001								
17 ジクロロメタン	0.02	mg /l以下					< 0.001								
18 テトラクロロエチレン	0.01	mg /l以下					< 0.001								
19 トクロロエチレン	0.01	mg /l以下					< 0.001								
20 ベンゼン	0.01	mg /l以下					< 0.001								
21 塩素酸	0.6	mg /l以下		< 0.06			0.08		< 0.06				< 0.06		
22 クロロ酢酸	0.02	mg /l以下		< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002		
23 クロロホルム	0.06	mg /l以下		< 0.001			0.001		< 0.001				< 0.001		
24 ジクロロ酢酸	0.03	mg /l以下		< 0.003			< 0.003		< 0.003				< 0.003		
25 シクロクロロメタン	0.1	mg /l以下		0.002			0.004		0.002				0.002		
26 臭素酸	0.01	mg /l以下		< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
27 塩トリクロメタン	0.1	mg /l以下		0.004			0.009		0.006				0.003		
28 トクロロ酢酸	0.03	mg /l以下		< 0.003			< 0.003		< 0.003				< 0.003		
29 プロモシクロメタン	0.03	mg /l以下		0.001			0.003		0.002				0.001		
30 プロモホルム	0.09	mg /l以下		0.001			0.001		0.001				< 0.001		
31 ホルムアルデヒド	0.08	mg /l以下		< 0.008			< 0.008		< 0.008				< 0.008		
32 亜 鉛及びその化合物	1	mg /l以下					< 0.1								
33 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg /l以下		< 0.02			< 0.02		< 0.02				< 0.02		
34 鉄及びその化合物	0.3	mg /l以下					< 0.03								
35 銅及びその化合物	1	mg /l以下					< 0.1								
36 ナトリウム及びその化合物	200	mg /l以下					6.9								
37 マンガン及びその化合物	0.05	mg /l以下					< 0.005								
38 塩化物イオン	200	mg /l以下	8.8	8.7	8.4	7.6	7.9	6.7	6.8	8.5	8.3	9.3	9.4	9.9	
39 硬度 (カルシウム、マグネシウム)	300	mg /l以下		30.6		38.3			39.0			32.2			
40 亜発残留物	500	mg /l以下		65		80			73			60			
41 陰イオン界面活性剤	0.2	mg /l以下					< 0.02								
42 ジェオスミン	0.00001	mg /l以下(≒1)					< 0.000001								
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg /l以下(≒2)					< 0.000001								
44 非イオン界面活性剤	0.02	mg /l以下					< 0.005								
45 フエノール類	0.005	mg /l以下					< 0.0005								
46 T O C	3.0	mg /l以下(≒3)	< 0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.2	
47 p H	5.8以上8.6以下		7.00	7.60	7.60	7.68	7.65	7.82	7.69	7.63	7.60	7.36	7.45	7.50	
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色 度	百度以下		< 1.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51 濁 度	二度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	1.00	mg /l以下	0.48	0.35	0.45	0.42	0.25	0.41	0.40	0.32	0.43	0.45	0.30	0.40	
総懸炭酸	20	mg/l以下				2.4									
ラングリア指数	-1~0	-				- 1.1									
アンチモン及びその化合物	0.02	mg /l以下					< 0.002								
ウラン及びその化合物	0.002	mg /l以下					< 0.0002								
ニッケル及びその化合物	0.02	mg /l以下					< 0.002								
亜塩素酸	0.6	mg /l以下					< 0.06								
二酸化塩素	0.6	mg /l以下					< 0.06								
ジクロロアセトニトリル	0.01暫定	mg /l以下					< 0.001								
抱水クロラール	0.02暫定	mg /l以下					< 0.001								
目標項目：残留塩素	1	mg /l以下													
従属栄養細菌	2000暫定	個 /ml					8								
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg /l以下													
PFOS及びPFOA	0.00005	mg /l以下(暫定)					< 0.000005								

下盤

R 4

	受付番号			健	01-0524-010	01-0524-010	01-0726-010 01-0726-016	01-0823-010 01-0823-017	01-0927-073	01-1025-010	01-1129-010	01-1213-051	01-0124-010	01-0227-010	01-0322-010
	採取年月			4月19日	5月24日	6月28日	7月26日	8月23日	9月27日	10月25日	11月29日	12月13日	1月24日	2月27日	3月22日
	採取時間			10:05	9:35	9:25	9:40	9:15	9:30	9:25	9:35	9:20	10:10	9:30	9:20
	施設名称			香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場
	地点名称			下盤	下盤	下盤	下盤	下盤	下盤	下盤	下盤	下盤	下盤	下盤	下盤
	試料名称			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	前日天候			晴	晴	晴	曇のち晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨
	当日天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	曇	曇	晴
	気温			19.4	25.3	32.9	30.5	28.7	24.4	15.0	19.0	11.0	5.7	8.8	17.0
	水温	標準値	単位	16.4	20.4	24.6	27.0	28.0	25.6	21.4	19.0	14.4	11.0	10.2	14.0
1	一般細菌	100	個/ml以下	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されなし	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.01	mg /l以下				< 0.0003								
4	水 銀及びその化合物	0.0005	mg /l以下				< 0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01	mg /l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01	mg /l以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
7	ひ 素及びその化合物	0.01	mg /l以下				< 0.001								
8	六価クロム化合物	0.02	mg /l以下	< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002		
9	亜硝酸態性窒素	0.04	mg /l以下	< 0.004			< 0.004		< 0.004				< 0.004		
10	ジハロゲン化有機化合物	0.01	mg /l以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
11	硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素	10.00	mg /l以下	1.66			1.99		1.38				1.86		
12	ふっ素及びその化合物	0.8	mg /l以下				0.11								
13	ほう素及びその化合物	1	mg /l以下				< 0.1								
14	四塩化炭素	0.002	mg /l以下				< 0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg /l以下				< 0.005								
16	1,1-トリス(1,2-ジクロロエチレン)	0.04	mg /l以下				< 0.001								
17	ジクロロメタン	0.02	mg /l以下				< 0.001								
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg /l以下				< 0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01	mg /l以下				< 0.001								
20	ベンゼン	0.01	mg /l以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6	mg /l以下	< 0.06			0.06		< 0.06				< 0.06		
22	クロロ酢酸	0.02	mg /l以下	< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002		
23	クロロホルム	0.06	mg /l以下	< 0.001			0.001		< 0.001				< 0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg /l以下	< 0.003			< 0.003		< 0.003				< 0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg /l以下	0.002			0.003		0.002				0.001		
26	臭素酸	0.01	mg /l以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
27	トリクロロメタン	0.1	mg /l以下	0.003			0.007		0.003				0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg /l以下	< 0.003			< 0.003		< 0.003				< 0.003		
29	プロモジクロロメタン	0.03	mg /l以下	0.001			0.002		0.001				< 0.001		
30	プロモホルム	0.09	mg /l以下	< 0.001			0.001		< 0.001				< 0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg /l以下	< 0.008			< 0.008		< 0.008				< 0.008		
32	亜 鉛及びその化合物	1	mg /l以下				< 0.1								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg /l以下	< 0.02			< 0.02		< 0.02				< 0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3	mg /l以下				< 0.03								
35	銅及びその化合物	1	mg /l以下				< 0.1								
36	ナトリウム及びその化合物	200	mg /l以下				6.6								
37	マンガン及びその化合物	0.05	mg /l以下				< 0.005								
38	塩化物イオン	200	mg /l以下	5.6	5.2	7.2	6.2	5.6	5.8	5.5	5.9	6.0	6.7	6.4	6.4
39	硬度 (カルシウム・マグネシウム)	300	mg /l以下		37.3		46.2			36.6			39.8		
40	亜発残留物	500	mg /l以下		72		98			87			77		
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg /l以下				< 0.02								
42	ジオキシシン	0.00001	mg /l以下(≒1)				< 0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg /l以下(≒2)				< 0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg /l以下				< 0.005								
45	フェノール類	0.005	mg /l以下				< 0.0005								
46	T O C	3.0	mg /l以下(≒3)	< 0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4
47	p H	5.8以上8.6以下		7.10	7.70	7.70	7.80	7.75	7.92	7.36	7.80	7.79	7.56	7.45	7.66
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	百度以下		< 1.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51	濁 度	二度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	1.00	mg /l以下	0.42	0.45	0.40	0.34	0.35	0.55	0.45	0.42	0.52	0.53	0.50	0.45
	総硬度	20	mg/l以下				2.6								
	ラングリア指数	-1～0	-				- 0.8								
	アンチモン及びその化合物	0.02	mg /l以下				< 0.002								
	ウラン及びその化合物	0.002	mg /l以下				< 0.0002								
	ニッケル及びその化合物	0.02	mg /l以下				< 0.002								
	亜塩素酸	0.6	mg /l以下				< 0.06								
	二酸化塩素	0.6	mg /l以下				< 0.06								
	ジクロロアセトニトリル	0.01暫定	mg /l以下				< 0.001								
	抱水クロラール	0.02暫定	mg /l以下				0.001								
	目標項目：残留塩素	1	mg /l以下												
	従属栄養細菌	2000暫定	個 /ml					270							
	アルミニウム及びその化合物	0.1	mg /l以下												
	PFOS及びPFOA	0.00005	mg /l以下(暫定)				< 0.000005								

R 4

受付番号			健	01-0524-011	01-0628-011	01-0726-011	01-0823-011	01-0927-074	01-1025-011	01-1129-011	01-1213-052	01-0124-011	01-0227-011	01-0322-011
採取年月			4月19日	5月24日	6月28日	7月26日	8月23日	9月27日	10月25日	11月29日	12月13日	1月24日	2月27日	3月22日
採取時間			10:50	10:45	9:45	10:15	9:55	10:10	10:05	10:10	10:55	10:45	10:30	10:00
施設名称			香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場
地点名称			篠苗	篠苗	篠苗	篠苗	篠苗	篠苗	篠苗	篠苗	篠苗	篠苗	篠苗	篠苗
試料名称			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
前日天候			晴	晴	晴	曇のち晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨
当日天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	雨	晴	曇	晴	晴
気温			19.3	25.0	26.9	29.4	31.0	25.0	13.1	17.0	10.1	5.0	8.0	7.5
水温	基準値	単位	17.0	20.0	24.9	26.5	28.0	26.4	21.7	18.0	15.3	11.6	10.9	13.3
1	一般細菌	100	個/ml以下	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.01	mg /以下											
4	水 銀及びその化合物	0.0005	mg /以下											
5	セレン及びその化合物	0.01	mg /以下											
6	鉛及びその化合物	0.01	mg /以下											
7	ひ 素及びその化合物	0.01	mg /以下											
8	六価クロム化合物	0.02	mg /以下											
9	亜硝酸態性窒素	0.04	mg /以下											
10	ジオ化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg /以下											
11	硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素	10.00	mg /以下											
12	ふっ素及びその化合物	0.8	mg /以下											
13	ほう素及びその化合物	1	mg /以下											
14	四塩化炭素	0.002	mg /以下											
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg /以下											
16	パラトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg /以下											
17	ジクロロメタン	0.02	mg /以下											
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg /以下											
19	トリクロロエチレン	0.01	mg /以下											
20	ベンゼン	0.01	mg /以下											
21	塩素酸	0.6	mg /以下											
22	クロロ酢酸	0.02	mg /以下											
23	クロホルム	0.06	mg /以下											
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg /以下											
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg /以下											
26	臭素酸	0.01	mg /以下											
27	塩トリクロメタン	0.1	mg /以下											
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg /以下											
29	プロモジクロロメタン	0.03	mg /以下											
30	プロモホルム	0.09	mg /以下											
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg /以下											
32	亜 鉛及びその化合物	1	mg /以下											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg /以下											
34	鉄及びその化合物	0.3	mg /以下											
35	銅及びその化合物	1	mg /以下											
36	ナトリウム及びその化合物	200	mg /以下											
37	マンガン及びその化合物	0.05	mg /以下											
38	塩化物イオン	200	mg /以下	5.6	5.2	7.2	6.2	5.6	5.8	5.6	5.9	6.0	6.7	6.5
39	硬度（カルシウム、マグネシウム）	300	mg /以下											
40	蒸発残渣物	500	mg /以下											
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg /以下											
42	ジオクソミン	0.00001	mg /以下（※1）											
43	2-メチルイソグルネオール	0.00001	mg /以下（※2）											
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg /以下											
45	フェノール類	0.005	mg /以下											
46	T O C	3.0	mg /以下（※3）	< 0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
47	p H	5.8以上8.6以下		7.30	7.74	7.77	7.85	7.78	7.90	7.83	7.85	7.64	7.58	7.71
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	五度以下		< 1.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51	濁 度	二度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	1.00	mg /以下	0.39	0.41	0.30	0.30	0.25	0.52	0.47	0.40	0.47	0.45	0.43
	遊離炭酸	20	mg/以下											
	ラングリア指数	～1～0	－											
	亜塩素酸	0.6	mg /以下											
	二酸化塩素	0.6	mg /以下											
	ジクロロセトニトリル	0.04判定	mg /以下											
	抱水クロラル	0.03判定	mg /以下											
	目標項目：残留塩素	1	mg /以下											
	従属栄養細菌	2000判定	個 /ml											
	アルミニウム及びその化合物	0.1	mg /以下											

R 4

受付番号				健	01-0524-012	01-0628-012	01-0726-011	01-0823-012	01-0927-075	01-1025-012	01-1129-012	01-1213-053	01-0124-012	01-0227-012	01-0322-012
採取年月				4月19日	5月24日	6月28日	7月26日	8月23日	9月27日	10月25日	11月29日	12月13日	1月24日	2月27日	3月22日
採取時間				10:15	9:55	10:25	10:00	9:35	9:50	9:45	9:50	9:35	10:25	9:40	9:35
施設名称				香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場
地点名称				平見	平見	平見	平見	平見	平見	平見	平見	平見	平見	平見	平見
試料名称				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
前日天候				晴	晴	晴	曇のち晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨
当日天候				晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	雨	晴	曇	晴	晴
気温				20.0	26.0	30.6	31.4	29.4	24.2	15.8	18.0	10.3	6.0	5.7	17.8
水温	基準値	単位		16.2	22.0	23.6	25.6	27.6	25.0	19.4	15.0	10.3	8.6	6.6	12.4
1 一般細菌	100	個/ml以下		0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.01	mg /以下													
4 水 銀及びその化合物	0.0005	mg /以下													
5 セレン及びその化合物	0.01	mg /以下													
6 鉛及びその化合物	0.01	mg /以下													
7 ひ 素及びその化合物	0.01	mg /以下													
8 六価クロム化合物	0.05	mg /以下													
9 亜硝酸態窒素	0.04	mg /以下													
10 アミノ化合物イ化塩化ナフ	0.01	mg /以下													
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.00	mg /以下													
12 ふ素及びその化合物	0.8	mg /以下													
13 ほう素及びその化合物	1	mg /以下													
14 四酸化炭素	0.002	mg /以下													
15 1,4-ジオキサン	0.05	mg /以下													
16 ストリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg /以下													
17 ジクロロメタン	0.02	mg /以下													
18 テトラクロロエチレン	0.01	mg /以下													
19 トリクロロエチレン	0.01	mg /以下													
20 ベンゼン	0.01	mg /以下													
21 塩素酸	0.6	mg /以下													
22 クロロ酢酸	0.02	mg /以下													
23 クロホルム	0.06	mg /以下													
24 ジクロロ酢酸	0.03	mg /以下													
25 ジブromopropan	0.1	mg /以下													
26 臭素酸	0.01	mg /以下													
27 縮トリクロロメタン	0.1	mg /以下													
28 トリクロロ酢酸	0.03	mg /以下													
29 プロモシクロメタン	0.03	mg /以下													
30 プロモホルム	0.09	mg /以下													
31 ホルムアルデヒド	0.08	mg /以下													
32 亜 鉛及びその化合物	1	mg /以下													
33 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg /以下													
34 鉄及びその化合物	0.3	mg /以下													
35 銅及びその化合物	1	mg /以下													
36 ナトリウム及びその化合物	200	mg /以下													
37 マンガン及びその化合物	0.05	mg /以下													
38 塩化物イオン	200	mg /以下	5.6	5.2	7.1	6.3	5.7	5.8	5.5	5.9	5.9	5.9	6.7	6.7	6.5
39 硬度 (カルシウム、マグネシウム)	300	mg /以下													
40 蒸発残留物	500	mg /以下													
41 陰イオン界面活性剤	0.2	mg /以下													
42 ジョースミン	0.00001	mg /以下(※1)													
43 2-メチル-イソボルネオール	0.00001	mg /以下(※2)													
44 非イオン界面活性剤	0.02	mg /以下													
45 フォールル類	0.005	mg /以下													
46 T O C	3.0	mg /以下(※3)	< 0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.3	0.5	0.5
47 p H	5.8以上8.6以下		7.1	7.72	7.77	7.91	7.83	8.00	7.86	7.82	7.82	7.52	7.66	7.60	
48 臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 色 度	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 濁 度	五度以下	< 1.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51 濁 度	二度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	1.00	mg /以下	0.34	0.24	0.45	0.25	0.20	0.43	0.38	0.39	0.32	0.38	0.30	0.30	0.30
遊離炭酸	20	mg/l以下													
ラングリア指数	-1～0	-													
亜塩素酸	0.6	mg /以下													
二酸化塩素	0.6	mg /以下													
ジクロロアセトニトリル	0.04判定	mg /以下													
抱水クロラル	0.03判定	mg /以下													
目標項目：残留塩素	1	mg /以下													
従属栄養細菌	2000判定	個 /ml													
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg /以下													

令和4年度 龍野水源地

受付番号		健	11-0525-001	11-0629-019	01-0725-001 11-0725-001	01-0824-012	11-0927-007	01-1025-012	11-1130-001	01-1214-028	11-0130-001	01-0228-012	11-0322-001
採取年月		4月21日	5月25日	6月29日	7月25日	8月24日	9月28日	10月26日	11月30日	12月14日	1月30日	2月28日	3月23日
採取時刻		10:25	9:30	10:10	9:20	9:30	9:45	9:35	9:30	9:50	9:30	9:00	9:20
施設名称		龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池
試料名称		龍野水源	龍野水源	龍野水源	龍野水源	龍野水源	龍野水源	龍野水源	龍野水源	龍野水源	龍野水源	龍野水源	龍野水源
前日天候		原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
当日天候		晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	雨
気温		晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	雨
水温		18.6	25.4	31.0	27.7	27.0	24.9	17.0	15.0	6.7	1.4	8.2	16.0
水質基準		12.7	14.0	18.0	18.9	18.7	21.3	20.2	18.6	18.0	15.2	13.4	12.9
1	溶酸素	100mg/L以下			50								
2	大腸菌	検出されぬこと			陽性								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001								
7	銅及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001								
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004								
10	シアン化合物イオン及び酸化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.57								
12	ふっ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.09								
13	ほう素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1								
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002								
15	1,4-ジオキサソ	0.05mg/L以下			< 0.005								
16	2,4,6-トリクロロベンゼン	0.04mg/L以下			< 0.001								
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001								
18	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001								
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001								
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.02								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03								
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			< 7.4								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.005								
38	塩化物イオン	200mg/L以下			7.9								
39	硫酸根イオン等(硬度)	300mg/L以下			40.2								
40	溶解性有機物	500mg/L以下			79								
41	除害剤(殺虫剤・殺菌剤)	0.2mg/L以下			< 0.02								
42	ジオキサシン	0.00001mg/L以下			< 0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下			< 0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.005								
45	フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005								
46	T O C	3mg/L以下			0.4								
47	D H	5.80~5.85℃			6.68								
48	味	異常でないこと			異常なし								
49	臭	異常でないこと			異常なし								
50	色	5度以下			0.7								
51	濁	2度以下	< 0.1		< 0.1		< 0.1		0.1		< 0.1		< 0.1
	アンモニア性窒素	単位:mg/L			< 0.05								
	侵食性遊離炭酸	単位:mg/L			10.6								
水	アンモニア及びその化合物	mg / l											
質	フッ素及びその化合物	mg / l											
管	ニッケル及びその化合物	mg / l											
理	1,2-ジクロロエタン	mg / l											
目													
標	トルエン	mg / l											
設	フタル酸(2-エチルナフ)	mg / l											
定	農薬												
項	遊離炭酸	mg / l											
目	1,1-エトクロロエタン	mg / l											
	メチル・エチルエーテル	mg / l											
	有機物濃(炭化水素・炭化水素消費量)	mg / l											
	臭気強度(TON)												
	1,1-ジクロロエチレン	mg / l											
	大腸菌最少数	1.8未満	< 1.8	検出されず		< 1.8	検出されず		< 1.8	検出されず		< 1.8	検出されず
	緑化性芽胞数												
	カリウム・カルシウム	個/L	0		0		0		0		0		0
	アルカリ	個/L	0		0		0		0		0		0

令和4年度 龍野東水源地

受付番号				01-0725-003			01-1026-014					
採取年月				11-0725-003								
採取時刻				7月25日			10月26日					
施設名称				10-10			10-10					
地名名称				龍野東水源			龍野東水源					
試料名称				原 水			原 水					
前日水質				曇			曇					
当日水質				曇			曇					
気温				29.4			18.7					
水温	水質基準			19.7			21.6					
1 一般細菌	1.00個/mL以下			4								
2 大腸菌	検出されず			検出								
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003								
4 水 銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005								
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001								
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001								
7 砒素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001								
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002								
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004								
10 シアン化水素イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001								
11 亜硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0mg/L以下			1.63								
12 ほう素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.09								
13 ほう素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1								
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002								
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			> 0.005								
16 1,4-ジオキサン(2-エチルヘキシル)	0.04mg/L以下			< 0.001								
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001								
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001								
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001								
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001								
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1								
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.02								
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03								
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1								
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			7.8								
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.005								
38 塩化物イオン	200mg/L以下			8.3								
39 総硬度(カルシウム等(硬度))	300mg/L以下			39.9								
40 蒸発性固形物	500mg/L以下			75								
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02								
42 ジオキシン	0.00001mg/L以下			< 0.0000001								
43 2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン	0.00001mg/L以下			< 0.0000001								
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.005								
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005								
46 T O C	3mg/L以下			0.3								
47 p H	5.65-8.65			6.42								
48 臭 味	異臭でないこと			異常なし								
49 臭 気	異常でないこと			異常なし								
50 色 度	5度以下			< 0.5								
51 濁 度	2度以下			< 0.1								
アンモニウム態窒素	単位:mg/L			< 0.05								
溶活性界面活性剤	単位:mg/L			15.5								
アンチモン及びその化合物	mg /l											
ウラン及びその化合物	mg /l											
ニッケル及びその化合物	mg /l											
1,1,2-ジクロロエタン	mg /l											
トリクロロエチレン	mg /l											
2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン	mg /l											
亜硝酸態窒素	mg /l											
遊離炭酸	mg /l											
1,1,1-トリクロロエタン	mg /l											
2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン	mg /l											
臭気強度(TON)	mg /l											
1,1-ジクロロエチレン	mg /l											
大腸菌最少数	1.8未満						< 1.8					
溶活性界面活性剤	単位:mg/L						検出されず					
カルシウムイオン	個/10L			0								
シアル酸	個/10L			0								

令和4年度 龍野浄水場内井

受付番号				01-0725-004			01-1026-015				
採取年月				11-0725-004							
採取時刻				7月25日			10月26日				
施設名称				9:10			10:15				
地点名称				龍野浄水場			龍野浄水場				
試料名称				場内井			場内井				
前日水質				原水			原水				
当日水質				濁			濁				
気温				26.1			16.0				
水温	水質基準			19.7			21.9				
1 一般細菌	1.00個/L以下			8							
2 大腸菌	検出されず			検出							
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003							
4 水素及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005							
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001							
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001							
7 砒素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001							
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002							
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004							
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001							
11 亜硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0mg/L以下			1.62							
12 硫酸及びその化合物	0.8mg/L以下			0.08							
13 ほう素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1							
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002							
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			> 0.005							
16 1,4-ジオキサン(2-エチル-2H)	0.04mg/L以下			< 0.001							
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001							
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001							
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001							
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001							
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1							
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.02							
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03							
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1							
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			6.4							
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.005							
38 塩化物イオン	200mg/L以下			7.3							
39 総硬度(カルシウム等(硬度))	300mg/L以下			41.4							
40 蒸発性固形物	500mg/L以下			79							
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02							
42 ジオキシン	0.00001mg/L以下			< 0.000001							
43 2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン	0.00001mg/L以下			< 0.000001							
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.005							
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005							
46 T.O.C	3mg/L以下			0.2							
47 p.H	5.65~8.65			6.53							
48 臭	異臭でないこと			異臭なし							
49 臭気	異臭でないこと			異臭なし							
50 色度	5度以下			0.5							
51 濁度	2度以下			< 0.1							
アンモニア性窒素	単位:mg/L			< 0.05							
溶存性遊離炭素	単位:mg/L			15.0							
アンチモン及びその化合物	mg / l										
水質	mg / l										
管理	mg / l										
目	mg / l										
標	mg / l										
設	mg / l										
定	mg / l										
項	mg / l										
目	mg / l										
臭気強度(TON)	mg / l										
1,1-ジクロロエチレン	mg / l										
大腸菌最少数	1.8未満						< 1.8				
溶存性固形物	単位:mg/L						検出されず				
カルシウムイオン	mg/10L			0							
マグネシウム	mg/10L			0							

令和4年度 損保水源地

受付番号					01-0725-005		01-1026-016					
採取年月					11-0725-005							
採取時刻					7月25日		10月26日					
施設名称					10:50		10:20					
地点名称					損保水源		損保水源					
試料名称					原水		原水					
前日大候					晴		晴					
当日大候					曇		晴					
気温					30.0		19.7					
水温					20.2		19.7					
1 一般細菌	水質基準				4							
2 大腸菌	100個/mL以下				陰性							
3 カドミウム及びその化合物	検出されぬこと											
4 水銀及びその化合物	0.003mg/L以下				< 0.0003							
5 セレン及びその化合物	0.002mg/L以下				< 0.00005							
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001							
7 ひ素及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001							
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下				< 0.002							
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				< 0.004							
10 シアン化合物(イオン及び塩化シアン)	0.01mg/L以下				< 0.001							
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				1.87							
12 六価クロム化合物	0.8mg/L以下				0.10							
13 ほう素及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.1							
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				< 0.0002							
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				< 0.005							
16 1,1,1-トリクロロ-1,2,2-ジフルオロエタン	0.04mg/L以下				< 0.001							
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				< 0.001							
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				< 0.001							
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				< 0.001							
20 ベンゼン	0.01mg/L以下				< 0.001							
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.1							
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				< 0.02							
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				< 0.03							
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.1							
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				8.4							
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				< 0.005							
38 塩化物イオン	200mg/L以下				10.1							
39 塩化カルシウム等(硬度)	300mg/L以下				39.9							
40 蒸発残留物	500mg/L以下				75							
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				< 0.02							
42 ジェルミン	0.0001mg/L以下				< 0.000001							
43 2-メチルノボルネオール	0.0001mg/L以下				< 0.000001							
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				< 0.005							
45 フェノール類	0.005mg/L以下				< 0.0005							
46 T O C	3mg/L以下				0.3							
47 p H	8.5以下				6.56							
48 味	異常でないこと				異常なし							
49 臭 気	異常でないこと				異常なし							
50 色 度	5度以下				< 0.5							
51 濁 度	2度以下				< 0.1							
アンモニア性窒素	単位:mg/L				< 0.05							
優越性遊離塩素	単位:mg/L				12.7							
二酸化塩素	mg / l											
シクロトリフルオロメタン	mg / l											
抱水クロラール	mg / l											
農薬類												
残留塩素***	mg / l											
従属栄養細菌	GFUmg / l											
7カドミウム及びその化合物*	mg / l											
大腸菌菌数	1.6未満						< 1.8					
嫌気性芽胞菌							検出されず					
カリアトキシン	個/10L				0							
シアルジア	個/10L				0							

令和4年度 損保南水源

3号井

受付番号		01-0725-0081	01-1026-0191
採取年月		7月25日	10月26日
採取時刻		9:45	10:15
施設名称		損保南水源	損保南水源
地点名称		3号井	3号井
試料名称		原水	原水
前日天候		晴	晴
当日天候		曇	晴
気温		31.0	18.4
水温		22.7	21.0
1 一般細菌	100個/ml以下	12	
2 大腸菌	検出されぬこと	陰性	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003	
4 水 銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.00005	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001	
7 ひ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001	
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	< 0.002	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004	
10 シアン化物イオン及び酸化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	3.48	
12 銅及びその化合物	0.8mg/L以下	0.12	
13 ほう素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1	
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002	
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005	
16 3,3',4,4'-ジクロロベンジジン	0.04mg/L以下	< 0.001	
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.001	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001	
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	< 0.02	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03	
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	13.8	
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	< 0.005	
38 塩化物イオン	200mg/L以下	18.0	
39 塩分(カルシウム・マグネシウム等(硬度))	300mg/L以下	54.2	
40 蒸発残留物	500mg/L以下	115	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02	
42 シレキシン	0.0001mg/L以下	< 0.00001	
43 2-メチル-2-プロピルネオール	0.0001mg/L以下	< 0.00001	
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.005	
45 フォーノール類	0.005mg/L以下	< 0.0005	
46 T.O.C	3mg/L以下	0.3	
47 p H	5.8以上8.6以下	6.42	
48 味	異味でないこと	異味なし	
49 臭 気	異臭でないこと	異臭なし	
50 色 度	5度以下	< 0.5	
51 濁 度	2度以下	< 0.1	
アンモニア性窒素	単位:mg/L	< 0.05	
優良性遊離炭酸	単位:mg/L	20.3	
アンチモン及びその化合物	mg /l		
ウラン及びその化合物	mg /l		
ニッケル及びその化合物	mg /l		
1,2-ジクロロエタン	mg /l		
トルエン	mg /l		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg /l		
農薬			
遊離炭酸	mg /l		
1,1,1-トリクロロエタン	mg /l		
メチル-tert-ブチルエーテル	mg /l		
有機物量 (COD・BOD・TOC等)	mg /l		
臭気強度(TON)			
1,1-ジクロロエチレン	mg /l		
大腸菌最少数	1.8未満		
腐敗性芽胞菌			
カリアスターゲル	個/10L	0	
シアルジア	個/10L	0	
			< 1.8 検出されず

令和4年度 満喜水源地

受付番号				01-0728-001		01-1025-013						
採取年月				7月26日		10月25日						
採取時刻				10:00		10:15						
施設名称				満喜浄水場		満喜浄水場						
地点名称				満喜水源		満喜水源						
試料名称				原 水		原水						
前日天候				晴		晴						
当日天候				晴		曇						
気温				30.6		15.0						
水温	水質基準			20.6		21.2						
1 一般細菌	100個/ml以下			120								
2 大腸菌	検出されないこと			陽性								
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003								
4 水 銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005								
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001								
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001								
7 ひ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001								
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002								
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004								
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001								
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.13								
12 ぶっ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.08								
13 ほう素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1								
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002								
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005								
16 1,1,1,2,2,2-ヘキサフルオロエタン	0.04mg/L以下			< 0.001								
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001								
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001								
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001								
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001								
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1								
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.02								
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03								
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1								
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			4.2								
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.005								
38 塩化物イオン	200mg/L以下			3.8								
39 総有機炭素(TOC)	300mg/L以下			58.8								
40 蒸発残留物	500mg/L以下			95								
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02								
42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下			< 0.000001								
43 2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下			< 0.000001								
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.005								
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005								
46 T O C	3mg/L以下			0.4								
47 p. H	5.8以上8.6以下			6.64								
48 味	異常でないこと			異常なし								
49 臭 気	異常でないこと			異常なし								
50 色 度	5度以下			0.6								
51 濁 度	2度以下			< 0.1								
アンモニア性窒素	単位:mg/L			< 0.05								
侵食性遊離炭酸	単位:mg/L			16.3								
アンチモン及びその化合物	mg / l											
ウラン及びその化合物	mg / l											
ニッケル及びその化合物	mg / l											
1,2-ジクロロエタン	mg / l											
トリエン	mg / l											
フタル酸* (2-エチルオール)	mg / l											
農薬												
遊離炭酸	mg / l											
1,1,1-トリクロロエタン	mg / l											
メチル-tert-ブチルエーテル	mg / l											
有機物類 (濃度*2:濃度*10(換算値))	mg / l											
臭気強度 (TON)												
1,1-ジクロロエチレン	mg / l											
大腸菌最少数	1.8未満					< 1.8						
嫌気性芽胞菌						検出されず						
カブトムシ*1	個/10L			0								
シアルジア	個/10L			0								

令和4年度 栗町水源地 1

受付番号			01-0728-002		01-1025-014
採取年月			7月26日		10月25日
採取時刻			10:35		10:50
施設名称			栗町浄水場		栗町浄水場
地点名称			栗町浄水場		栗町浄水場
試料名称			原 水		原 水
前日天候			晴		晴
当日天候			晴		曇
気温			31.8		16.0
水温	水質基準		18.8		21.1
1 一般細菌	100個/ml以下		6		
2 大腸菌	検出されないこと		陽性		
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		< 0.0003		
4 水 銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		< 0.00005		
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.001		
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.001		
7 ひ素及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.001		
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		< 0.002		
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		< 0.004		
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		< 0.001		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.02		
12 ぶっ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.1		
13 ほう素及びその化合物	1.0mg/L以下		< 0.1		
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		< 0.0002		
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		< 0.005		
16 2,4,6-トリクロロ-1,2,3-トリメチルベンゼン	0.04mg/L以下		< 0.001		
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		< 0.001		
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		< 0.001		
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		< 0.001		
20 ベンゼン	0.01mg/L以下		< 0.001		
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		< 0.1		
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		< 0.02		
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		< 0.03		
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		< 0.1		
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		5.8		
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		< 0.005		
38 塩化物イオン	200mg/L以下		5.5		
39 総有機炭素(TOC)	300mg/L以下		57.2		
40 蒸発残留物	500mg/L以下		100		
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		< 0.02		
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		< 0.000001		
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		< 0.000001		
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		< 0.005		
45 フェノール類	0.005mg/L以下		< 0.0005		
46 T O C	3mg/L以下		0.3		
47 p. H	5.8以上8.6以下		6.72		
48 味	異常でないこと		異常なし		
49 臭 気	異常でないこと		異常なし		
50 色 度	5度以下		< 0.5		
51 濁 度	2度以下		< 0.1		
アンモニア性窒素	単位:mg/L		< 0.05		
侵食性遊離炭酸	単位:mg/L		12.6		
アンチモン及びその化合物	mg / l				
ウラン及びその化合物	mg / l				
ニッケル及びその化合物	mg / l				
1,2-ジクロロエタン	mg / l				
トリエン	mg / l				
フタル酸* (2-エチルオール)	mg / l				
農薬			< 1		
遊離炭酸	mg / l				
1,1,1-トリクロロエタン	mg / l				
メチル-tert-ブチルエーテル	mg / l				
有機物類 (濃度:mg/L換算)	mg / l				
臭気強度 (TON)					
1,1-ジクロロエチレン	mg / l				
大腸菌最少数	1.8未満			< 1.8	
嫌気性芽胞菌				検出されず	
カブトムシ* (個/L)	個/L		0		
シアルジア	個/L		0		

令和4年度 栗町水源地 2

受付番号					01-0728-003			01-1025-015				
採取年月					11-0727-003							
採取時刻					7月28日			10月25日				
施設名称					11:00			11:00				
地点名称					栗町水源地			栗町浄水場				
試料名称					第2水源			第2水源				
前日天候					原 水			原 水				
当日天候					晴			晴				
気温					晴			曇				
水温					33.4			17.7				
					20.9			20.0				
1 一般細菌					水質基準							
2 大腸菌					100個/100L以下							
3 カドミウム及びその化合物					検出されず							
4 水 銀及びその化合物					66							
5 セレン及びその化合物					毒性							
6 鉛及びその化合物					< 0.0003							
7 ひ素及びその化合物					0.0005mg/L以下							
8 六価クロム化合物					< 0.00005							
9 亜硝酸態窒素					0.01mg/L以下							
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン					< 0.001							
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.01mg/L以下							
12 ふっ素及びその化合物					< 0.001							
13 ほう素及びその化合物					10mg/L以下							
14 四塩化炭素					0.8mg/L以下							
15 1,4-ジオキサン					1.0mg/L以下							
16 1,1,1-トリクロロエチレン					0.02mg/L以下							
17 ジクロロメタン					0.05mg/L以下							
18 テトラクロロエチレン					0.01mg/L以下							
19 トリクロロエチレン					0.01mg/L以下							
20 ベンゼン					0.01mg/L以下							
32 亜鉛及びその化合物					< 0.1							
33 アルミニウム及びその化合物					0.2mg/L以下							
34 鉄及びその化合物					< 0.02							
35 銅及びその化合物					0.3mg/L以下							
36 ナトリウム及びその化合物					1.0mg/L以下							
37 マンガン及びその化合物					200mg/L以下							
38 塩化物イオン					0.05mg/L以下							
39 鉄イオン、マンガンイオン等（硬度）					200mg/L以下							
40 蒸発残留物					300mg/L以下							
41 陰イオン界面活性剤					500mg/L以下							
42 ジェノキシン					0.2mg/L以下							
43 2-メチルイソボルネオール					0.0000mg/L以下							
44 非イオン界面活性剤					< 0.0000001							
45 フェノール類					< 0.0000001							
46 T O C					0.02mg/L以下							
47 p H					0.005mg/L以下							
48 味					5.8以下、8.6以上							
49 臭 気					異常でないこと							
50 色 度					異常でないこと							
51 濁 度					5度以下							
アンモニウム性窒素					2度以下							
侵食性遊離炭酸					単位:mg/L							
					< 0.1							
					< 0.05							
					13.6							
アンチモン及びその化合物					mg /l							
クロム及びその化合物					mg /l							
ニッケル及びその化合物					mg /l							
1,2-ジクロロエタン					mg /l							
トルエン					mg /l							
フタル酸* (2-エチルナフタ)					mg /l							
農薬												
遊離炭酸					mg /l							
1,1,1-トリクロロエタン					mg /l							
メチル-tert-ブチルエーテル					mg /l							
有機物類（炭水化合物、糖、アルコール類）					mg /l							
臭気強度(TON)												
1,1-ジクロロエチレン					mg /l							
大腸菌最確数					1.8未満			< 1.8				
嫌気性芽胞菌								検出されず				
カブトミ* リン酸					個/10L							
シアルジア					個/10L							

令和4年度 香山水源地 1

受付番号					01-0728-004 11-0727-004			01-1025-016				
採取年月					7月28日			10月25日				
採取時刻					9:30			10:25				
施設名称					香山水源地			香山水源地				
地点名称					第1水源			第1水源				
試料名称					原 水			原水				
前日天候					晴			晴				
当日天候					晴			曇				
気温					30.1			16.0				
水温		水質基準			18.0			19.8				
1一般細菌		100個/100ml以下			5							
2大腸菌		検出27回以下			陽性							
3カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下			< 0.0003							
4水 銀及びその化合物		0.0005mg/L以下			< 0.00005							
5セレン及びその化合物		0.01mg/L以下			< 0.001							
6鉛及びその化合物		0.01mg/L以下			< 0.001							
7ひ素及びその化合物		0.01mg/L以下			< 0.001							
8六価クロム化合物		0.02mg/L以下			< 0.002							
9亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下			< 0.004							
10シアン化合物イオン及び塩化シアン		0.01mg/L以下			< 0.001							
11硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下			2.45							
12ふっ素及びその化合物		0.8mg/L以下			0.11							
13ほう素及びその化合物		1.0mg/L以下			< 0.1							
14四塩化炭素		0.002mg/L以下			< 0.0002							
151,4-ジオキサン		0.05mg/L以下			< 0.005							
161,1,1-トリクロロエタン		0.04mg/L以下			< 0.001							
17ジクロロメタン		0.03mg/L以下			< 0.001							
18テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下			< 0.001							
19トリクロロエチレン		0.01mg/L以下			< 0.001							
20ベンゼン		0.01mg/L以下			< 0.001							
32亜鉛及びその化合物		1.0mg/L以下			< 0.1							
33アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下			< 0.02							
34鉄及びその化合物		0.3mg/L以下			< 0.03							
35銅及びその化合物		1.0mg/L以下			< 0.1							
36ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下			6.6							
37マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下			< 0.005							
38塩化物イオン		200mg/L以下			7.7							
39鉄イオン、マンガンイオン等（硬度）		300mg/L以下			60.5							
40蒸発残留物		500mg/L以下			119							
41陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下			< 0.02							
42ジェイスミン		0.0000mg/L以下			< 0.000001							
432-メチルイソボルネオール		0.0000mg/L以下			< 0.000001							
44非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下			< 0.005							
45フェノール類		0.005mg/L以下			< 0.0005							
46T O C		3mg/L以下			0.3							
47p H		5.8以下、8.6以上			6.49							
48味		異常でないこと			異常なし							
49臭 気		異常でないこと			異常なし							
50色 度		5度以下			0.7							
51濁 度		2度以下			< 0.1							
アンモニウム性窒素		単位:mg/L			< 0.05							
侵食性遊離炭酸		単位:mg/L			22.6							
アンチモン及びその化合物		mg /l										
クロム及びその化合物		mg /l										
ニッケル及びその化合物		mg /l										
1,2-ジクロロエタン		mg /l										
トルエン		mg /l										
フタル酸*（2-エチルヘキシル）		mg /l										
農薬												
遊離炭酸		mg /l										
1,1,1-トリクロロエタン		mg /l										
メチル-tert-ブチルエーテル		mg /l										
有機物類（炭水化合物、糖、アルコール類）		mg /l										
臭気強度(TON)												
1,1-ジクロロエチレン		mg /l										
大腸菌最確数		1.8未満						< 1.8				
嫌気性芽胞菌								検出されず				
カブトミ*リ*グ*ム		個/10L			0							
シアルジア		個/10L			0							

令和4年度 香山水源地 3

受付番号		01-0728-006	01-1025-018
採取年月		7月28日	10月25日
採取時刻		9:50	10:15
施設名称		香山水源地	香山水源地
地点名称		第3水源	第3水源
試料名称		原水	原水
前日天候		晴	晴
当日天候		晴	曇
気温		30.8	15.2
水温	水質基準	21.7	21.1
1 一般細菌	100個/ml以下	1	
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.00005	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001	
7 ひ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001	
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	< 0.002	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004	
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.57	
12 ぶどう糖及びその化合物	0.8mg/L以下	0.11	
13 ほう素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1	
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002	
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005	
16 1,1,1,2,2,2-ヘキサフルオロエタン	0.04mg/L以下	< 0.001	
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.001	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001	
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	< 0.02	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03	
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.5	
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	< 0.005	
38 塩化物イオン	200mg/L以下	5	
39 総硬度(カルシウム等)	300mg/L以下	42.0	
40 蒸発残留物	500mg/L以下	87	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02	
42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下	< 0.000001	
43 2-メチルノボルネオール	0.0001mg/L以下	< 0.000001	
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.005	
45 フェノール類	0.005mg/L以下	< 0.0005	
46 T O C	3mg/L以下	0.3	
47 p. H	5.8以上8.6以下	6.61	
48 味	異常でないこと	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	
50 色度	5度以下	< 0.5	
51 濁度	2度以下	< 0.1	
アンモニア性窒素	単位:mg/L	< 0.05	
侵食性遊離炭酸	単位:mg/L	15.4	
アンチモン及びその化合物	mg/l		
ウラン及びその化合物	mg/l		
ニッケル及びその化合物	mg/l		
1,2-ジクロロエタン	mg/l		
トリエン	mg/l		
フタル酸<2-エチル>	mg/l		
農薬			
遊離炭酸	mg/l		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		
メチルtert-ブチルエーテル	mg/l		
有機物類(濃度:mg/L換算)	mg/l		
臭気強度(TON)			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l		
大腸菌最少数	1.8未満		< 1.8
嫌気性芽胞菌			検出されず
カブトムシ<卵>	個/10L	0	
シアルジア	個/10L	0	

令和4年度 新宮水源地

受付番号		01-0728-007	01-1025-019
採取年月		11-0727-007	
採取時刻		7月28日	10月25日
施設名称		9:50	9:50
地点名称		新宮水源	新宮水源
試料名称		原 水	原 水
前日天候		晴	晴
当日天候		晴	晴
気温		30.6	14.6
水温	水質基準	19.0	21.0
1 一般細菌	100個/mL以下	1	
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003	
4 水 銀及びその化合物	0.005mg/L以下	< 0.00005	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001	
7 ひ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001	
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	< 0.002	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004	
10 シアン化イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.91	
12 ふっ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09	
13 ほう素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1	
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002	
15 1,4-ジオキサン	0.005mg/L以下	< 0.005	
16 1,4-ジハロゲン-1,2-ジ-7,8-ジクロロエタン	0.04mg/L以下	< 0.001	
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.001	
18 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001	
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	< 0.02	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03	
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.7	
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	< 0.005	
38 塩化物イオン	200mg/L以下	7.0	
39 塩化カルシウム等（硬度）	300mg/L以下	40.0	
40 蒸発残留物	500mg/L以下	87	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02	
42 ジエチルシン	0.0001mg/L以下	< 0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下	< 0.000001	
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.005	
45 フェノール類	0.005mg/L以下	< 0.0005	
46 T.O.C	3mg/L以下	0.2	
47 p. H	5.5以上8.5以下	6.4	
48 味	異常でないこと	異常なし	
49 臭 気	異常でないこと	異常なし	
50 色 度	5度以下	< 0.5	
51 濁 度	2度以下	< 0.1	
アモニア性窒素	単位:mg/L	< 0.05	
優養性遊離炭酸	単位:mg/L	20.4	
アンチモン及びその化合物	mg /l		
水 質	mg /l		
管 理	mg /l		
目 標	mg /l		
トリエチレン	mg /l		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg /l		
農薬	mg /l		
遊離炭酸	mg /l		
1,1,1-トリクロロエタン	mg /l		
メチルtert-ブチルエーテル	mg /l		
有機物量（過マンガン酸法による測定）	mg /l		
臭気強度(TON)			
1,1-ジクロロエチレン	mg /l		
大腸菌群濃度	1.8未満		< 1.8
嫌気性芽胞菌			検出されず
グリマトキシム	個/10L	0	
ジアルシア	個/10L	0	

令和4年度 井野原水源

受付番号	健康	11-0523-007	01-0628-013	01-0728-008	01-0823-013	11-0927-006	01-1025-020	01-1129-003	01-1213-054	11-0124-001	01-0227-011	11-0322-001
採取年月	4月21日	5月24日	6月28日	7月26日	8月23日	9月27日	10月25日	11月29日	12月13日	1月24日	2月27日	3月22日
採取時刻	9:45	9:30	9:25	9:20	9:10	9:25	9:35	9:40	9:20	9:20	9:30	9:20
施設名称	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源
地点名称	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源
試料名称	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
前日天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
当日天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	17.8	23.0	29.6	30.8	31.0	24.1	12.7	18.2	9.0	5.5	11.5	15.8
水温	水質基準	17.4	18.0	19.0	19.5	21.0	20.7	20.4	19.4	19.0	18.0	17.7
1 一般細菌	100個/mL以下				0							
2 大腸菌	検出されなし				陰性							
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				< 0.0003							
4 水銀及びその化合物	0.005mg/L以下				< 0.00005							
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001							
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001							
7 ひ素及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001							
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下				< 0.002							
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				< 0.004							
10 シアン化水素及び塩化シアン	0.01mg/L以下				< 0.001							
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				2.35							
12 ふっ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.11							
13 ほう素及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.1							
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				< 0.0002							
15 1,4-ジオキサン	0.005mg/L以下				0.005							
16 1,2-ジクロロエタン	0.04mg/L以下				< 0.01							
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				< 0.001							
18 トラクロロエチレン	0.01mg/L以下				< 0.001							
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				< 0.001							
20 ベンゼン	0.01mg/L以下				< 0.001							
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.1							
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				< 0.02							
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				< 0.03							
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.1							
36 ナイロウム及びその化合物	200mg/L以下				7.5							
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				< 0.005							
38 塩化物イオン	200mg/L以下				8.9							
39 塩化カルシウム等（硬度）	300mg/L以下				45.9							
40 蒸発残留物	500mg/L以下				98							
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				< 0.02							
42 ジオキシン	0.0001mg/L以下				< 0.000001							
43 2-メチルノボルネオール	0.0001mg/L以下				< 0.000001							
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				< 0.005							
45 フェノール類	0.005mg/L以下				< 0.0005							
46 T.O.C	3mg/L以下				0.3							
47 p.H	5.0以上8.5以下				6.60							
48 味	異常でないこと				異常なし							
49 臭気	異常でないこと				異常なし							
50 色度	5度以下				< 0.5							
51 濁度	2度以下				< 0.1							
アモニア性窒素	単位:mg/L				< 0.05							
優養性遊離炭酸	単位:mg/L				13.2							
アンチモン及びその化合物	mg/L											
ウラン及びその化合物	mg/L											
ニッケル及びその化合物	mg/L											
1,2-ジクロロエタン	mg/L											
トルエン	mg/L											
2,4,6-トリクロロベンゼン	mg/L											
亜硝酸	mg/L											
亜硝酸態窒素	mg/L											
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L											
メチル tert-ブチルエーテル	mg/L											
有機物量（過マンガン酸法）	mg/L											
臭気強度 (TON)												
1,1-ジクロロエチレン	mg/L											
大腸菌群数	1.8未満				< 1.8				< 1.8			< 1.8
嫌気性芽胞菌	陰性				検出されず				検出されず			検出されず
クロロホルム	個/L				0				0			0
シアルジア	個/L				0				0			0