

赤とんぼ文化ホール直流電源装置購入に係る仕様書

品目及び仕様	数量	備考
蓄電池（GS ユアサ製） HS-120-6E 54 セル	1 組	電気室内設置 同等品不可 機器仕様書参照
蓄電池（GS ユアサ製） HS-200E 12 セル	1 組	屋上設置（自家発電機内） 同等品不可 機器仕様書参照
既設蓄電池解体撤去費 HS-120-6E 54 セル HS-200E 12 セル	1 式	
新設蓄電池搬入組込費	1 式	
試運転調整費	1 式	調整に必要な検査機器等含む
整流器盤（GS ユアサ製） TR-SNTR10030	1 式	電気室内設置 同等品不可 機器仕様書参照
既設整流器盤撤去費 GTSC100-30V	1 式	
新設整流器盤据付費	1 式	
廃蓄電池処分費	1 式	
諸経費	1 式	
保証	1 式	1 年保証

特記事項	・機器は、既設の設備に合わせて設置すること（要現場確認） ・機器設置後には試運転調整を実施し、関連機器との接続が問題ないことを確認すること ・整流器盤、非常用発電機の試運転結果は報告書として提出すること ・機器撤去により発生した産業廃棄物は関連法令に基づき受注者の責任において適正に処理すること ・設置作業全般に対し安全管理を行うとともに、法令等を遵守し必要に応じ資格取得者による作業を行うこと ・納入にあたり疑義が生じたときは、市と請負業者で協議を行うこと ・設置作業を施工する上での詳細な事項については、市の指示に従うこと ・作業日は市と協議の上決定すること
------	--