設計図書等に対する回答書

平成30年8月15日

工事(業務)番号 水道第11号

工事(業務)名 下霞城工区既設管処置工事

工事等担当課名 上水道課

	工事寺担当味石 工小担味
	質問内容
	埋戻工において、埋戻使用材料(粒調砕石・再生砕石等)の補正値は?
1	回答内容
	水道工事における掘削工事の機械埋戻し(流用土は除く)は、0.26加算です。
	質疑内容
	最低制限価格の基準額について、
	基準額= (直接工事費×0.97) + (共通仮設費×0.9) + (現場管理費×0.9) +
	(一般管理費×0.55) となっていますが、
	「スクラップ控除」については、掛け率を考慮せずに、
2	基準額= (直接工事費×0.97) + (共通仮設費×0.9) + (現場管理費×0.9) +
	(一般管理費×0.55) - (スクラップ控除×1.0) と考えてよろしいですか?
	回答内容
	お見込みのとおりです。