設計図書等に対する回答書

平成３０年７月１９日

工事(業務)番号　　水道第９号
工 事（業務)名　　富永第１工区給配水管布設替工事
工事等担当課名　　上水道課

１	質問内容 機械投入埋戻工において、埋戻使用材料（粒調砕石・再生砕石等）の補正値は？
	回答内容 水道工事の管路掘削工事における機械埋戻し（流用土は除く）は、０．２６加算です。

設計図書等に対する回答書

平成３０年５月３０日

工事(業務)番号　　水道第３号
工 事（業務)名　　横内工区給配水管布設替工事
工事等担当課名　　上水道課

1	質問内容 入札募集情報の支払条件で、中間前金払「無」となっているが「有」ではないのか？
	回答内容 はい、中間前金払は有となります。