

# 設計図書等に対する回答書

令和3年2月3日

工事(業務)番号 都市計画第38号

工事(業務)名 竜野駅前北線道路改良工事(その2)

工事等担当課名 都市政策部 都市計画課

番号 1	質問内容・見積参考図書( )・図面番号( - ) 施工単価表 第0-0062号内訳表 建築確認申請業務 確認申請 について、技師(C)は1式当り何人ですか？
	回答内容 建築確認申請業務は、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 官庁施設の設計業務等積算基準と業務料の算定 平成31年度版」に準拠して積算しています。
番号 2	質問内容・見積参考図書( )・図面番号( - ) 施工単価表 第0-0063号内訳表 建築確認申請業務 完了検査 について、技師(C)は1式当り何人ですか？
	回答内容 番号1を参照願います。
番号 3	質問内容・見積参考図書( )・図面番号( - ) 施工単価表 第0-0008号内訳表 インターロッキングブロック設置工 について、ブロックの詳細な規格を教えてください。
	回答内容 ブロックについては、透水性ブロック 厚80mmにて積算しています。
番号 4	質問内容・見積参考図書(93/100)・図面番号( - ) 施工単価表 第0-0062 建築確認申請業務の歩掛の出典先を教えてください。
	回答内容 番号1を参照願います。
番号 5	質問内容・見積参考図書(94/100)・図面番号( - ) 施工単価表 第0-0063 建築確認申請業務の歩掛の出典先を教えてください。
	回答内容 番号1を参照願います。
番号 6	質問内容・見積参考図書(53/100)・図面番号( - ) 施工単価表 第0-0024 道路照明灯移設について 設置+撤去または撤去のみでしょうか
	回答内容 道路照明灯移設は設置及び撤去で積算しています。

工事(業務)番号 都市計画第47号  
工事(業務)名 遺跡北公園再整備工事

工事等担当課名 都市政策部 都市計画課

番号 1	質問内容・見積参考図書(項-58)・図面番号( ) 床タイル張り 材工共 I類(磁器質相当)階段タイル 圧着張り 100*100 垂付段鼻 無釉  目地仕上げは塗り目地または一本目地のどちらですか。
	回答内容 塗り目地にて積算しています。
番号 2	質問内容・設計図書(P )・図面番号( ) 施工単価表 第0-0033号内訳表 床タイル張り について、「一本目地」「塗り目地」のどちらですか？
	回答内容 番号1を参照願います。

工事(業務)番号 道路維持第40号  
工事(業務)名 市道龍野揖保川御津線落石対策工事

工事等担当課名 都市建設部 建設課

番号 1	質問内容・設計図書(9・11/14)・図面番号( ) 基礎擁壁設置工の施工単価表でトラッククレーンは何t吊りですか？
	回答内容 4.9t吊りで積算しています。