

# 設計図書等に対する回答書

令和3年3月17日

工事(業務)番号 建築第33号  
工事(業務)名 龍野保育所解体撤去工事

工事等担当課名 都市政策部 建築課

番号 1	質問内容・設計図書( )・図面番号( - ) 整地工事において図面に再生砂利とありますが明細書には砂利とあります。再生砕石(0~30)でよろしいですか?
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 2	質問内容・設計図書( )・図面番号( - ) 外壁リシン吹付からアスベストが検出された場合、別途としてよろしいですか?
	回答内容 事前調査では検出されていませんが、現地調査で検出された場合は、協議のうえ別途追加工事等として指示します。

工事(業務)番号 農地整備第12号  
工事(業務)名 金剛山地区自動給排水システム等整備工事

工事等担当課名 産業部 農地整備課

番号 1	質問内容・設計図書( )・図面番号( - ) 設計書工事別鏡(2/2)の項目名に一括計上価格があります。直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費の内、どこに計上されているか教えて下さい。
	回答内容 直接工事費に計上しています。

工事(業務)番号 道路維持第44号  
工事(業務)名 市道釜屋岩見線道路修繕工事

工事等担当課名 都市建設部 建設課

番号 1	質問内容・設計図書(0-0009/0055)・図面番号( ) 敷鉄板賃料(22×1524×3048mm)には、整備費の金額も含まれているのでしょうか。ご教示ください。
	回答内容 敷鉄板賃料(22×1524×3048mm)には、整備費は含まれておりません。