

設計図書等に対する回答書

令和3年5月12日

工事(業務)番号 都市計画第3号

工事(業務)名 中川原公園照明灯改修工事

工事等担当課名 都市政策部 都市計画課

番号 1	質問内容・見積参考図書(14/24)・図面番号() 施工単価表の名称・規格には、鋼管製直線ポールがメッキ後塗装なのに対して、積算参考資料では灯具がメッキ後指定色塗装となっております。灯具ではなくて鋼管製直線ポールとの間違いでよろしいでしょうか？
	回答内容 灯具についてはNNYH22197ZLF9の標準色塗装とし、鋼管製直線ポールについてはメッキ後塗装仕様としてください。

工事(業務)番号 下水道第5号

工事(業務)名 松原前処理場No.2沈砂池設備更新工事

工事等担当課名 上下水道部 下水道施設課

番号 1	質問内容・見積参考図書()・図面番号(3/3) 共通仕様書第8節 第3条 既設機器の基礎詳細図があれば御教示願います。
	回答内容 既設機器の基礎詳細図はありません。
番号 2	質問内容・見積参考図書()・図面番号(1/3) 共通仕様書第8節 第4条 既設機器撤去、更新機器据付時に重機(レッカー25t級)は現場付近に設置出来るものと考えてよろしいでしょうか。
	回答内容 別添資料をご参照のうえ検討願います。
番号 3	質問内容・見積参考図書()・図面番号() 共通仕様書第8節 第4条 工事施工中は流入ゲート、流出ゲート等で止水が出来ると考えてよろしいでしょうか。
	回答内容 流入側は、ゲートにて止水は可能です。 流出側については、土のう等で止水するものとします。
番号 4	質問内容・見積参考図書()・図面番号() 共通仕様書第8節 第4条 施工範囲の水路の沈砂、汚泥の浚渫は含まれておりますでしょうか。
	回答内容 水路内の浚渫作業は、含まれておりません。

番号 5	質問内容・見積参考図書（ ）・図面番号（ ） 現地確認は出来ますでしょうか。
	回答内容 施設稼働中のため、施設内に立ち入っての現地確認は不可とします。
番号 6	質問内容・見積参考図書（ ）・図面番号（2/3） 共通仕様書第4節 第13条 『番号①流入ゲート』及び、対象除塵機後部のゲートを閉鎖すれば沈砂池全体が止水工事期間にわたって保持できる状態と理解してよろしいでしょうか。また、止水状態を保持できない場合は、『第13条 設備の据付にあたり既設設備の防護並びに施工上必要な臨時の取壊物の復旧及び仮設部防護等は、請負人の負担で行う。』とありますが、請負者の負担となるのでしょうか。ご教示願います。
	回答内容 沈砂池は2系統あり、1系統を止水し施工を行うこととします。 また、保持できるできないにかかわらず、仕様書第13条のとおりです。
番号 7	質問内容・見積参考図書（ ）・図面番号（1/3） 施工時に浚渫が必要となった場合は、機器設置廻り最小限とし浚渫物は場内のご指定場所での保管と考えてよろしいか。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 8	質問内容・見積参考図書（ ）・図面番号（ ） 運転時期や、関連工事等を考慮した場合、施工停止期間の制約等がありますでしょうか。
	回答内容 制約等はありません。
番号 9	質問内容・見積参考図書（ ）・図面番号（ ） 材料検査簿とありますが、『数量計算書 機器一覧表』の項目に記載されているものと考えてよろしいでしょうか。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 10	質問内容・見積参考図書（ ）・図面番号（ ） 特記仕様書 第1節10 工事内にてコンクリートの防食塗装は含まれていないと理解してよろしいでしょうか。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 11	質問内容・見積参考図書（ ）・図面番号（ ） 積算時の単価は、公的な資料（建物物価、積算資料）の採用で宜しいでしょうか。その場合、発行年月をご教示下さい。
	回答内容 積算単価については、兵庫県県土整備部 土木工事積算単価表を採用しています。また、掲載がないものは物価資料（4月）を採用しています。

番号 1 2	質問内容・見積参考図書（ ）・図面番号（ ） 国土交通省 監理技術者制度運用マニュアルと同じように技術者等は機器等の工場制作期間、現地工事期間での変更は可能かご教示下さい。
	回答内容 技術者の工場制作期間、現地工事期間での変更は可能です。
番号 1 3	質問内容・見積参考図書（ ）・図面番号（ ） 自動除塵機の更新に伴い、電気設備工事の更新はありますでしょうか。
	回答内容 図面（2／3）を参照願います。
番号 1 4	質問内容・見積参考図書（ ）・図面番号（ ） 電線管、ケーブル類の撤去・据付範囲を御教授願います。
	回答内容 図面（2／3）を参照願います。

工事(業務)番号 下水道第6号

工事(業務)名 馬路川雨水排水施設基本設計業務委託

工事等担当課名 上下水道部 下水道施設課

番号 1	質問内容・見積参考図書（ ）・図面番号（ ） 見積参考図書の電子成果品等作成費について、国土交通省の積算基準書（青本）の「概略予備詳細設計」で計上していると理解してよろしいでしょうか。それとも兵庫県の積算基準でしょうか。そうであれば工種のご教示をお願いします。
	回答内容 下水道用設計標準歩掛表令和2年度 - 第3巻設計委託 - の下水道施設設計業務積算基準に基づき計上しています。