

設計図書等に対する質問への回答書

令和3年12月1日

工事(業務)番号 都市計画第55号

工事(業務)名 竜野駅前北線道路改良工事(その3)

工事等担当課名 都市政策部 都市計画課

番号 1	質問内容・設計図書(頁0-0017、18)・図面番号() 「舗装工事材料試験」と「溶出試験」の集計設定をお教えてください。
	回答内容 質問内容の「集計設定」の意味が不明瞭ではありますが、工事設計図書及び見積り参考図書のとおり積算してください。
番号 2	質問内容・設計図書(頁0-0123)・図面番号() 「施工 第0-0097号 接地設置」の連結式接地棒と連結式接地棒リード端子はJR採用品でしょうか? よろしければメーカーをお教えてください。
	回答内容 JR採用品ではありません。 メーカーについてはお答えできません。
番号 3	質問内容・設計図書(51/134)・図面番号() 埋設鋼板型枠(JSフォーム A800用)の物価本単価は枚あたり単価のみです。規格(TとW)と枚あたり㎡換算数量をご教授ください。
	回答内容 T=37/10mm、W=950mm、枚あたり0.95㎡です