

# 設計図書等に対する質問への回答書

令和4年2月16日

工事(業務)番号 道路維持第30号

工事(業務)名 市道龍野公園小神線道路修繕工事

工事等担当課名 都市建設部 建設課

番号 1	質問内容 見積参考図書( )・図面番号( ) 柵撤去は設置の1/2でよろしいでしょうか。
	回答内容 お見込みのとおりです。

工事(業務)番号 下水道第25号

工事(業務)名 蒼田前処理場No.1粗目自動除塵機更新工事

工事等担当課名 上下水道部 下水道施設課

番号 1	質問内容 見積参考図書( )・図面番号(1葉,1葉/2全) 点検歩廊の更新範囲は、更新する粗目自動除塵機側の半分(昇降階段含む)だけでしょうか。また半分だけの場合、粗目自動除塵機2台の間の点検歩廊の支柱は更新範囲に含まれますか。
	回答内容 点検歩廊の更新範囲は、更新する粗目自動除塵機側だけです。 粗目自動除塵機2台の間にある点検歩廊の支柱は、既設、新設歩廊とも個々に自立できるように施工願います。
番号 2	質問内容 見積参考図書( )・図面番号( ) 共通仕様書第8節 第3条 既設機器の基礎詳細図があれば御教示願います。
	回答内容 既設機器の基礎詳細図はありません。
番号 3	質問内容 見積参考図書( )・図面番号( ) 共通仕様書第8節 第4条 既設機器撤去、更新機器据付時は重機(レッカー25t級)は現場付近に設置出来るものと考えてよろしいでしょうか。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 4	質問内容 見積参考図書( )・図面番号( ) 共通仕様書第8節 第4条 工事施工中は流入ゲート、流出ゲート等で止水が出来ると考えてよろしいでしょうか。
	回答内容 お見込みのとおりです。

番号 5	質問内容 見積参考図書( )・図面番号( ) 共通仕様書第8節 第4条 施工範囲の水路の沈砂、汚泥の浚渫は含まれておりますでしょうか。
	回答内容 水路内の浚渫作業は、含まれておりません。
番号 6	質問内容 見積参考図書( )・図面番号( ) 現地の配置予定技術者ですが工場製作期間と現地工事期間での変更は可能でしょうか。
	回答内容 機械器具設置工事等においては変更を認めていますが、それぞれの期間に配置する技術者を分ける場合は、入札参加申込みの際に2名の技術者を届出てください。
番号 7	質問内容 見積参考図書( )・図面番号( ) 工期が繰越予定となっておりますが竣工月はいつまでと考えたらよろしいでしょうか。
	回答内容 工期については、受注者と協議の上決定します。
番号 8	質問内容 見積参考図書(0-0008/0013)・図面番号( ) 見積参考図書の直接材料費にて今回の施工範囲は操作盤を除く電線配管のみと考えてよろしいでしょうか。
	回答内容 お見込みのとおりです。